COMPTE RENDU D'INTERVENTION
Mardi 3 novembre 2026, 16 h, INT-2026-0040, Commune de Brenneval, chaufferie de l'école Thomas Girard
Visite annuelle. Chaudière de 27 ans, corps de chauffe fissuré : remplacement conseillé avant l'hiver prochain.

Document FICTIF : Calorelle et ses partenaires n'existent pas.