



ORDEN DE TRABAJO

ATM : 8841

15-07-2026

FECHA

CLIENTE: Banco de Chile

COMUNA: Las Condes

UBICACIÓN:

DIRECCION:

DETALLE DEL SERVICIO:

Servicio Eléctrico

Tablero

UPS Antigua

UPS Nueva

Fase-Neutro: 220V

221V

218V

Neutro-Tierra: 0.2V

0.1V

0V

Fase-Tierra: 219V

223V

218V

Se realiza servicio tecnico electrico, se cambia ups y queda operativo

VALIDA ZONAS UCENCO :

TECNICO SSEI

ETV :

ALARMA :

Rodolfo Carreño

Juan Albornoz