



Pracovník poučený

Školenie

EPP

K2507A

1 Do akej lehoty musí byť uložená správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia?

STN
331500

- a) Do zrušenia elektrického zariadenia;
- b) Najmenej do troch určených lehôt pravidelných revízií;
- c) Najmenej do vyhotovenia následujúcej správy o revízií.

2 Do akej lehoty musí byť uložená správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia?

STN
331500

- a) Minimálne do vyhotovenia správy o pravidelnej revízií;
- b) Trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia;
- c) Do opravy elektrického zariadenia.

3 So súhlasom koho, pri veľkých požiaroch elektrických rozvodní, smú členovia vykonávajúci záchranu vstupovať do ohrozených priestorov?

STN
343085

- a) Len elektrodíspečera;
- b) Zodpovedného pracovníka po vydaní príkazu B;
- c) Zodpovedného pracovníka, ak tento prehlási priestor za bezpečný z hľadiska úrazu elektrickým prúdom.

4 Kto vypne hlavný domový prívod elektrickej inštalácie pri požiaroch a záplave v miestnostiach domov?

STN
343085

- a) Pracovník energetického rozvodného závodu;
- b) Správca domu alebo člen požiarnej hliadky;
- c) Ktorýkoľvek občan.

5 Kto zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci na elektrickej inštalácii podľa pokynov?

STN
343100

- a) Majster;
- b) Pracovník;
- c) Zodpovedný vedúci práce.

6 V rozsahu akých napätí musí byť vydaný pre práce na elektrických inštaláciách a v ich blízkosti príkaz B ?

STN
343100

- a) VN, VVN a ZVN;
- b) VN a MN;
- c) NN a VVN.

7 Kto vydáva a podpisuje príkaz B na práce na elektrických inštaláciách?

STN
343100

- a) Poverená osoba pracoviska s kvalifikáciou minimálne pracovník znalý;
- b) Znalá osoba;
- c) Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie s kvalifikáciou znalá osoba s vyššou kvalifikáciou.