



Pracovník poučený

Školenie

EPP

K2507A

8

Ako postupuje pracovník, ktorý dostane príkaz odporujúci bezpečnostným normám a predpisom pre prácu na elektrickej inštalácii?

STN
343100

- a) Môže príkaz vykonať;
- b) Vykoná príkaz a potom podá sťažnosť na zodpovedného vedúceho práce;
- c) Nesmie príkaz vykonať.

9

Kedy môže poučená osoba pracovať pod vedením zodpovedného vedúceho pracovnej skupiny na elektrických inštaláciách nn (nízkeho napätia) bez napätia?

STN
343100

- a) Pod dozorom;
- b) S dohľadom;
- c) Podľa pokynov.

10

Ako sa postupuje, ak sa zistí pri obsluhu elektrického zariadenia porucha (napr. poškodenie izolácie, dym, iskrenie a pod.)?

STN
343108

- a) Musí sa elektrické zariadenie vypnúť a porucha ohlásiť údržbárovi elektrického zariadenia alebo nadriadenému pracovníkovi;
- b) Nemá sa elektrické zariadenie vypnúť;
- c) Nesmie sa elektrické zariadenie vypnúť, porucha sa musí ohlásiť údržbárovi elektrického zariadenia, alebo nadriadenému pracovníkovi.

11

Ak sú časti elektrického zariadenia pod napätím zakryté tak, že chránia pracovníka pred dotykom, môže sa laik priblížiť ku krytu?

STN
343108

- a) Môže sa len na vzdialenosť 1 m;
- b) Môže sa len na vzdialenosť 0,65 m;
- c) Môže sa až na dotyk.

12

Sprievodcovia nesmú počas prepravy po elektrizovanej trati vykonávať akékoľvek manipulácie s časťami zásielky alebo vozidla, pri ktorých by došlo k porušeniu bezpečnej vzdialenosti od častí trakčného vedenia pod napätím v menšej vzdialenosti ako:

STN
343108

- a) 0,65 m;
- b) 0,9 m;
- c) 1,5 m.

13

Akú minimálnu elektrotechnickú kvalifikáciu musí mať pracovník, ktorý pracuje na elektrifikovaných tratiach?

STN
343109

- a) Pracovník poučený (poučená osoba);
- b) Pracovník oboznámený (laik);
- c) Pracovník znalý (znalá osoba).