



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 05929

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 0.5S Y REACTIVA, CLASE 2	TRIFÁSICOS TETRAFILARES CONEXIÓN INDIRECTA, BIDIRECCIONAL	MT 880

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.S. - INELCA S.A.S.

Calle 15 No. 22 - 207 Terminal Logístico Valle del Pacifico, Bodega 4C - Cali, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 5226/2017 (IEC 62052-11-2003), NTC 2147/2017 (IEC 62053-22/2003) y la NTC 4569/2017 (IEC 62053-23/2003)

Fecha de Certificación: 2015/05/15

Fecha de Renovación: 2024/05/24

Fecha de Vencimiento: 2027/05/23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/05/23 y 2026/05/23

Julio Bonilla Gutiérrez

Coordinador Operación Certificación de Productos

CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05929

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/15

FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/05/24

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/05/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 0.5S Y REACTIVA, CLASE 2

Tipo	Trifásicos tetrafilares, conexión indirecta, Bidireccional	
Referencia	MT880	
Marca	ISKRA	
Característica	Medidor de energía convencional –Unicuerpo Registrador (memoria + display) incorporado en la misma caja.	
Tensión nominal (V)	3 x 57.7/100V.- 3 x 290/500 V	
Corriente nominal (A)	2.5	1
Corriente máxima (A)	20	10
Frecuencia (Hz)	60	
Constante del medidor	2000 imp/kWh (imp/kVArh)	10000 imp/kWh (imp/kVArh)
Número de fases	3	
Número de hilos	4	
Clase	0,5 S (Activa), 2 (reactiva)	
Tipo de conexión	Indirecta	
Clase de aislamiento	II	
Grado de protección	IP 54	
Registrador	Display LCD	
Uso	Para medición de energía eléctrica	
Referencial	NTC 5226/2017 (IEC 62052-11-2003), NTC 2147/2017 (IEC 62053-22/2003) y la NTC 4569/2017 (IEC 62053-23/2003)	

Fábrica	Planta
ISKRAEMECO D.D.	KRANJ, ESLOVENIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..