

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Intertek Colombia S.A

Oficina Principal Bogotá: Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá - Colombia

ACOVIS Ingeniería de Colombia S.A.S

Dirección y ciudad: ClI 129a #54-63 Bodega 105 Bogotá D.C. COLOMBIA

Alcance:

Ítem	Producto	Familia	Sub-Familia	Marca
1	RECONECTADOR MT	EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	RECONECTADOR MT	ROCKWILL

Nota. La descripción de los productos cubiertos por el presente certificado, se detallan en el Anexo 1 que es parte integral de este documento.

Ha sido evaluado a satisfacción por Intertek conforme a los requisitos
del reglamento:

Resolución 40117 del 02 de Abril de 2024. Por la cual se modifica el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

Libro	Artículo	Artículo específico
2	2.3.17	2.3.17.1

Número del certificado:

EL-CS-250099

Esquema de Certificación:

Esquema 5 RETIE

Fecha de expedición:

3 de abril de 2025

Fecha de actualización:

No Aplica

Fecha de Seguimiento 1:

3 de abril de 2025

Fecha de Seguimiento 2:

3 de diciembre de 2027

Fecha de vencimiento:

2 de abril de 2030

Firma Responsable:

Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines



ISO/IEC 17065:2012
11 -CPR- 002



Anexo 1

Certificado de conformidad

EL-CS-250099

Ítem	Denominación/Modelo/Categoría/No. Serial (Según aplique)	Referencia
1	Tensión Nominal (kV): 15 Corriente Nominal (A): 630 Tensión Aislamiento Frecuencia Industrial en Seco, 1 min (kV): 45 Tensión Aislamiento Impulso Tipo Rayo (kV): 95 Corriente Nominal Cortocircuito (kA): Hasta 20 (Según Referencia)	RCW15/630
2	Tensión Nominal (kV): 27 Corriente Nominal (A): 630 Tensión Aislamiento Frecuencia Industrial en Seco, 1 min (kV): 65 Tensión Aislamiento Frecuencia Industrial en Secohumedo, 1 min (kV): 55 Tensión Aislamiento Impulso Tipo Rayo (kV): 125	RCW27/630
3	Tensión Nominal (kV): 38 Corriente nominal (A): 630 Tensión aislamiento Frecuencia industrial en seco, 1 min (kV): 96 Tensión aislamiento Frecuencia industrial en secohumedo, 1 min (kV): 80 Tensión aislamiento Impulso tipo rayo (kV): 170 Corriente Nominal cortocircuito (kA): hasta 20 segun referencia	RCW38/630

Nombre del fabricante o productor: Wenzhou Rockwill Electric Co., Ltd.

País de Origen: CHINA

FIN DE ANEXO 1



ISO/IEC 17065:2012
11 -CPR- 002



Total Quality. Assured.



Anexo 2

Certificado de conformidad

EL-CS-250099

Trazabilidad de Reportes de Laboratorio

Ítem	Número de reporte	Laboratorio
1	044-25	LAECOL
2	LENC - 25 -I 0154	NYCE

Los ensayos se realizaron bajo las siguientes normas: IEC 62271-200:2021, IEC 61439-3:2012, IEC 61439-1:2020, UL 969:2023, IEC 60695-11-10:2013.

Usos asociados al producto

ITEM	Usos	Descripción
1	Permitidos	- Protección de redes eléctricas de media tensión. - Uso en sistemas de distribución aérea y subestaciones de distribución. - Aplicación en redes dentro de los rangos de tensión y condiciones ambientales certificadas. - Integración con sistemas de protección y automatización compatibles
2	No Permitidos	- Aplicaciones fuera de las tensiones y frecuencias certificadas. - Instalación en ambientes no especificados en la certificación. - Modificaciones que alteren su funcionamiento original. - Uso sin la debida coordinación con protecciones de la red.

FIN DE ANEXO 2

El presente certificado tiene validez desde la fecha de expedición y cubre el producto descrito en el Anexo 1 según el Reglamento indicado en el presente documento y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe el titular del presente certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según el Anexo 1 de la Oferta Comercial - Términos y Condiciones Generales de provisión de servicios de Intertek Colombia.

El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Responsable
Gerente Líneas de Negocio
Electrical & Hardlines



ISO/IEC 17065:2012
11 -CPR- 002

