



Especificación del producto

Nombre del producto:

Subestación prefabricada tipo shelter de 1250 kVA AC

Modelo del producto:

CN-1250/012

Estándar del diseño:

EN61000-6:2019; EN61000-6-4:2019; IEC
61558-1:2019; IEC 62271-202:2022; IEC 61330:1995

Fecha:

2025-03-14

Revisión:

V03

No.	Nombre	Especificaciones
1	1250kVA MVS	
1.1	Modelo	MVS-1250
1.2	Capacidad nominal	1250kVA
1.3	Voltaje	13800/800V
1.4	Frecuencia nominal	60Hz
1.5	Protección IP	IP54
1.6	Nivel de corrosión	C5-H
1.7	Vida útil	25 años
1.8	Entradas de inversores	7
1.9	Cable de media tensión	ZA-YJV-8.7/15kV-70mm ²
1.10	Altitud	<1000m
1.11	Temperatura de operación	-25°C~55°C
1.12	Humedad relativa	0~95%
1.13	Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad)	6058*2438*2896mm
1.14	Fabricante	EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO. LTD

2	Transformador	
2.1	Relación de voltaje nominal	13.8/0.8kV
2.2	Rango de derivación	-5% / - 2.5% / 0 / 2.5% / 5%
2.3	Corriente nominal de baja tensión	902A
2.4	Corriente nominal de media tensión	52.3A
2.5	Grupo de conexión	Dyn5
2.6	Tipo de transformador	Tipo seco
2.7	Índice de eficiencia del transformador	>99%
2.8	Tipo de enfriamiento	AN/AF
2.9	Pérdida en vacío	Por definir
2.10	Pérdida de carga	Por definir
2.11	Impedancia	7%
2.12	Factor K	K4
2.13	Clase	F
2.14	Modo de entrada de baja tensión	Conexión por barra de cobre
2.15	Modo de entrada de media tensión	Conexión por cable
2.16	Material del devanado	Cu
2.17	Nivel de ruido	≤65 dB @ 1m

No.	Nombre	Especificaciones
3	RMU	
3.1	Marca	ABB
3.2	Modelo	DV
3.3	Tipo de aislamiento	SF6
3.4	Tensión nominal	24kV
3.5	Corriente nominal	600A
3.6	Tensión de soportabilidad a frecuencia industrial	65kV
3.7	Tensión nominal de resistencia a los impulsos de rayo	125kV
3.8	Protecciones de relé	REJ603(50/51,50N/51N)
3.9	Corriente nominal de soportabilidad al pico	50 kA
3.10	Corriente nominal de soportabilidad de corta duración	20kA/1s
3.11	Modo de operación del interruptor	Manual
3.12	Modo de operación del interruptor automático	Electrica
3.13	Modo de operación del seccionador	Manual
3.14	Clasificación IP: Tanque de gas	IP 67
3.15	Clasificación IP: Externo	IP 2X
3.16	Tasa de fuga de gas	≤0.1 %/año
3.17	Entrada de cable	Parte inferior
4	Gabinete LV	
4.1	Tipo ABC	1250A/3P,AC800V,50kA, ABB
4.2	Corriente nominal de ACB	1250A
4.3	Vida mecánica del ACB	25000
4.4	Vida eléctrica del ACB	2000
4.5	Tensión nominal de LV (baja tensión)	AC800V
4.6	Tensión nominal de aislamiento	AC1000V
4.7	Tensión de soportabilidad a frecuencia industrial	AC2500V
4.8	Tensión nominal de impulso	12kV
4.9	Tipo MCCB	250/3P,AC800V,25kA, ABB
4.10	Corriente nominal de MCCB	250A*3pcs
4.11	Tipo MCCB	250/3P,AC800V,25kA, ABB 160/3P,AC500V,30kA,ABB 160/3P,AC500V,18kA, ABB
4.12	Corriente nominal de MCCB	100A*1pcs 160A*1pcs 80A*1pcs 63A*1pcs

No.	Nombre	Especificaciones
5	Transformador auxiliar de gabinete de distribución	
5.1	Modelo	DGL-6kVA
5.2	Capacidad nominal	6kVA
5.3	Relación de tensión nominal	800/220/110V
5.4	Grupo de conexión	Li0
5.5	Impedancia	<4%
6	UPS de gabinete de distribución	
5.1	Modelo	SPM6KL
5.2	Capacidad nominal	6kVA
5.3	Tiempo de duración	0.5h
5.4	Voltaje de entrada	220V
5.5	Voltaje de salida	220V
7	Transformador trifásico	
7.1	Modelo	SGL-110kVA
7.2	Capacidad nominal	110kVA
7.3	Relación de tensión nominal	800/480V
7.4	Grupo de conexión	Dyn5
7.5	Impedancia	<4%