



No. de Certificado de producto

2884

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2013**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS** con identificación **860518665** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas

Descripción cualitativa del producto: Fusibles De Expulsión De Media Tensión

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.19

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 1 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2021-11-19	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de vencimiento:	2027-11-17	Seguimiento 1: 2025-11-18
Fecha de renovación:	2024-11-18	Seguimiento 2: 2026-11-18
Fecha de última modificación:	2025-03-25	

JIMENEZ RAMIREZ
ASTRID ELIANA
Firmado digitalmente por
JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA
Fecha: 2025.03.25 08:38:27 -05'00'
Gerente

 KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

 servicioalcliente@qcert.com.co  (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 1

No de certificado
Dirección

2884
Calle 17 No 42 A - 69

Fecha última modificación

2025-03-21

Aspecto	Descripción
Producto	Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas
Descripción cualitativa del producto	FUSIBLES DE EXPULSIÓN DE MEDIA TENSIÓN
Referencial/Reglamento	REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE 2013; NUMERAL 20.19
Normas de referencia	IEEE Std C37.41-2016/Cor 1-2017, IEEE Std C37.42-2016, IEC 60282-2: 2018 NTC 2132-2006, NTC 2133 2002.
Fabricante	ELÉCTRICOS INTERNACIONAL SAS.
Planta de fabricación	CALLE 17 No. 42 A - 69, BOGOTÁ D.C.
Marca	LUHFSE
Referencia	T, K, H, SR, VS, NS
Velocidad de operación	Tipo T (ELEMENTO LENTO)
	Tipo K (ELEMENTO RAPIDO)
	Tipo H (ELEMENTO EXTRA RAPIDO)
	Tipo SR (DUAL SLOW RAPID)
	Tipo VS (D) (DUAL VERY SLOW)
	Tipo NS (VELOCIDAD ESTANDAR)
Corrientes nominales	1 a 200 A
Tensión nominal	15 kV, 38 kV
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección de transformadores en redes de distribución, circuitos ramales y otros.

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	Tipo T	DE 1 a 200 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
2	Tipo K	DE 1 a 200 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
3	Tipo H	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
4	Tipo SR (DUAL)	DE 0,4 a 46 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
5	Tipo VS (DUAL)	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
6	Tipo NS	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.

JIMENEZ
RAMIREZ ASTRID
ELIANA

Firmado digitalmente por JIMENEZ
RAMIREZ ASTRID ELIANA
Fecha: 2025.03.25 08:39:13 -05'00'

Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co