

No. de Certificado

2884



ELECTRICOS INTERNACIONAL SAS

NIT 860.518.665-2

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Fusibles para instalaciones eléctricas
Referencia:	Ver listado de referencias específicas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.19 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 1 hoja donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-11-19	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
		Seguimiento 1	2022-11-19
Fecha de vencimiento	2024-11-18	Seguimiento 2	2023-11-19

Coordinador de Certificación

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 1

No de certificado 2884 Fecha de Emisión 2021-11-19
 Dirección Calle 17 No 42 A - 69

Aspecto	Descripción
Producto	FUSIBLES DE EXPULSION DE MEDIA TENSION
Referencial/Reglamento	REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE 2013; NUMERAL 20.19
Normas de referencia	IEEE Std C37.41-2016/Cor 1-2017, IEEE Std C37.42-2016, NTC 2132-2006, NTC 2133 2002.
Fabricante	ELÉCTRICOS INTERNACIONAL SAS.
Planta de fabricación	CALLE 17 No. 42 A - 69, BOGOTÁ D.C.
Marca	LUHFSEER
Referencia	T, K, H, SR, VS, NS
Velocidad de operación	Tipo T (ELEMENTO LENTO)
	Tipo K (ELEMENTO RAPIDO)
	Tipo H (ELEMENTO EXTRA RAPIDO)
	Tipo SR (DUAL SLOW RAPID)
	Tipo VS (D) (DUAL VERY SLOW)
	Tipo NS (VELOCIDAD ESTANDAR)
Corrientes nominales	1 a 200 A
Tensión nominal	15 kV, 38 kV
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección de transformadores en redes de distribución, circuitos ramales y otros.

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	Tipo T	DE 1 a 200 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
2	Tipo K	DE 1 a 200 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
3	Tipo H	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
4	Tipo SR (DUAL)	DE 0,4 a 46 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
5	Tipo VS (DUAL)	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.
6	Tipo NS	DE 1 a 100 Amperios para 15 - 38 kV - Frecuencia 50-60 Hz.

Coordinador de Certificación



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co

(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co