

Informe de Servicio

Cliente: Nicolas Bazan

Sitio: Edificio BMX

Correo: nicoprobazan@gmail.com

Teléfono: +56948475531

Técnico: Admin

Observaciones:

Alarma de Incendio: Al llegar se informa que durante fin de semana existieron reiteradas activaciones en el sistema, se revisa panel y este en pantalla muestra palanca piso 24, se revisa conexión en modulo y cableado muestra continuidad, se revisa palanca de piso 24 y está se encuentra cerrada, se realiza reconexión en palanca y caja de empalmes de piso. Y se cierra equipo, se vuelve a medir continuidad en modulo, y cableado se encuentra normal, se realizan pruebas de activación y está funciona correctamente. Se realiza revisión del sistema y se verifica el correcto funcionamiento de todos los equipos. Sistema queda operativo y funcionando con normalidad. Nota: sensor humo de salón, se encuentra desconectado, ya que este durante una revisión se encontro con excesos de óxido. Este quedó desconectado y pendiente de instalación hasta que se solucione problema de filtración de agua. CCTV: Se realiza revisión del sistema, y se verifica que todas las camaras se encuentran con imagen fluida. Sistema queda operativo y funcionando correctamente. Nota : Sistema se encuentra con: Dvr1: 26 días Dvr2: 33 días Nvr1: 11 días de respaldo de grabaciones de seguridad. Acceso vehicular: Se realiza revisión de portón batiente, y portones correderas, se realizan pruebas de los sistemas y de sus accesorios. Se verifica que sistemas se encuentran funcionando correctamente. Accesos Peatonales: Se realizan revisión y pruebas de los accesos Peatonales, y se verifica el correcto funcionamiento de comunicadores de conserjería. Se regula brazo hidráulico de el acceso reja calle ya que este no estaba cerrando completo. Sistema queda operativo y funcionando correctamente.

Fotografías:

Sin fotos

Firma: *Sin firma*