

# Reporte de Capa: Instalaciones

Término clave: Idle Megawatts

---

## Diagnóstico Observado

Capacidad de energía y refrigeración disponible en términos nominales que no puede convertirse en carga TI utilizable.

## Impacto Económico: US\$ 2,4 M (anuales por MW desperdiciado · Estimación del contenido de proyecto.)

- Capacidad eléctrica contratada sin uso: 52% (US\$ 1,25 M)
- Refrigeración sobredimensionada: 31% (US\$ 0,74 M)
- Espacio de piso reservado, no ocupado: 17% (US\$ 0,41 M)

## Causas Raíz

- Setpoints y límites de cooling conservadores.
- Topologías UPS/PDU con restricciones locales.
- Planificación de TI no reconciliada con la capacidad física.