

№ 001604



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.01.2019г по 13.01.2024г.

Код ОКПД 2 22.21.30.110

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.H00509

Код ТН ВЭД 3920 61

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «ПолитекПро» (ООО «ПолитекПро») ОГРН 1157746133115. Адрес: 123022, Москва, Столярный пер, дом 3, корпус 5, помещение IX этаж 4 часть ком 29. Телефон: 8 (499) 657 99 89

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «ПолитекПро» (ООО «ПолитекПро») ОГРН 1157746133115. Адрес: 141607, Московская область, Клинский район, г. Клин, Волоколамское шоссе 25, стр.16. Телефон: 8 (499) 657 99 89

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел. 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Панели и листы сотового поликарбоната марки «Sellex», типов: СПК-UF, СПК – UV, толщиной от 3,3 до 25 мм, поверхностной плотностью от 0,370 до 3,3 кг/м², выпускаемые по СТО 40634000-001-2019 «Панели и листы сотового поликарбоната» от 10.01.2019 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Группа горючести Г1; ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Группа воспламеняемости – В2; ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (п.4.18), (п.4.20). Группа токсичности продуктов горения – Т2, группа дымообразующей способностью – Д2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0666Ц-С-2 от 13.01.2019 г., ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя СТО 40634000-001-2019 «Панели и листы сотового поликарбоната» от 10.01.2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.