MAXITECH
CONTROLE DE ACESSO LTDA

Razão Social – Maxitech Controle de Acesso LTDA
CNPJ – 05.109.606/0001-83 – I.E. – 116.617.129.112
Rua Laura Vergueiro, 235 – Penha – SP – 03607-070

À
ALESP – Assembléia Legislativa de São Paulo

Relatório mensal de manutenção preventiva das portas automáticas conforme abaixo:

Serviço	Porta Marca Dorma (Estacionamento - lado esq. visto de fora) - 05	Porta Marca Dorma (Porta central) - 06	Porta Marca Dorma (Estacionamento - lado dir. visto de fora) - 07	Porta Marca Dorma (Saída exército) - 08
1. Pré – limpeza externa superficial.	✓	✓	✓	✓
2. Abertura da tampa interna	✓	✓	✓	✓
3. Limpeza do trilho de deslize com pano seco – retirada do excesso de pó auto lubrificante	✓	✓	✓	✓
4. Reajuste técnico dos carros de rolamento para correção de prumo e nível, se necessário.	✓	✓	✓	✓
5. Revisão na guia de piso, se necessário	✓	✓	✓	✓
6. Revisão do funcionamento manual das portas	✓	✓	✓	✓
7. Revisão das ligações eletroeletrônicas, onde necessário.	✓	✓	✓	✓
8. Leitura de erros no módulo de comando e sua correção, se houver	✓	✓	✓	✓
9. Limpeza dos sensores: movimento, presença ou botoeira mágica	✓	✓	✓	✓
10. Teste dos acionadores e sistemas de segurança	✓	✓	✓	✓
11. Teste dos sistemas de travamento, quando houver.	✓	✓	✓	✓
12. Fechamento do sistema				
13. Teste de funcionamento completo das portas nos modos operacionais disponíveis	✓	✓	✓	✓
14. Verificar o circuito elétrico e eletrônico das portas	✓	✓	✓	✓
15. Verificar a sincronização e o tempo de abertura e fechamento das portas	✓	✓	✓	✓