ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref: Processo Digital nº 147/2026

Interessado: Divisão de Manutenção

Assunto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lâmpadas e luminárias para o Palácio 9 de Julho, por meio do Sistema Registro de Preços, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas no Termo de Referência, com validade por 12 (meses) contados a partir da publicação da Ata, podendo ser prorrogada e ter seus quantitativos renovados, conforme legislação atinente – Manifestação Administrativa

À Coordenadoria de Licitações

Em atenção aos termos do Despacho da lavra da Coordenadoria de Licitações, juntado em 05/11/2026, às 17h10min, por meio de comentários no ALESP Digital, cumpre a esta Unidade manifestar-se nos seguintes termos:

A Licitante OGT Distribuidora Ltda. EPP interpôs recurso administrativo em relação aos itens 6, 8 e 9 do Pregão Eletrônico ALESP nº 156/2026, alegando que não restou comprovado o atendimento, pelas luminárias LED da marca Empalux ofertadas pela empresa vencedora, à exigência de ângulo de abertura mínimo de 90°, estabelecida no Termo de Referência.

Em suas contrarrazões, constantes do documento intitulado "Contrarrazões - itens 6, 8 e 9 – Ferreira", anexado ao processo em 05/11/2026, a empresa Ferreira & Kohler Iluminação Ltda. apresentou manifestação da fabricante Empalux, na qual informa que os modelos ofertados para os itens questionados possuem ângulo de abertura de 113°, superando, portanto, o mínimo exigido no edital.

Dessa forma, diante da comprovação técnica apresentada pela fabricante, verifica-se que os produtos ofertados para os itens 6, 8 e 9 atendem à especificação relativa ao ângulo de abertura estabelecida no Termo de Referência, não havendo, sob esse aspecto, elementos que justifiquem a desclassificação da proposta da licitante vencedora.

Sendo o que cabia.

DMAN, 5 de novembro de 2026

_____

Juliano Petroline de Almeida

Matrícula 15.149