ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref: Processo Digital nº 166/2026

Interessado: Divisão de Manutenção

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de cabos elétricos para Palácio 9 de Julho, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas no Termo de Referência - Análise das Propostas – Manifestação Administrativa

À Coordenadoria de Licitações

Em atenção aos termos do Despacho da lavra da Coordenadoria de Licitações juntado em 31/08/2026 às 19h02min via comentários no Alesp Digital, cumpre a esta Unidade informar:

Licitante	Lote	Item	Status
DIPAR FERRAGENS LTDA	6	1	Solicitar à Licitante que encaminhe a certificação de conformidade do produto ofertado, conforme exigido no item 4.5 do Termo de Referência.
		2	Solicitar à Licitante o encaminhamento da certificação de conformidade do produto ofertado, conforme disposto no item 4.5 do Termo de Referência. Solicitar, ainda, a correção da Proposta Comercial, tendo em vista que o campo referente à descrição do produto encontra-se cortado, impossibilitando a visualização completa da especificação ofertada.
		3	Solicitar à Licitante que encaminhe a certificação de conformidade do produto ofertado, conforme exigido no item 4.5 do Termo de Referência.
	7	1	Solicitar à Licitante que encaminhe a certificação de conformidade do produto ofertado, conforme exigido no item 4.5 do Termo de Referência.
		2	Solicitar à Licitante o encaminhamento da certificação de conformidade do produto ofertado, conforme disposto no item 4.5 do Termo de Referência. Solicitar, ainda, a correção da Proposta Comercial, tendo em vista que o campo referente à descrição do produto encontra-se cortado, impossibilitando a visualização completa da especificação ofertada
		3	Solicitar à Licitante que encaminhe a certificação de conformidade do produto ofertado, conforme exigido no item 4.5 do Termo de Referência
	9	1	Não atende. O catálogo enviado pela Licitante não contempla cabos multipolares com cobertura de composto termoplástico poliolefínico não halogenado (SHF1), conforme solicitado.
		2	Não atende. O catálogo enviado pela licitante não contempla cabos multipolares com cobertura de composto termoplástico poliolefínico não halogenado (SHF1), conforme solicitado.
		3	Não atende. O catálogo enviado pela licitante não contempla cabos multipolares com cobertura de composto termoplástico poliolefínico não halogenado (SHF1), conforme solicitado.

Sendo o que cabia.

DMAN, 01 de setembro de 2026

_____

Aline Castro Rodrigues
Gestora de Divisão