超声波探伤 实验报告

纪品全 202111998273

指导教师: 陈巧妮

(北京师范大学 物理学系, 北京 100875)

摘要:通过本实验,了解固体中的弹性波及其传播规律,超声波产生和探测的原理.利用相关原理,对超声波波速进行测量.再根据超声波探伤原理,分别利用固体中不同种类的弹性波,对待测块铝块进行超声波探伤

超声波指频率高于2*10⁴Hz 的声波,超声波探测具有穿透性深、灵敏度高、对探测物体没有破坏性、对操作者以及周围的设备和材料没有伤害和干扰等优点,适宜用于物体的无损检测与评价.

1 实验原理

1.1 超声波的产生和检测

产生:

对压电晶片两级施加电压脉冲,由于逆电压效应,晶片将发生弹性形变而产生弹性振荡,从而产生超声波波包.

检测:

超声波在材料内部传播时,与被检对象相互作用发生散射,散射波被同一压电换能器接收,由于正压电效应,振荡的晶片在两极产生振荡的电压,电压信号被放大后可以用示波器显示,检测.

超声波探头通过通过保护膜或斜楔向外发射超 声波,分为直型和斜型两种.直探头产生纵波,斜 探头产生横波或表面波,如图1所示.




图 1 直探头(左)、斜探头(右)结构图 1. 外壳 2. 晶片 3. 吸收背衬 4. 电极接线 5. 匹配电感 6. 接插头 7a. 保护膜 7b. 斜楔

1.2 超声波的振型及界面的反射和折射

超声波的折射、反射示意图如图(2)所示,




图 2 超声波在界面上的反射、折射和振型转换

根据斯涅尔定律,有:

$$\frac{\sin \alpha}{v} = \frac{\sin \alpha_l}{v_{1l}} = \frac{\sin \alpha_t}{v_{1t}} = \frac{\sin \beta_l}{v_{2l}} = \frac{\sin \beta_t}{v_{2t}}$$
(1)
存在入射临界角:

$$\alpha_{max1} = \arcsin \frac{v}{v_{21}} \alpha_{max2} = \arcsin \frac{v}{v_{21}}$$
 (2)

当α_{max1}时,介质2中存在横波和纵波;

当 $\alpha_{max1} < \alpha < \alpha_{max2}$, 只有横波;

当 α_{max2} 时,即无纵波,也无横波,会出现表面波.

1.3 通过光谱仪测量透过率和吸收率

进行缺陷定位时,首先找到缺陷反射回波最大的位置,然后测量缺陷反射回波对应的时间t,根据被测材料的声速v可以计算出缺陷到探头入射点的垂直深度 H 或水平距离 L。在超声成像时,探头在试块顶部二维扫描,得到来自试块内部缺陷深

度的分布,再利用计算机进行图像重建,就可以得 到试块内部缺陷的立体图像.

同时,由于衍射效应,实际超声波总有一定的 发散性.

实验需要超声探头发射能量的指向性良好.根据衍射定律,可以得出:

$$\theta = 2 \arctan \frac{1.22\lambda}{D} \tag{3}$$

其中, θ 为探头的扩散角.波长越小,尺寸越大, θ 越小,指向性越好,定位精度越高.

直探头和斜探头的扩散角分别可表示为: 直探头:

$$\theta = 2 \arctan \frac{|x_1 - x_2|}{2H_B} \tag{4}$$




图 3 直探头扩散角示意图

斜探头:

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{|x_1 - x_2|}{2H_B}\cos^2\beta\right)$$
 (5)




图 4 斜探头扩散角示意图

对斜探头,仍需额外确定探头前沿距参考点0的位

置关系(即折射角 β). 选用不同深度,不同水平位置的两个缺陷 A, B来测量折射角.




图 5 斜探头折射角示意图

根据几何关系,有:

$$\beta = \arctan \frac{(L_{Bo} - L_{Ao}) - (L_B - L_A)}{H_B - H_A}$$
 (6)

2 实验内容

2.1 实验仪器

JDUT-2 型超声波实验仪,示波器、测试 A1 块和耦合剂水

2.2 实验要求

- 1. 超声纵波主要性能的表征及试块缺陷深度的定位
- (1) 观察直探头超声脉冲波型,测量超声频率;
- (2) 测量直探头延迟时间、试块中的纵波声速;
- (3) 定位试块中不同缺陷的深度;
- 2. 超声横波主要性能及试块缺陷的定位
- (1) 观察斜探头(45°)的超声脉冲波型,测量超声频率;
- (2) 采用斜探头,利用工件的同心大小圆弧测量 斜探头的延迟时间、横波声速;
- (3) 测量试块对超声波的折射角;
- 3. 计算试块材(铝)的弹性模量

3 实验结果与分析讨论

3.1 通过直探头测量超声纵波的主要性能

观察直探头超声脉冲波形,并根据波形周期测

量超声频率.

测量周期数 $n=4$	总时间 $T_n=1.13 \mu s$	
超声频率 $\gamma = \frac{1}{\frac{T_n}{n}} = 3.54 \text{kHz}$		

表 1 超声纵波频率实验参数及计算

通过在铝块中单次反射及两次反射的时间,测量延迟时间和波速.

利用直尺测量铝块厚度H = 5.96cm.

起始波时间	第一次回波时间	第二次回波时
$t_0 = 0.06 \mu s$	$t_1 = 18.72$ μs 闰 $t_2 = 37.28$ μs	
直探头延迟时间 $t_d = 2t_1 - t_2 - t_0 = 0.10$ μs		
纵波声速 $C = \frac{2H}{t_2 - t_1} = 6.307 \cdot 10^3 \text{m/s}$		

表 2 超声纵波声速、延迟时间实验参数及计算

3.2 通过直探头进行超声探伤

初始时间 $t_0 = 0.12$ μs

小孔编号	回波时间	测量值	计 算 值
	t(µs)	x(cm)	x'(cm)
1	9.40	3.00	2. 92
2	6.40	1.94	1. 98
3	16. 08	4. 98	5. 03
4	9. 68	未知	3.05

表 3 超声探伤结果记录

可知,各小孔理论值及实验值差距均较小.

3.3 通过斜探头测量超声横波的主要性能

不改变实验方法,仅换用斜探头,测量超声横 波的频率.

测量周期数 $n=4$	总时间 $T_n=1.07 \mu \mathrm{s}$	
超声频率 $\gamma = \frac{1}{\frac{T_n}{n}} = 3.73 \text{kHz}$		

表 4 超声横波频率实验参数及计算

利用铝块的同心大小圆弧,测量斜探头的延迟

时间、横波声速.

	大圆弧	小圆弧	
起始波时间	$t_0 = 0.72 \mu s$		
回波时间	$t_1 = 42.04 \mu s$	$t_2 = 23.48 \mu s$	
半径	$R_1 = 6.030$ cm	$R_2 = 3.050$ cm	
延迟时间 $t_d = \frac{R_1 t_2 - R_2 t_1}{R_1 - R_2} = 4.48 \mu s$			
横波声速 $C = \frac{2(R_1 - R_2)}{t_1 - t_2} = 3.022 \cdot 10^3 \text{m/s}$			
入射位置L = 1.50cm			

表 5 超声横波声速、延迟时间实验参数及计算

3.4 测量斜探头折射角

根据(6)式,测量各参数得:

$L_A(cm)$	1. 98	$L_{Ao}(cm)$	3.09
$L_B(cm)$	5.00	$L_{Bo}(cm)$	8.00
$\beta = \arctan \frac{(L_{Bo} - L_{Ao}) - (L_B - L_A)}{H_B - H_A} = 43.55^{\circ}$			

表 6 超声横波折射角实验参数及计算

3.5 计算金属杨氏模量

根据波动方程,杨氏模量的表达式为:

$$E = \frac{\rho v_t^2 (3\gamma^2 - 4)}{\gamma^2 - 1} \tag{7}$$

其中 $\gamma = \frac{v_l}{v_t}$ 可得, $E = 7.32 \cdot 10^{10} \text{N} \cdot \text{m}$

4 复习思考题

- 1. 超声探伤优点:穿透性深、灵敏度高、对探测物体没有破坏性、对操作者以及周围的设备和材料没有伤害和干扰等
- 2. 超声波频率过低时,会导致扩散角过大,指向性较差,降低测量精度

参考文献:

[1] 北京师范大学近代物理实验讲义