

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



BIGPROJECT REPORT

**Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng
Thermistor**

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

1	Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC	2
1.1	Tổng quan về ADC	2
1.2	Electrical Characteristics của ADS1115	2
1.3	Typical Characteristics của ADS1115	5
1.4	Data Format	7
1.5	Kết quả của việc tính toán ADC	8

Danh sách hình vẽ

1.1	Digital Input/Output của ADS1115.	3
1.2	Electrical Characteristics của ADS1115.	4
1.3	ADS1115 Code Transition Diagram.	7

Danh sách bảng

List of Listings

Đề tài 4

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo $20 - 80^{\circ}\text{C}$, độ phân giải 0.1°C , ngõ ra là điện áp tương ứng từ $0 - 5\text{V}$:

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Chapter 1 Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC

1.1 Tổng quan về ADC

Theo chuẩn ngõ ra điện áp đọc từ Sensor là từ $0 \rightarrow 5\text{ V}$, với ngõ vào là từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$ với bước nhảy là 0.1°C . Thực hiện tính giá trị của một bước nhảy nhỏ nhất là:

$$\frac{5 - 0}{\frac{80 - 20}{0.1} + 1} \approx 8.3195\text{ mV}$$

Vậy có nghĩa là $\Delta_{min} \approx 8.3195\text{ mV}$, từ đó ta có:

$$2^Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{\Delta_{min}}$$

Giả sử, chọn $V_{ref+} = 5\text{ V}$ và $V_{ref-} = 0\text{ V}$. Ta có $Q \approx 9.23\text{ bit}$

Tuy nhiên, trong thị trường không có ADC 9.23 bit cho nên nhóm em sẽ chọn con có trên thị trường là **ADS1115IDGSR**.

1.2 Electrical Characteristics của ADS1115

- Ultra-small packages:
 - + X2QFN: $2\text{ mm} \times 1.5\text{ mm} \times 0.4\text{ mm}$
 - + SOT: $2.9\text{ mm} \times 2.8\text{ mm} \times 0.6\text{ mm}$
- Wide supply range: 2.0 V to 5.5 V
- Low current consumption: $150\text{ }\mu\text{A}$ (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses

- Operating temperature range: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- Family of devices:
 - + ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA

Từ những thông tin, ADC ADS1115 có tầm hoạt động ở dải nhiệt độ phù hợp trong khoảng $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$, nhóm em sử dụng nguồn cấp là $V_{DD} = 5.5\text{V}$ và cho phép nguồn sai số trong khoảng từ $[5.3, 5.5]\text{V}$ phù hợp với thông số dưới đây:

DIGITAL INPUT/OUTPUT					
V_{IH}	High-level input voltage		0.7 VDD	5.5	V
V_{IL}	Low-level input voltage		GND	0.3 VDD	V
V_{OL}	Low-level output voltage	$I_{OL} = 3\text{mA}$	GND	0.15	0.4 V
	Input leakage current	$GND < V_{DIG} < VDD$	-10	10	μA

Hình 1.1: Digital Input/Output của ADS1115.

Như vậy, với $GND \approx 0\text{V} < V_{IN} < V_{DD} = 5.5\text{V}$ thì có thể phù hợp cho tầm đo từ $0 \rightarrow 5\text{V}$ từ mạch đọc giá trị của sensor.

Tiếp theo, ta cần quan tâm đến giá trị như sau:

SYSTEM PERFORMANCE				
	Resolution (no missing codes)		16	Bits
DR	Data rate		8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860	SPS
	Data rate variation	All data rates	-10% 10%	
	Output noise		See Noise Performance section	
INL	Integral nonlinearity	DR = 8SPS, FSR = $\pm 2.048V^{(2)}$	1	LSB
	Offset error	FSR = $\pm 2.048V$, differential inputs	3	LSB
		FSR = $\pm 2.048V$, single-ended inputs	± 3	LSB
	Offset drift over temperature	FSR = $\pm 2.048V$	0.005	LSB/ $^{\circ}C$
	Long-term Offset drift	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	± 1	LSB
	Offset power-supply rejection	FSR = $\pm 2.048V$, DC supply variation	1	LSB/V
	Offset channel match	Match between any two inputs	3	LSB
	Gain error ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 25^{\circ}C$	0.01% 0.15%	
	Gain drift over temperature ⁽³⁾	FSR = $\pm 0.256V$	7	ppm/ $^{\circ}C$
		FSR = $\pm 2.048V$	5 40	
		FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	5	
	Long-term gain drift ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	$\pm 0.05\%$	
	Gain power-supply rejection		80	ppm/V
	Gain match ⁽³⁾	Match between any two gains	0.02% 0.1%	
	Gain channel match	Match between any two inputs	0.05% 0.1%	
CMRR	Common-mode rejection ratio	At DC, FSR = $\pm 0.256V$	105	dB
		At DC, FSR = $\pm 2.048V$	100	
		At DC, FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	90	
		$f_{CM} = 60Hz$, DR = 8SPS	105	
		$f_{CM} = 50Hz$, DR = 8SPS	105	

Hình 1.2: Electrical Characteristics của ADS1115.

- Data rate (DR) là giá trị dữ liệu Digital được đổi theo đơn vị thời gian. Với DR = 128 Sample per second là giá trị default của ADS1115, với thời gian cách nhau đọc dữ liệu khoảng tầm 8 ms.
- Integral Nonlinearity (INL) là thước đo độ lệch của đặc tuyến chuyển đổi thực tế so với đặc tuyến lý tưởng trong các bộ chuyển đổi ADC/DAC, sau khi đã loại bỏ sai số offset và gain. Với INL = 1 LSB.
- Offset error là sai số khi sử dụng chế độ Single-Ended với giá trị là ± 3 LSB.
- Gain drift over temperature là sai số của phép đo khi có ảnh hưởng của nhiệt độ với tại FSR = $\pm 6.144V$ thì Gain drift = $5ppm/^{\circ}C$ tức là mỗi $^{\circ}C$ sẽ gây sai số là 5 phần ngàn.
- Common-mode Rejection Ratio (CMRR) là thước đo khả năng của một bộ khuếch đại vi sai trong việc loại bỏ tín hiệu chung xuất hiện đồng thời và cùng pha trên cả hai đầu vào. Với CMRR = 90 dB.

1.3 Typical Characteristics của ADS1115

- Single-Ended Offset Error vs Temperature:




Figure 4.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-225\mu\text{V}$

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-120\mu\text{V}$

- Gain Error vs Temperature:




Figure 6.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.00 %

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.03 %

- Gain Error vs Supply:




Figure 7.

+ Tại $V_{DD} = 5.5\text{V}$: Gain Error = 0.00 %

- INL vs Supply Voltage:




Figure 8.

+ Tại $V_{DD} = 5.5V$: INL vs Voltage = $20\mu V$

- INL vs Temperature:




Figure 13.

+ Tại $T = 20^{\circ}C$: INL vs Temperature = $22\mu V$

+ Tại $T = 80^{\circ}C$: INL vs Temperature = $38\mu V$

- Data Rate vs Temperature:




Figure 20.

+ Tại $T = 20^{\circ}C$: Data Rate Error = 2.8%

+ Tại $T = 80^{\circ}C$: Data Rate Error = 1.2%

1.4 Data Format

Với ADS1115 là một ADC 16-bit với ngõ ra là một chuỗi bit có dấu theo giá trị như sau:

Table 4. Input Signal versus Ideal Output Code

INPUT SIGNAL, V_{IN} ($A_{IN_P} - A_{IN_N}$)	IDEAL OUTPUT CODE ⁽¹⁾
$\geq FS (2^{15} - 1)/2^{15}$	7FFFh
$+FS/2^{15}$	0001h
0	0
$-FS/2^{15}$	FFFFh
$\leq -FS$	8000h

1. Excludes the effects of noise, INL, offset, and gain errors.




Figure 27. ADS1113/4/5 Code Transition Diagram

Hình 1.3: ADS1115 Code Transition Diagram.

Theo hình 1.3, với $FS = 6.144$ như ở trên thì giá trị lớn nhất mà ADC có thể đọc được

là $V_{ref} \times \frac{2^{15} - 1}{2^{15}} \approx 6.1438 \text{ V}$ vẫn phù hợp với tầm đo là từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$. Từ đó ta có công thức suy ngược từ D_{out} nhận được từ ADC là:

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^{15}} \times D_{out} = \frac{6.1438}{32768} \times D_{out}$$

1.5 Kết quả của việc tính toán ADC

Ta có bảng tính toán giá bên dưới, trong bảng giá trị có các giá trị như sau:

- **T_s** : là giá trị nhiệt độ chuẩn cần đo.
- **V_i** : là giá trị điện áp đo được từ sensor trong khoảng từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ với sai số là 5%.
- **Offset_Error** : là giá trị sai số của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **Gain_Error** : là giá trị của độ lợi của ADS1115 do nhiệt độ tạo nên.
- **V_i_ADC** : là giá trị mà ADC thực sự nhận tại chân IN0.
- **D_out** : là giá trị tính toán từ giá trị điện đọc từ chân IN0 với công thức là $\frac{V_{i_ADC} \times 2^{15}}{FS}$.
- **D_cal_Error** : là giá trị mà thực sự ADS1115 cho ra ở ngõ ra với các giá trị sai số cộng thêm do chính ADC và nhiệt độ.
- **Cal_V** : là giá trị được tính trong MCU chuyển đổi từ giá trị Digital của ADS1115 gửi về cho MCU.
- **Cal_Temp** : là giá trị chuyển đổi từ điện áp tính toán được Cal_V về giá trị nhiệt độ theo công thức chuẩn là $T = \frac{V_{in} + \frac{5}{3}}{\frac{1}{2}}$.

28.1	0.591668042	-0.000178	0.004100%	0.000971	0.594479283	0.1371%	3160.9339	3193	0000110001010111	0.593044401	27.1165328	3%	0.983467
28.2	0.59865126	-0.000178	0.004100%	0.001001	0.599481410	0.1397%	3198	0000110001011111	0.599794195	27.1975303	4%	1.002470	
28.3	0.606553484	-0.000177	0.004200%	0.001032	0.610315277	0.1421%	3240	0000110010010010	0.607481461	27.2897755	4%	1.010222	
28.4	0.614488409	-0.000177	0.004200%	0.001062	0.615747678	0.1446%	3283	0000110010010111	0.616293692	27.3955143	4%	1.004476	
28.5	0.622449859	-0.000176	0.004300%	0.001093	0.623395134	0.1470%	3325	0000110011011111	0.623793463	27.4855216	4%	1.014478	
28.6	0.630437792	-0.000176	0.004300%	0.001123	0.631390797	0.1496%	3368	0000110100100110	0.6342182	27.5890184	4%	1.010982	
28.7	0.637553119	-0.000175	0.004400%	0.001154	0.638522908	0.1521%	3408	0000110101010000	0.638990499	27.667766	4%	1.032234	
28.8	0.645594828	-0.000174	0.004400%	0.001184	0.646592325	0.1545%	3449	0000110101011011	0.646667765	27.7601032	4%	1.039987	
28.9	0.65366289	-0.000174	0.004500%	0.001215	0.654690268	0.1572%	3492	0000110101001010	0.655105007	27.8612601	4%	1.038740	
29	0.661757259	-0.000173	0.004500%	0.001245	0.662819139	0.1596%	3536	0000110101100100	0.663534755	27.9602571	4%	1.039743	
29.1	0.668982628	-0.000173	0.004600%	0.001276	0.670068505	0.1623%	3578	0000110110111111	0.670292044	28.0435405	4%	1.056495	
29.2	0.677130246	-0.000172	0.004600%	0.001306	0.67824614	0.1648%	3618	0000110001000110	0.679104275	28.1492513	4%	1.050749	
29.3	0.685304397	-0.000172	0.004700%	0.001337	0.686452106	0.1675%	3662	0000110010010011	0.686416552	28.2639986	4%	1.063001	
29.4	0.69261208	-0.000171	0.004700%	0.001367	0.693789411	0.1700%	3701	0000110011011011	0.694103817	28.3292458	4%	1.070754	
29.5	0.700839208	-0.000170	0.004800%	0.001398	0.702044591	0.1726%	3745	0000110101001000	0.702728554	28.4327426	4%	1.067257	
29.6	0.709092369	-0.000170	0.004800%	0.001428	0.710334644	0.1752%	3789	0000110101001011	0.710415819	28.5249988	4%	1.075010	
29.7	0.716481964	-0.000169	0.004900%	0.001459	0.717556066	0.1778%	3829	0000110110111010	0.717915558	28.6149871	4%	1.085013	
29.8	0.724788002	-0.000169	0.004900%	0.001489	0.726096073	0.1805%	3873	0000110100010001	0.726165339	28.7139841	4%	1.086016	
29.9	0.732232296	-0.000168	0.005000%	0.001520	0.733573239	0.1831%	3913	0000110101001010	0.733582604	28.8062312	4%	1.093769	
30	0.740591019	-0.000168	0.005000%	0.001550	0.741966978	0.1858%	3958	0000110101101111	0.743039824	28.9164779	4%	1.083522	
30.1	0.748098623	-0.000167	0.005100%	0.001581	0.749496989	0.1885%	3998	0000110101000000	0.749977112	28.9997253	4%	1.100275	
30.2	0.755616293	-0.000166	0.005100%	0.001611	0.757059823	0.1910%	4039	0000110110000011	0.757289389	29.0874727	4%	1.112527	
30.3	0.764054516	-0.000166	0.005200%	0.001642	0.765535073	0.1938%	4084	0000110111101101	0.765914125	29.1909695	4%	1.109030	
30.4	0.771634854	-0.000165	0.005200%	0.001672									

60.9	3.488851994	0.000010	0.020500%	0.010975	3.527614931	1.11114	18820.1648	18825	0100100110001001	3.529579782	62.3549574	2%	1.454957
61	3.497490869	0.000011	0.020500%	0.011005	3.536785993	1.11114	18868.7598	18873	0100100110111001	3.538579508	62.4629541	2%	1.462954
61.1	3.50648962	0.000011	0.020600%	0.011036	3.545669909	1.11739	18916.4887	18917	0100100111100101	3.546829256	62.5169151	2%	1.461951
61.2	3.515605328	0.000012	0.020600%	0.011066	3.554585248	1.12039	18966.2146	18971	0100100100000110	3.556953947	62.6834474	2%	1.483447
61.3	3.524182798	0.000012	0.020700%	0.011097	3.563775359	1.12359	19013.0842	19013	0100100100100001	3.564828707	62.7779445	2%	1.477944
61.4	3.5327774952	0.000013	0.020700%	0.011127	3.572573179	1.12659	19060.0114	19062	0100100100110110	3.574015926	62.8881911	2%	1.488191
61.5	3.5413930552	0.000014	0.020800%	0.011158	3.581492149	1.12969	19110.0007	19112	0100100101010000	3.58339064	63.0006877	2%	1.500688
61.6	3.550550714	0.000014	0.020800%	0.011188	3.590767572	1.13279	19157.0902	19162	0100100101010110	3.592765354	63.1131842	2%	1.513184
61.7	3.559731972	0.000015	0.020900%	0.011219	3.600164567	1.13589	19207.2241	19206	0100100100000010	3.601051102	63.2121812	2%	1.512181
61.8	3.567833961	0.000015	0.020900%	0.011249	3.609478981	1.13899	19251.5235	19252	0100100101010100	3.609639839	63.3156781	2%	1.515678
61.9	3.57649681	0.000016	0.021000%	0.011280	3.617347171	1.14209	19298.8661	19297	0100100101100001	3.618077082	63.416925	2%	1.516925
62	3.58517365	0.000017	0.021000%	0.011310	3.626226677	1.14519	19346.2677	19346	0100100101000100	3.627264301	63.5271716	2%	1.527172
62.1	3.594400933	0.000017	0.021100%	0.011341	3.635679499	1.14829	19396.6997	19398	0100100110000100	3.637014004	63.644168	2%	1.544168
62.2	3.603110333	0.000018	0.021100%	0.011371	3.644582933	1.15139	19444.2505	19446	0100100111110101	3.646013729	63.7521647	2%	1.552165
62.3	3.611286935	0.000018	0.021200%	0.011402	3.652977924	1.15459	19488.9963	19490	0100100100000100	3.654263477	63.8511671	2%	1.551162
62.4	3.620101859	0.000019	0.021200%	0.011432	3.661991955	1.15759	19536.6951	19538	0100100100010010	3.662362303	63.9591584	2%	1.559158
62.5	3.628763583	0.000019	0.021300%	0.011463	3.670881213	1.16079	19584.5043	19588	0100100100000010	3.672637197	64.071655	2%	1.571655
62.6	3.638059215	0.000020	0.021300%	0.011493	3.680399332	1.16379	19635.263	19640	0100100100110000	3.682387619	64.1868514	2%	1.586851
62.7	3.646829647	0.000021	0.021400%	0.011524	3.689349232	1.16689	19683.2099	19686	0100100101100100	3.691012356	64.2921483	2%	1.592148
62.8	3.655613128	0.000021	0.021400%	0.011554	3.698390547	1.16999	19731.2158	19732	0100100101000100	3.699637093	64.3956451	2%	1.595645
62.9	3.663875341	0.000022	0.021500%	0.011585	3.706854579	1.17319	19776.2586	19777	0100100100010001	3.708074335	64.496892	2%	1.596892
63	3.672688090	0.000022	0.021500%	0.011615	3.71588								

	69.1	4.185943996	0.000057	0.024600%	0.013476	4.243124561	1.3660%	22637.4775	22636	0101100001101100	4.244120476	70.9294457	3%	1.829446
	69.2	4.194006373	0.000058	0.024600%	0.013506	4.25142534	1.3691%	22681.763	22685	0101100010001101	4.253307695	71.0396923	3%	1.839692
	69.3	4.201610495	0.000058	0.024700%	0.013537	4.259267413	1.3723%	22723.6012	22724	01011000011000100	4.260619972	71.1274397	3%	1.827440
	69.4	4.209696863	0.000059	0.024700%	0.013567	4.267593517	1.3753%	22768.0217	22768	0101100011110000	4.26886972	71.2264366	3%	1.826437
	69.5	4.21779457	0.000060	0.024800%	0.013598	4.275935959	1.3785%	22812.5295	22817	01011000100100001	4.27805694	71.3366833	3%	1.836683
	69.6	4.225903504	0.000060	0.024800%	0.013628	4.284268976	1.3816%	22857.0829	22856	01011000101001000	4.285369217	71.4244306	3%	1.824431
	69.7	4.234023552	0.000061	0.024900%	0.013659	4.292653108	1.3847%	22901.7171	22903	0101100010110111	4.294818448	71.5301774	3%	1.830177
	69.8	4.2421546	0.000061	0.024900%	0.013689	4.301027573	1.3878%	22946.3956	22949	0101100010100101	4.302806185	71.6336742	3%	1.833674
	69.9	4.249832509	0.000062	0.025000%	0.013720	4.308946458	1.3910%	22988.6436	22987	01011000111000101	4.309930967	71.7191716	3%	1.819172
	70	4.258449253	0.000063	0.025000%	0.013750	4.317813389	1.3940%	23033.9496	23035	01011000111111011	4.318930693	71.8271683	3%	1.827168
	70.1	4.266612633	0.000063	0.025100%	0.013781	4.326226562	1.3972%	23080.8347	23085	0101101000010101	4.328350407	71.9396649	3%	1.839665
	70.2	4.274325413	0.000064	0.025100%	0.013811	4.334177944	1.4003%	23123.2561	23125	0101101001010101	4.335805178	72.0296621	3%	1.829662
	70.3	4.282510746	0.000064	0.025200%	0.013842	4.342614412	1.4035%	23168.2654	23169	01011010100000001	4.344054926	72.1286591	3%	1.828659
	70.4	4.290247169	0.000065	0.025200%	0.013872	4.350590759	1.4065%	23210.82	23215	0101101010101011	4.352679663	72.232156	3%	1.832156
	70.5	4.298454004	0.000065	0.025300%	0.013903	4.359050071	1.4097%	23255.9512	23256	01011010110110100	4.360366928	72.3244031	3%	1.824403
	70.6	4.306670948	0.000066	0.025300%	0.013933	4.367514722	1.4128%	23301.111	23301	01011011000000101	4.368804171	72.42565	3%	1.825650
	70.7	4.314441509	0.000067	0.025400%	0.013964	4.375531622	1.4159%	23343.8819	23347	0101101100110011	4.377428907	72.5291469	3%	1.829147
	70.8	4.321768431	0.000067	0.025400%	0.013994	4.38309566	1.4190%	23384.2368	23388	01011011010101100	4.385116173	72.6213941	3%	1.821394
	70.9	4.330017884	0.000068	0.025500%	0.014025	4.39159925	1.4222%	23429.6042	23431	01011011100000111	4.393178427	72.7181411	3%	1.818141
	71	4.338277002	0.000068	0.025500%	0.014055	4.400109729	1.4253%	23475.0085	23478	01011011011011010	4.401990565	72.8238879	3%	1.823888
	71.1	4.346093091	0.000069	0.025600%	0.014086	4.408174824	1.4284%	23510.0365	23520	0101101111100000	4.409865417	72.918385	3%	1.818385
	71.2	4.353920518	0.000069	0.025600%	0.014116	4.416248462	1.4315%	23561.1102	23562	01011100000001010	4.417740177	73.0128821	3%	1.812882
	71.3	4.36175917	0.000070	0.025700%	0.014147	4.424337451	1.4347%	23604.2657	23609	01011100000110001	4.426552408	73.1186289	3%	1.818629
	71.4	4.369608935	0.000071	0.025700%	0.014177	4.432433726	1.4378%	23647.4601	23648	0101110001100000	4.433864865	73.2063762	3%	1.806376
	71.5	4.377918511	0.000071	0.025800%	0.014208	4.44100245	1.4410%	23693.1751	23698	010111001001001010	4.443239399	73.3188728	3%	1.818873
	71.6	4.385789227	0.000072	0.025800%	0.014238	4.449120986	1.4440%	23736.4882	23738	01011100101101010	4.45073917	73.40887	3%	1.808870
	71.7	4.393223792	0.000072	0.025900%	0.014269	4.456803087	1.4472%	23777.473	23779	01011100111000011	4.458426435	73.5011172	3%	1.801117
	71.8	4.401116893	0.000073	0.025900%	0.014299	4.464945317	1.4503%	23820.9126	23822	0101110100000110	4.466486869	73.5978643	3%	1.797864
	71.9	4.409020552	0.000073	0.026000%	0.014330	4.473104305	1.4535%	23864.4415	23869	01011101001110101	4.47530092	73.703611	3%	1.803611
	72	4.417378778	0.000074	0.026000%	0.014360	4.481719436	1.4565%	23910.4041	23910	0101110101100110	4.482988186	73.7958582	2%	1.795858
	72.1	4.424859096	0.000075	0.026100%	0.014391	4.489448921	1.4597%	23951.6416	23950	0101110110000110	4.490487957	73.885855	2%	1.785855
	72.2	4.432793763	0.000075	0.026100%	0.014421	4.49763634	1.4628%	23995.3223	23996	01011101101101100	4.499112694	73.9893523	2%	1.789352
	72.3	4.440297222	0.000076	0.026200%	0.014452	4.505390284	1.4660%	24036.6903	24038	0101110111100110	4.506987453	74.0838494	2%	1.783849
	72.4	4.448252942	0.000076	0.026200%	0.014482	4.513600058	1.4691%	24080.4903	24082	0101110000010010	4.515237202	74.1828464	2%	1.782846
	72.5	4.455779093	0.000077	0.026300%	0.014513	4.52137801	1.4722%	24121.9864	24121	01011100001110001	4.522549479	74.2705937	2%	1.770594
	72.6	4.463755425	0.000077	0.026300%	0.014543	4.529609696	1.4753%	24165.9032	24169	0101111001101001	4.531549204	74.3785904	2%	1.778590
	72.7	4.471303823	0.000078	0.026400%	0.014574	4.537411209	1.4785%	24207.5251	24212	0101111010010100	4.539611458	74.4753375	2%	1.775337
	72.8	4.478863641	0.000079	0.026400%	0.014604	4.545220189	1.4815%	24249.1867	24254	0101111010111100	4.547486217	74.5698346	2%	1.769835
	72.9	4.48667053	0.000079	0.026500%	0.014635	4.553488992	1.4847%	24293.3016	24292	0101111011100100	4.554611	74.655332	2%	1.755332
	73	4.494886771	0.000080	0.026500%	0.014665	4.561762162	1.4878%	24337.4397	24340	01011111000010100	4.563610725	74.7633287	2%	1.763329
	73.1	4.502478335	0.000080	0.026600%	0.014696	4.569610478	1.4910%	24379.3113	24383	0101111100111111	4.571672979	74.8600758	2%	1.760076
	73.2	4.510080875	0.000081	0.026600%	0.014726	4.577464767	1.4941%	24421.2146	24425	01011111011010001	4.579547739	74.9545729	2%	1.754573
	73.3	4.518126366	0.000081	0.026700%	0.014757	4.585774789	1.4973%	24465.5494	24467	01011111100100011	4.587422499	75.04907	2%	1.749070
	73.4	4.52574961	0.000082	0.026700%	0.014787	4.593651071	1.5003%	24507.5701	24509	01011111101101101	4.595297258	75.1435671	2%	1.743567
	73.5	4.53383501	0.000083	0.026800%	0.014818	4.60154331	1.5035%	24549.676	24553	01011111110100001	4.603547007	75.2425641	2%	1.742564
	73.6	4.541027928	0.000083	0.026800%	0.014848	4.609443077	1.5066%	24591.822	24594	0110000000010010	4.611234272	75.3348113	2%	1.734811
	73.7	4.548254354	0.000084	0.026900%	0.014879	4.616922684	1.5098%	24631.7264	24635	0110000000110101	4.618921537	75.4270584	2%	1.727058
	73.8	4.556347954	0.000084	0.026900%	0.014909	4.62527938	1.5129%	24676.3102	24679	0110000001100111	4.627171286	75.5260554	2%	1.726055
	73.9	4.564023335	0.000085	0.027000%	0.014940	4.633215711	1.5160%	24718.6513	24719	0110000010001111	4.634671057	75.6160527	2%	1.716053
	74	4.570857421	0.000086	0.027000%	0.014970	4.64029375	1.5191%	24756.4133	24760	0110000010110000	4.642358322	75.7082999	2%	1.708300
	74.1	4.578554707	0.000086	0.027100%	0.015001	4.6482543	1.5223%	24798.8836	24801	0110000011000001	4.650045588	75.8005471	2%	1.700547
	74.2	4.586685761	0.000087	0.027100%	0.015031	4.656649996	1.5254%	24843.6755	24847	0110000100000111	4.658670324	75.9040439	2%	1.704044
	74.3	4.593978818	0.000087	0.027200%	0.015062	4.664201142	1.5286%	24883.9615	24886	0110000100101010	4.665982601	75.9917912	2%	1.691791
	74.4	4.601705426	0.000088	0.027200%	0.015092	4.6721872	1.5316%	24926.5679	24925	0110000101010101	4.673294878	76.0795385	2%	1.679539
	74.5	4.609020417	0.000088	0.027300%	0.015123	4.679761574	1.5348%	24966.9779	24969	01100001100001001	4.681544626	76.1785355	2%	1.678536
	74.6	4.616766937	0.000089	0.027300%	0.015153	4.687768819	1.5379%	25009.6974	25008	0110000110110000	4.688856903	76.2662828	2%	1.666283
	74.7	4.624522802	0.000090	0.027400%	0.015184	4.695790809	1.5411%	25052.4955	25051	0110000111010101	4.696919157	76.3630299	2%	1.663030
	74.8	4.631869424	0.000090	0.027400%	0.015214	4.703393978	1.5442%	25093.0591	25095	01100010000000111	4.705168905	76.4620269	2%	1.662027
	74.9	4.639226971	0.000091	0.027500%	0.015245	4.711012472	1.5474%	25133.7045	25138	0110001000110010	4.713231159	76.5587739	2%	1.658774
	75	4.647012023	0.000091	0.027500%	0.015275	4.719061806	1.5505%	25176.6485	25178	01100010010101010	4.72073093	76.6487712	2%	1.648771
	75.1	4.654390197	0.000092	0.027600%	0.015306	4.726702214	1.5536%	25217.4108	25219	01100010100000011	4.728481896	76.7410183	2%	1.641018
	75.2	4.66177897	0.000092	0.027600%	0.015336	4.734350073	1.5567%	25258.2128	25262	0110001010101100	4.73648045	76.8377654	2%	1.637765
	75.3	4.669178231	0.000093	0.027700%	0.015367	4.742012851	1.5599%	25299.0945	25298	0110001011010010	4.743230244	76.9187629	2%	1.618763
	75.4	4.677000998	0.000094	0.027700%	0.015397	4.750101417	1.5630%	2534						

77.3	4.816426028	0.001004	0.028700%	0.015977	4.894578803	1.6227%	26113.0539	26112	0.0110010000000000	4.898580596	78.750207	2%	1.450207
77.4	4.82323576	0.001005	0.028700%	0.016007	4.905164519	1.6257%	26110.7661	26112	0.0110010001001000	4.903350357	78.8420043	2%	1.440204
77.5	4.830846648	0.001006	0.028800%	0.016038	4.90536867	1.6289%	26119.8512	26195	0.0110010010100111	4.911421261	78.9369513	2%	1.436951
77.6	4.838071682	0.001006	0.028800%	0.016068	4.917029581	1.6320%	26322.8256	26234	0.0110010011101110	4.918724888	79.0246987	2%	1.424698
77.7	4.844913332	0.001007	0.028900%	0.016099	4.924137691	1.6352%	26270.7448	26269	0.0110010011011111	4.925287188	79.1034463	2%	1.403446
77.8	4.852158468	0.001007	0.028900%	0.016129	4.931651134	1.6383%	26310.8333	26312	0.0110010011001000	4.933349442	79.2001933	2%	1.400193
77.9	4.85941307	0.001008	0.029000%	0.016160	4.93917927	1.6415%	26305.9963	26350	0.0110010011011010	4.940474224	79.2856907	2%	1.385691
78	4.866677032	0.001009	0.029000%	0.016190	4.946712366	1.6446%	26391.1861	26393	0.0110010011000101	4.948536478	79.3824377	2%	1.382438
78.1	4.873560604	0.001009	0.029100%	0.016221	4.953858313	1.6478%	26429.3477	26428	0.0110010011001110	4.955098778	79.4611853	2%	1.361185
78.2	4.881232623	0.001010	0.029100%	0.016251	4.961814122	1.6508%	26471.7554	26473	0.0110010011010101	4.96353602	79.5624322	2%	1.362432
78.3	4.888136096	0.001010	0.029200%	0.016282	4.968688218	1.6540%	26501.0299	26515	0.0110010011001011	4.97141078	79.6569294	2%	1.356929
78.4	4.89505021	0.001011	0.029200%	0.016312	4.976195708	1.6571%	26548.3321	26552	0.0110010011011100	4.978348068	79.7401768	2%	1.340177
78.5	4.902381114	0.001011	0.029300%	0.016343	4.983756701	1.6603%	26588.8212	26592	0.0110010011110000	4.985847839	79.8301741	2%	1.320174
78.6	4.909808757	0.001012	0.029300%	0.016373	4.991349167	1.6634%	26629.3277	26632	0.0101000000000000	4.99334761	79.9201713	2%	1.301713
78.7	4.916624467	0.001013	0.029400%	0.016404	4.998564975	1.6666%	26687.8247	26671	0.0101000000010111	5.000659887	80.0079186	2%	1.307919
78.8	4.923962124	0.001013	0.029400%	0.016434	5.006177695	1.6697%	26708.4393	26707	0.0101000000100011	5.007409681	80.0889162	2%	1.288916
78.9	4.930925325	0.001014	0.029500%	0.016465	5.013414236	1.6729%	26747.4047	26749	0.01010000000101101	5.015284441	80.1834133	2%	1.283413
79	4.937898535	0.001014	0.029500%	0.016495	5.020653231	1.6760%	26785.6895	26789	0.0101000001000011	5.022784212	80.2734105	2%	1.273411
79.1	4.944500436	0.001015	0.029600%	0.016526	5.027527395	1.6792%	26822.342	26822	0.0101000100000110	5.028971523	80.3476583	2%	1.247658
79.2	4.951494184	0.001015	0.029600%	0.016556	5.034792245	1.6823%	26861.1007	26865	0.0101000011000011	5.037037777	80.4440045	2%	1.234405
79.3	4.958497626	0.001016	0.029700%	0.016587	5.042071504	1.6855%	26899.9363	26900	0.0101000100001010	5.043596077	80.5231529	2%	1.223153
79.4	4.965889368	0.001017	0.029700%	0.016617	5.049740949	1.6886%	26940.8535	26940	0.0101000100011100	5.051095848	80.6131502	2%	1.213150
79.5	4.97253175	0.001017	0.029800%	0.016648	5.056656426	1.6918%	26977.7482	26977	0.0101000101000001	5.058033136	80.6963976	2%	1.196398
79.6	4.975956576	0.001018	0.029800%	0.016678	5.063960647	1.6948%	27016.718	27016	0.0101000100010000	5.065345413	80.784145	2%	1.184145
79.7	4.986606256	0.001018	0.029900%	0.016709	5.071281327	1.6981%	27055.7735	27059	0.0101001010010011	5.073407667	80.880892	1%	1.180892
79.8	4.993656614	0.001019	0.029900%	0.016739	5.078605418	1.7011%	27094.8482	27097	0.0101001010101001	5.08053245	80.9663894	1%	1.166389
79.9	5.000341479	0.001019	0.030000%	0.016770	5.085564422	1.7043%	27131.9752	27132	0.0101000000000000	5.088032221	81.0563867	1%	1.156387
80	5.002267689	0.001020	0.030000%	0.016800	5.0876777	1.7074%	27143.2497	27147	0.0101000000000010	5.088969692	81.0676363	1%	1.067636