

VIVIENDA UNIFAMILIAR CONDOMINIO LOS SAUCES


VIVIENDA ● Moniquira, Boyacá - Colombia


- **SISTEMA ESTRUCTURAL:** Pórticos de concreto
- **TIPO DE CIMENTACIÓN:** Placa de cimentación
- **ZONA DE AMENAZA SISMICA:** Intermedia
- **CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA:** Moderada - DMO

DETALLES CONSTRUCTIVOS









CORTE DE CIMENTACION TIPO


ESCALA _____ 1 : 2 5



CORTE DE LA ESTRUCTURA

Esc. _____ 1 : 5 0





NOTA: DE ESTA MANERA ES LA DISTRIBUCION DE LOS ACEROS PARA LAS DEMAS ZAPATAS SEGUN LA TABLA DE REFUERZO DE ZAPATAS

UBICACION DEL ACERO EN LA ZAPATA TIPO 1

ESCALA _____ 1 : 2 5



CORTE TIPICO DE PLACA DE CONTRAPISO


ESCALA _____ 1 : 2 5

TIPO	DIMENSIONES A X B	H(m)	h(m)	REFUERZO SENTIDO A	REFUERZO SENTIDO B	CANT.
1	1.40 X 1.40	0.30	0.30	8#4C/18*	8#4C/18*	02 u
2	1.20 X 1.20	0.30	0.30	8#4C/15*	8#4C/15*	01 u
3	1.00 X 1.00	0.30	0.30	7#4C/14*	7#4C/14*	05 u
4	0.80 X 0.80	0.30	0.30	6#4C/13*	6#4C/13*	03 u

* INDICA GANCHO A 90° AMBOS EXTREMOS DE 15 cm.

A PARTIR DEL NIVEL DE CIMENTACION HASTA LA CARA DE LA BARRA.
LAS BARRAS DE MAYOR DIAMETRO SE UBICAN EN LA PARTE INFERIOR.

REFUERZO ZAPATAS



DETALLE DE ARRANQUE REFUERZO DE COLUMNAS


ESCALA _____ 1 : 2 5

DIMENSIONES PARA EL DOBLAMIENTO DE VARILLAS

DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR


Para el doblamiento de las barra de refuerzo principal.

DESIGNACION DE LA BARRA	D	GANCHO 180° L	GANCHO 180° C	GANCHO 180° M	GANCHO 90° L	GANCHO 90° C
Nº4	76.2	190	102	102	222	203
Nº5	95.4	238	127	127	278	254
Nº6	114.6	286	153	153	334	306
Nº7	133.2	333	178	178	388	355
Nº8	152.4	381	203	203	444	406
Nº9	229.6	521	258	258	547	488
Nº10	258.4	586	291	291	616	549
Nº11	286.4	649	322	322	683	609
Nº14	430.0	915	430	430	887	774
Nº18	573.0	1219	573	573	1183	1031




DETALLE TÍPICO NUDO VIGA – COLUMNA

ESCALA _____ 1 : 2 5



DETALLE DILATACION EN MAMPOSTERIA


Esc. _____ S I N



Ganchos a 90° L=30cm ambos extremos

DETALLE COLUMNETA


Esc. _____1 : 2 5



ANCLAR EN LOS EXTREMOS VARILLAS DE 1.00m
Y TRASLAPAR 0.60m EL RESTO DEL REFUERZO.

VIGUETA CONFINAMIENTO S=12x25

Esc. _____1 : 2 5



C O R T E 1 – 1

Esc. _____1 : 2 5