

 CCP Consortio Constructor Perú	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 1 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

FECHA DE EMISIÓN:	05/02/2026	RFI N°:	3152CCP-AH-CC-DA-RFI-002
--------------------------	------------	----------------	--------------------------

1.0 DATOS GENERALES		
Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC		
PARA:	DE:	
Empresa: Ludgar Aparicio (CCP)	Empresa: Alex Quispe Masias (CCP)	
2.0 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar)		
2.1 Planos(s) de referencia:	Revisión:	Código:
Criterios de Diseño - Electricidad	0	P22114-DA-3000-07-DC-001
3.0 INFORMACIÓN SOLICITADA		
3.1 Título: CLASIFICACIÓN DE ÁREA CORROSIVA Y GENERALES		
3.2 Disciplina: Electricidad		
3.3 Área: 300		
3.3 Descripción: Según criterio de diseño 22114-DA-3000-07-DC-001_0 - Criterios de Diseño – Electricidad, menciona lo siguiente: Bandejas de acero inoxidable SS316 (En zonas de alta corrosión con altos grados de contaminación). Bandejas de acero galvanizado en caliente segun NEMA VE1, para áreas generales. Por lo mencionado solicitamos atender la siguiente consulta. 1.- Mencionar las áreas clasificadas con alta corrosión con altos grados de contaminación y las áreas generales para considerar las bandejas inoxidables SS316 y bandejas acero galvanizado en caliente.		

 CCP Consortio Constructor Perú	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 2 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

3.4 Propuesta de la solicitud:

3.5 Fecha de respuesta requerida: 09/02/2026

4.0 RESPUESTA

Respondido por:
Cargo:

Fecha:

Aprobado por:
Cargo:

Fecha: