

	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 1 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-007 Versión: 0 Vigencia: 01/10/2025

FECHA DE EMISIÓN:

RFI N°:

3152CCP-AH-CC-DA-RFI-007

1.0 DATOS GENERALES

Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC

PARA:

Empresa: Ludgar Aparicio (CCP)

DE:

Empresa: Alex Quispe Masias (CCP)

2.0 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar)

2.1 Planos(s) de referencia:

Revisión:

Código:

Criterios de Diseño del sistema de control e instrumentación

0

P22114-DA-3000-09-DC-001

3.0 INFORMACIÓN SOLICITADA

3.1 Título: Detalle de puesta a tierra - sistema de control e instrumentación

3.2 Disciplina: Electricidad

3.3 Área: 3300

3.3 Descripción:

Según documento P22114-DA-3000-09-DC-001_0 – criterio de diseño del sistema de control e instrumentación, menciona el apartado:

Puesta a tierra:

Para la instrumentación de la planta se debe considerar el cableado aislado hasta las mallas de tierra.

Todos los Gabinetes, Cajas de Conexión (Junction Box) y soportes de instrumentación deberán estar conectados a la tierra de protección por un cable de cobre conductor de tamaño adecuado que se conecta directamente al pozo de tierra del sistema.

Asimismo, tenemos los planos P22-DA-3300-07-GL-002 @ 005 de puesta a tierra (disciplina eléctrica) donde no menciona la malla a tierra para el sistema de control e instrumentación.

Por lo mencionado solicitamos atender las siguientes consultas.

- 1.- Indicar fecha de emisión de planos puesta a tierra considerando la malla tierra para el sistema de control e instrumentación.
- 2.- Indicar fecha de emisión para los estándares constructivos puesta a tierra - sistema de control e instrumentación.
- 3.- Indicar fecha de emisión requisición de materiales sistema de puesta a tierra - sistema de control e instrumentación.

 CCP Consortio Constructor Perú	Solicitud de Información (RFI) PROYECTO TÍA MARÍA-EPC ÁREA HÚMEDA	Página 2 de 2
		Código: 3152-CCP-F-CD-006 Versión: 0 Vigencia:01/10/2025

3.4 Propuesta de la solicitud:
3.5 Fecha de respuesta requerida: 24/02/2026

4.0 RESPUESTA	
Respondido por: Cargo:	Fecha:
Aprobado por: Cargo:	Fecha: