

ขอบเขตงาน (Terms of Reference)

โครงการปรับเปลี่ยนปลั๊กไฟ

ห้องวิจัยด้านระบบเครือข่ายและการประมวลผลแบบคลาวด์

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

เรียน คุณพิชญาภา พันธเดช หัวหน้าฝ่ายการเงิน

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรางปลั๊กไฟที่ใช้งานอยู่ภายในห้องวิจัยด้านระบบเครือข่ายและการประมวลผลแบบคลาวด์ในปัจจุบันมีการออกแบบและติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และบุคลากร อาทิ ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดความร้อนสะสม และอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นเพลิงไหม้หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ดังนั้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในห้องวิจัย รักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์วิจัยราคาสูง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนรางปลั๊กไฟใหม่ที่ได้มาตรฐานและถูกหลักวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในห้องวิจัยด้านระบบเครือข่ายและการประมวลผลแบบคลาวด์
- เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเหตุการณ์ฉุกเฉินจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
- เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ถูกต้อง
- เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์วิจัยและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน

- จัดหาและติดตั้งรางปลั๊กไฟใหม่ ตามรายละเอียดที่กำหนด
- ติดตั้งรางปลั๊กไฟใหม่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
- ทดสอบการทำงานของรางปลั๊กไฟที่ติดตั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

4. รายละเอียดพัสดุที่จัดหา

ร่างปลั๊กไฟที่กำหนดให้จัดหา มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ยี่ห้อ / รุ่น	Toshino รุ่น SOD-65
ประเภทสินค้า	ร่างปลั๊กไฟแถวคู่
จำนวนช่องเสียบ	6 ช่อง
สวิตช์	2 สวิตช์แยกอิสระ
ความยาวสายไฟ	5 เมตร
ราคาต่อชุด	329 บาท
จำนวนที่จัดหา	10 ชุด
ราคารวมทั้งสิ้น	3,290 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

5. คุณสมบัติของร่างปลั๊กไฟที่กำหนด

- 5.1 มีจำนวนช่องเสียบไม่น้อยกว่า 6 ช่อง เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกัน
- 5.2 มีสวิตช์แยกควบคุมการทำงาน อย่างน้อย 2 สวิตช์
- 5.3 มีความยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
- 5.4 ผลิตจากวัสดุที่ทนความร้อนและป้องกันการลัดวงจรไฟ
- 5.5 ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า
- 5.6 สามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,300 W
- 5.7 สามารถรับกระแสไฟได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 A

6. วงเงินงบประมาณ

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
ร่างปลั๊กไฟ Toshino รุ่น SOD-65	10 ชุด	3,290.00
รวมทั้งสิ้น		3,290.00

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่าย Facility ห้องวิจัยด้านระบบเครือข่ายและการประมวลผลแบบคลาวด์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

