



Website: <http://www.grahasegara.co.id>

Divisi : CA/IT  
Tanggal : 14 DES 2021

**PEMESANAN/ PERMINTAAN BARANG**

No.

Diajukan Oleh

Supervisor:

1. Pustih : Purchasing 2. Kuning : Finan / ACC 3. Hilau : Arsis



**PT. GRAHA SEGARA (IT DIVISION)**

Jl. Raya Gablon Lingkungan XII, KEL. Bagan Deli,  
Kec. Medan Belawan, Medan 20414 – Sumatera Utara  
Telp. +62 61 8881 0104

FM.10/03/01

REVISI : 00

TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

NO. : 368

**SURAT PERMOHONAN DAN PERBAIKAN**

Tanggal : 14 Desember 2021

Kepada : IT

Dari : Operasional

Bersama ini kami laporkan bahwa **Baterai Ups Gate Delivery dan Tally** pada Divisi **Operasional** telah mengalami kerusakan, untuk itu mohon diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pemeriksaan ups	2	Ups tidak back up arus listrik

Demikian surat permohonan dan perbaikan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Oleh,

Hamidy  
Staff IT

Pemohon,

Latifah  
Admin Operasional



✓



✓





Jl. Raya Pelabuhan Gablon Lingkungan XII, Kel. Bagan Deli,  
Kec. Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414  
Telp. (+62-61) 888 10100-04- Fax. (+62-61) 888 10106-07

FM.10/03/02	
REVISI	: 00
TANGGAL	: 1 Maret 2018
HALAMAN	: 1 dari 1
NO.	: 368

### HASIL PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN HARDWARE

Kepada Divisi	: OPERASIONAL
Bagian / Lokasi	: GATE DELIVERY DAN TALLY
Kode Hardware	: GSU/OP/007, GSU/OP/014
Berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Tanggal	: 14-Dec-21

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh IT Support adapun kerusakan sebagai berikut :

HARDWARE	2	Ups
KERUSAKAN	4	Baterai ups
SEBAB KERUSAKAN	4	Baterai ups soak
TINDAKAN	PERBAIKI	-
	SERVICE	-
	GANTI	✓

*Approner*

### SPAREPART YANG HARUS DI GANTI / SERVICE

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	MERK / TYPE / MODEL
1	Baterai ups	4	Panasonic / IP 1272 / 12v-7,2ah
KETERANGAN			
TANGGAL PEMERIKSAAN			14-Dec-21
TANGGAL SELESAI DIKERJAKAN			

Yang Mengerjakan,

*Hamidy*

**Hamidy**  
Staff IT

Diterima Oleh,

*Latifah*

**Latifah**  
Admin Operasional

Mengetahui,

*Yusuar Maulana*

**Yusuar Maulana**  
Asst. Supervisor IT



**COMPUTER**

Jln. Gaharu No 19c  
Telp 061- 4533419 , 4533420 Fax : 061 4533420  
MEDAN • INDONESIA

---

Medan, 16 Desember 2021

Kepada Yth :  
PT. Graha Segara  
DI TEMPAT

Subject : Penawaran Baterai Ups

Dengan Hormat ,

1 bh Baterai Kering Merek Panasonic 12v 7ah

Rp 320.000.-

Thanks & Regards

  
Fendy  
OK COMPUTER  
Jln. Gaharu No 19c MEDAN  
Telp 061- 4533419 , 4533420  
Fax : 061 4533420