



Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII  
Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara  
Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.	: 10/03/08
REVISI	: 00
TANGGAL	: 1 Maret 2018
HALAMAN	: 1 dari 1

**Divisi : GA sub BUILDING & MTC**

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **17-01-2022** (tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua) telah diadakan pemeriksaan atas wastafel toilet pria lantai ground di PT Graha Segara. Selang buang pada wastafel tersebut telah rusak karena korosi dan tidak bisa digunakan lagi.

**A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :**

1. Selang buang wastafel

**B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :**

1. Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
2. Mengajukan penggantian selang buang wastafel 1 set

**C. WAKTU PEMERIKSAAN :**

1. Jam Awal Pemeriksaan : Jam 13:25 wib
2. Jam Akhir Pemeriksaan : Jam 13:55 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh

**Eling Setiawan**  
Asst Supervisor

Menyetujui

  
**Yudha Negara**  
Manager



**SELANG BUANG WESTAFEL PRIA LANTAI GROUND**

