



**PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan**

Divisi : **GA SUB Building AMTC**  
 Tanggal : **28 Desember 2021 PEM**

No.

Dr. 20/12/21

1. Putih : Purchasing 2. Kuning : Finan / ACC 3. Hijau : Arsip



**GRAHA CONTAINERS**

Jl. Raya Pelabuhan Gablon Lingkungan XII

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88310100/01/02/03/04

**Divisi : GA sub, BUILDING dan MTC**

FM.	: 10/03/08
REVISI	: 00
TANGGAL	: 1 Maret 2018
HALAMAN	: 1 dari 1

## **BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

*Pada hari ini Selasa tanggal 29-12-2021 ( tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu ), telah diadakan pemeriksaan Ac Split di ruangan Asst. SPV PT Graha Segara. Ac tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kompresor Ac tersebut rusak, disebabkan pemakaian yang rutin.*

**A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :**

1. kompresor Ac

**B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :**

1. Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
2. Mengajukan penggantian kompresor Ac 1 pcs

**C. WAKTU PEMERIKSAAN :**

1. Jam Awal Pemeriksaan : Jam 09:45 wib
2. Jam Akhir Pemeriksaan : Jam 10:35 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh

*Eling Setiawan*  
28/12/21


**Eling Setiawan**  
Asst Supervisor

Menyetujui

**Yudha Negara**  
Manager



## KOMPRESOR AC RUANGAN ASST. SPV YANG RUSAK







NINA MEDAN <nina@grahasegara.com>

---

## Permohonan approve permintaan barang, BAP dan gambar untuk pengajuan penggantian kompresor AC Ruangan Asst. SPV

---

yudha negara <yudha@grahasegara.com>

Tue, Dec 28, 2021 at 10:55 AM

To: NINA MEDAN <nina@grahasegara.com>

Approved

Sel, 28 Des 2021 pukul 10.30 NINA MEDAN <nina@grahasegara.com> menulis:

Selamat pagi Pak,

Berikut saya lampirkan permintaan barang, BAP dan gambar untuk pengajuan penggantian kompresor AC di Ruangan Asst. SPV yang rusak.

Mohon untuk di Approve Pak

Terima Kasih,

desy

Admin Building