



GRAHA CONTAINERS

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

Divisi : HSE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari **Selasa** tanggal **07 Desember 2021** (tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) telah dilakukan pemeriksaan APAR dan isi APAR tersebut telah Expired (Terlampir).

A. BAGIAN-BAGIAN YANG DIPERIKSA :

1. Tanggal Expired
2. Kondisi Tabung
3. Pin/Segel Pengaman
4. Selang
5. Corong/Nozzle
6. Indikator tekanan

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Membuat simulasi ringan untuk pembuangan isi APAR.
2. Mengajukan isi ulang/Refill APAR sebanyak 40 tabung (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh,

Rahmad Syahputra
HSE

Disetujui oleh,

Yudha Negara
Manager TPFT

JUMLAH DAN POSISI APAR GS BELAWAN

NO	POSISI	NO. APAR	LETAK	BERAT	KEADAAN TABUNG	MERK	JENIS APAR	MASA BERLAKU
1	Gedung Lantai Ground	GS-APAR-001	Lobby Depan	25	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-002	Koridor P2 Kanwil	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-003	Ruang BOH BC	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-004	Ruang Tunggu BC	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-005	Lobby Belakang	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
2	Gedung Lantai Satu	GS-APAR-006	Ruang IT	3	Baik	Zid Fire	CO2	15 Desember 2021
		GS-APAR-007	Koridor Musola	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-008	Ruang Billing	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-009	Ruang Tunggu Billing	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-010	Ruang Tunggu Karantina	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
3	Gedung Lantai Dua	GS-APAR-011	Ruang Meeting Besar	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-012	Koridor Mushola Pantry	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-013	Koridor Purchasing	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-014	Depan Lift	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
4	Gedung Penunjang	GS-APAR-015	Ruang ATM	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-016	Kantin	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-017	Genset Gedung	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-018	Ruang Panel	5	Baik	Zid Fire	Powder	16 Februari 2021
5	Yard	GS-APAR-019	Ruang P2 BC Longroom Lama	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-020	Bawah Tangga longroom lama	25	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-021	Pos 2 Security	5	Baik	Zid Fire	Powder	28 Mei 2021
		GS-APAR-022	Samping Luar Container Security	25	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-023	Genset Reefer	6	Baik	Optimax	Powder	28 Mei 2021
		GS-APAR-024	Ruang P2 BC Longroom Baru	6	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-025	Bawah Tangga longroom Baru	25	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-026	Gate Receiving	5	Baik	Zid Fire	Powder	16 Februari 2021
		GS-APAR-027	Workshop Teknik Solar	25	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-028	Teras Workshop Teknik	5	Baik	Optimax	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-029	Pengelasan	6	Baik	Zid Fire	Powder	28 Mei 2021
6	Kendaraan Alat Berat	GS-APAR-030	Kalmar GS- 01	4,5	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-031	Kalmar GS- 02	3	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-032	Kalmar GS- 03	3	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-033	Head Truck GS-01	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-034	Head Truck GS-02	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-035	Forklift GS-01	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-036	Forklift GS-02	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-037	Mobil Rush B 400 GSC	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-038	Mobil Suzuki Pick Up BK 9228 EL	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021
		GS-APAR-039	Mobil APV BK 1683 ABF	1	Baik	Zid Fire	Powder	28 Mei 2021
			Cadangan	1	Baik	Zid Fire	Powder	15 Desember 2021

BOBOT	MERK	JENIS APAR	JUMLAH	TOTAL BERAT
APAR 6 kg	Zid Fire	Powder	18	108
APAR 6 kg	Optimax	Powder	1	6
APAR 5 kg	Zid Fire	Powder	3	15
APAR 5 kg	Optimax	Powder	1	5
APAB 25 kg	Zid Fire	Powder	5	125
APAR 4,5 kg	Zid Fire	Powder	1	4,5
APAR 3 kg	Zid Fire	Powder	2	6
APAR 3 kg	Zid Fire	CO2	1	3
APAR 1 kg	Zid Fire	Powder	8	8
JUMLAH TOTAL APAR			40 Tabung	280,5 Kg

