



GRAHA CONTAINERS

Jl. Raya Pelabuhan Gablon Lingkungan XII

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

FM.	: 10/03/08
REVISI	: 00
TANGGAL	: 1 Maret 2018
HALAMAN	: 1 dari 1

Divisi : GA sub BUILDING & MTC

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini **Rabu tanggal 13-01-2022** (tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua), telah diadakan pemeriksaan ac di koridor ground PT Graha Segara.

Ac tersebut tidak dingin karena kapasitor kipas ac telah rusak disebabkan pemakaian.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN :

1. Kapasitor kipas ac

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
2. Mengajukan penggantian kapasitor kipas ac 1 pcs

C. WAKTU PEMERIKSAAN :

1. Jam Awal Pemeriksaan : Jam 08:10 wib
2. Jam Akhir Pemeriksaan : Jam 08:35 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh

Eling Setiawan
Asst Supervisor

Menyetujui

Yudha Negara
Manager

KAPASITOR KIPAS AC KORIDOR GROUND YANG RUSAK



4

10