

: 10/03/08 REVISI : 00 TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1dari1

Divisi: GA sub, BUILDING dan MTC

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Jumat tanggal 07-01-2022 (tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua), telah diadakan pemeriksaan photo sel pada tower A6 lapangan baru PT Graha Segara Belawan.

Fhoto sel tersebut tidak berfungsi karena rusak disebabkan pemakaian rutin.

#### A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

Photo sel

## B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa kerusakan dan Membuat BAP
- Mengajukan penggantian photo sel

### **WAKTU PEMERIKSAAN:** C.

Jam Awal Pemeriksaan : Jam 09:15 wib

Jam Akhir Pemeriksaan: Jam 09:50 wib

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh

Eling Setiawan **Asst Supervisor**  Menyetujui

Manager

# PHOTO SEL TOWER LAMPU A6 LAPANGAN BARU YANG RUSAK

