



**GRAHA CONTAINERS**

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII

Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Medan Sumatera Utara

Phone : 061. 88810100/01/02/03/04

**Divisi : GA sub BUILDING & MTC**

### **BERITA ACARA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **29-12-2021** (tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu), Sehubungan dengan seringnya pipa (T) di GWT pecah/retak sebanyak 4 kali. Maka kami dari sub Divisi Building & MTC mengusulkan untuk mengganti/merubah instalasi air GWT dari pipa PVC ke Pipa Besi. Pipa PVC pecah disebabkan saat pompa nyala terjadi hentakan yang menyebabkan pipa retak/pecah. Pompa nyala tiap 5-10 menit.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh

**Eling Setiawan**  
**Asst Supervisor**

Menyetujui

**Yudha Negara**  
**Manager**



# RAB PIPA GWT

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	Besi Stem 4"	2	Meter	Rp 300.000	Rp 600.000
2	Besi Pipa 1 1/4"	1	Batang	Rp 300.000	Rp 300.000
3	Water mur 1 1/4"	3	set	Rp 45.000	Rp 135.000
4	Fleng besi 4" + mur baut +ring	4	Pcs	Rp 150.000	Rp 600.000
5	Shock drat dalam (pvc) 1 1/4"	2	Pcs	Rp 30.000	Rp 60.000
6	Elbow besi drat dalam 1 1/4"	3	Pcs	Rp 30.000	Rp 90.000
7	Dobel nepel 1 1/4"	6	Pcs	Rp 30.000	Rp 180.000
8	Cutting 4"	12	Pcs	Rp 6.000	Rp 72.000
9	Elektroda RB 2.6	1	Kotak	Rp 140.000	Rp 140.000
10	Seal tape	1	Kotak	Rp 96.000	Rp 96.000
					Rp 2.273.000

dibuat

  
Eling S



## PIPA T GWT YANG PECAH DAN RETAK



h