

FORMULARIO REQUERIMIENTO HASTA 100 UTM

Para solicitudes de compra menores o iguales a 100 UTM se requiere que complete el siguiente formulario en su totalidad.

NOMBRE USUARIO REQUIRENTE:
CARGO USUARIO REQUIRENTE:

1. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN: Señale brevemente cual es el objetivo de la adquisición

Adquirir una bomba circuladora de rotor húmedo para el sistema de calefacción del CESFAM Magisterio, compatible con la caldera SIME, modelo 2R 11 Freestanding de 219 [kW], con el fin de restablecer y asegurar la correcta circulación de agua caliente del sistema de calefacción, garantizando la continuidad operativa del establecimiento.

2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN O SERVICIO: debe detallar claramente el bien o servicio a requerir.
(No puede señalar marcas)

Especificaciones técnicas mínimas – Bomba circuladora

Se requiere el suministro de una bomba circuladora que cumpla, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

1. Materiales y construcción
- Cuerpo de la bomba fabricado en fundición.
 - Carcasa o caja del motor de aluminio fundido a presión.
 - Rodete fabricado en tecnopolímero.
 - Eje del motor de acero inoxidable templado.
 - Eje instalado sobre casquillos de grafito, lubricados mediante el líquido bombeado.
 - Camisa de protección del rotor, camisa del estator y brida de cierre fabricadas en acero inoxidable.
 - Cojinete de empuje cerámico.
 - Aros tóricos de E.P.D.M. o material de características técnicas equivalentes o superiores.
 - Tapón de purga o salida de aire fabricado en latón.
 - Conexiones bridadas o roscadas, según corresponda, provistas de conexiones roscadas para la instalación de manómetros de control.
2. Motor
- Motor asíncrono de dos polos y rotor húmedo.
 - Versión monofásica: funcionamiento en tres velocidades.
 - Versión trifásica: funcionamiento en dos velocidades.
 - La versión monofásica deberá incorporar protección contra sobrecarga térmica.
 - Cuando se requiera una versión doble, esta deberá estar equipada con válvula de retención automática tipo clapeta y brida ciega.
3. Dimensiones y características físicas del modelo de referencia:

Todas las dimensiones se encuentran expresadas en milímetros (mm), salvo que se indique expresamente otra unidad.

Modelo	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	Conexión F	Embalaje L × B × H (mm)	Volume n (m³)	Peso (kg)
A 80/180 XM	180	90	90	173	34	139	143	52	92	2" G	206 × 170 × 180	0,066	5,2

Bomba instalada en CESFAM Magisterio:



3.PLAZO DE ENTREGA: debe señalar el plazo en que requiere que los productos estén disponibles o el plazo en que requieren los servicios, este plazo es en días hábiles y comienza a regir una vez aceptada la orden de compra.

Entrega en un plazo máximo de **5 días hábiles**, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.

4.DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACIÓN: Debe indicar que documentos requiere para la evaluación, tales como: cotización, ficha técnica, certificaciones, entre otras. Estos documentos serán obligatorios y de no adjuntarlos la oferta será declarada inadmisibile.

- Cotización detallada del equipo ofertado.
- Garantía de la bomba: mínima de 12 meses.
- Ficha técnica o manual técnico del equipo.

5. OTRAS QUE SE REQUIERAN POR LA NATURALEZA DEL REQUERIMIENTO: Detallar si requiere hacer otra observación que considere relevante al realizar el proceso de compra y que no se encuentre incorporada en puntos anteriores, tales como aplicación de **Multas**

El equipo ofertado deberá ser totalmente compatible con el sistema existente, de preferencia DAB A 110/180XM.
En caso de incumplimiento del plazo de entrega, la Unidad Técnica podrá aplicar las multas correspondientes al módulo de compra ágil.

6. DATOS MÍNIMOS DE FACTURACIÓN/GUÍA DE DESPACHO debe ser a nombre de la I. Municipalidad de Talca, RUT 69.110.400-1 dirección 1 norte 797, Talca.

EN CASO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (DM)*: En caso de que la compra contemple dispositivos médicos, en la factura o guía de despacho debe incluir los datos mínimos que dan cumplimiento a la **Norma Técnica 226**: identificar si corresponde a DM, nombre del DM, número de lote y/o serie, modelo (si aplica) y fecha de vencimiento (si aplica). ***Definición de DM:** cualquier elemento o equipo con función terapéutica o diagnóstica, y que no corresponde a un producto farmacéutico o a un alimento especial (equipos clínicos, insumos, software, etc).

7. PRESUPUESTO TOTAL: Debe indicar el presupuesto disponible o referencial, el cual será aprobado por Administración y Finanzas, este será el presupuesto **total** disponible para la adquisición, si es referencial el tope al alza es un 30%. Ingrese solo un monto, sin desglosar

Presupuesto disponible: \$670.000 IVA incluido.



Firma y nombre usuario Requirente