



ZAPALLAR



ZAPALLAR
MUNICIPALIDAD

SOLICITUD DE PEDIDO				* FOLIO	
(Todos los campos (*) son Obligatorios de ser llenados)				40	
*TIPO DE COMPRA		* UNIDAD SOLICITANTE	GESTIÓN DE PERSONAS	* FECHA	18-06-2026
CONVENIO MARCO		FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE COMPRA OBTENER SUMINISTRO PARA, LA MANTENCION ANUAL, ADQUISICION DE EXTINTORES Y REEMPLAZO DE LOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO.			
LICITACIÓN					
COMPRA ÁGIL	x				
TRATO DIRECTO					
SUMINISTRO					
ID CONTRATO SUMINISTRO			FECHA TÉRMINO		SALDO (\$)
ID PROYECTO PLAN ANUAL DE COMPRAS			5219-15-PC26		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO NETO	SUB TOTAL	
11	RECARGA EXTINTOR CO2, 1 KILOGRAMOS			\$ -	
8	RECARGA EXTINTOR CO2, 2 KILOGRAMOS			\$ -	
1	RECARGA EXTINTOR CO2, 5 KILOGRAMOS			\$ -	
20	RECARGA EXTINTOR PQS, 1 KILOGRAMOS			\$ -	
12	RECARGA EXTINTOR PQS, 10 KILOGRAMOS			\$ -	
12	RECARGA EXTINTOR PQS, 2 KILOGRAMOS			\$ -	
8	RECARGA EXTINTOR PQS, 4 KILOGRAMOS			\$ -	
21	RECARGA EXTINTOR PQS, 6 KILOGRAMOS			\$ -	
3	RECARGA EXTINTOR K, 4 KILOGRAMOS			\$ -	
3	ADQUISICION DE EXTINTOR K, DE 4 KILOGRAMOS			\$ -	
12	ADQUISICION DE EXTINTOR CO2, DE 3 KILOGRAMOS			\$ -	
1	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 10 KILOGRAMOS			\$ -	
12	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 4 KILOGRAMOS			\$ -	
9	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 6 KILOGRAMOS			\$ -	
11	ADQUISICION TRIPODE EXTINTOR DE 10 KILOGRAMOS			\$ -	
15	ADQUISICION DE SOPORTES EXTINTOR DE 6 KILOGRAMOS			\$ -	
17	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 4 KILOGRAMOS			\$ -	
2	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 1 KILOGRAMOS			\$ -	
12	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 3 KILOGRAMOS			\$ -	
VALOR NETO FINAL				\$ -	
I.V.A.				\$ -	
VALOR FINAL				\$ 5.000.000	
V°B° DIRECTOR/JEFE RESPONSABLE			V°B° ALCALDE(S)		



Acceder al documento en línea



18.900.638-1
MARIA FERNANDA BASAEZ FARIAS
DIRECTOR GESTION DE PERSONAS (S)



9.023.471-4
ANDREA QUIERO GELMI
ALCALDE (S)

BASES TÉCNICAS PARA MANTENCION DE EXTINTORES

La Ilustre Municipalidad de Zapallar, a través de la dirección de gestión de personas, requiere el servicio de adquisición de extintores y soportes de extintores además de la realización de la mantención y/o recarga de extintores existentes, de acuerdo a la normativa vigente en el decreto supremo N°594, que establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y el decreto N°44 que aprueba reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles, el proveedor deberá realizar el servicio de acuerdo a las siguientes normas establecidas en el decreto.

Se deben considerar los requisitos mínimos de rotulación y de seguridad que deben cumplir todos los extintores portátiles al momento de realizar el servicio de recarga, incluidos sellos o rotulado en caso de la no existencia o mal estado en el envase a recargar.

Para los extintores de tipo A B C K se considerará:

- Clase A: Son fuegos en materiales combustibles sólidos comunes, tales como, madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos.
- Clase B: Son fuegos en líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas al aceite, solventes, lacas, barnices, alcoholes, y gases inflamables.
- Clase C: Son fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados.
- Clase K: Son fuegos que involucran grasas animales o vegetales.

Rotulación de Extintores Portátiles:

Los extintores portátiles que se comercialicen en el territorio nacional se deberán rotular mediante marcas y etiquetas en idioma español y caracteres fácilmente legibles e indelebles. Las marcas y etiquetas no podrán ser adulteradas ni posicionadas sobre los originales, a excepción de la del servicio técnico, la cual deberá ser reemplazada una vez efectuado el mantenimiento.

La información proporcionada tanto en las marcas, como en las etiquetas deberá estar exenta de referencias o alusiones que puedan inducir a error o engaño respecto a la verdadera naturaleza del producto y las condiciones de seguridad y/o protección que ofrezca el extintor.

Las marcas y etiquetas de los extintores portátiles deberán ser impresas por el fabricante o importador.

Respecto de la marca, su impresión deberá ser legible sobre el envase original y deberá constar sobre o bajo relieve en el gollete, casquete o manto del cilindro.

Las marcas de los extintores portátiles deberán, a lo menos, contener la siguiente información:

- a. Año y mes de fabricación (aaaa.mm);
- b. Nombre o razón social del fabricante o importador, o marca comercial;
- c. Naturaleza del agente extinguidor, expresada mediante su nombre genérico, o abreviatura:
 - Polvo químico seco: PQS.
 - Dióxido de carbono: CO₂
 - Químico Húmedo: K
- d. Clases de fuego a la que está destinado.
- e. Presión de trabajo, expresada en alguna medida de presión tal como: kPa, kg/cm², psi, entre otras.
- f. Presión de ensayo/prueba, expresada en alguna medida de presión tal como: kPa, kg/cm², psi, entre otras.

La etiqueta frontal deberá proporcionar información relativa a la identificación del extintor, instrucciones de operación, recomendaciones de uso y datos del proveedor, según lo establece la Norma Chilena NCh1430.

Información mínima de la etiqueta frontal. La etiqueta frontal del extintor portátil deberá contener, a lo menos, la siguiente información:

- a. En el campo 1 de la etiqueta: Identificación del Extintor:
 - i. Indicación de la o las Clases de fuego a que está destinado el extintor, indicadas mediante la expresión Extintor fuego(s) Clase (s);
 - ii. Naturaleza del agente de extinción, expresado mediante su nombre genérico, como, por ejemplo: agua presurizada, polvo químico seco, dióxido de carbono, entre otros.
- b. En el campo 2 de la etiqueta: Instrucciones de Operación:
 - i. La expresión "Instrucciones de operación".
 - ii. La descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor, disponiéndose la primera a la derecha y la segunda a la izquierda de la etiqueta.
- c. En el campo 3 de la etiqueta: Recomendaciones de uso:
 - i. La expresión "Uso recomendado".

- ii. La descripción gráfica de uso recomendado y uso no recomendado, proporcionada mediante una combinación de los símbolos de fuego.
- d. En el campo 4 de la etiqueta: Datos del proveedor:
 - i. Nombre o razón social.
 - ii. Dirección.

La etiqueta posterior deberá proporcionar información relativa a las características del extintor portátil y deberá ser colocada por el proveedor del mismo, de manera que no obstaculice la rápida visualización de la etiqueta frontal.

Información de la etiqueta posterior. - La etiqueta posterior deberá contener, a lo menos, la siguiente información:

- a) Nombre o razón social y dirección del proveedor;
- b) Naturaleza del agente de extinción, expresada mediante su nombre genérico;
- c) Composición química del agente de extinción. En el caso del polvo químico seco, se debe expresar su contenido porcentual del compuesto activo, el cual no deberá ser menor que 70%.

Etiquetas de los servicios técnicos. - El Servicio Técnico deberá adherir firmemente una etiqueta a un costado del recipiente, la que no podrá obstaculizar las etiquetas frontales y posteriores y deberá contener la siguiente información:

- a) Nombre, razón social y dirección del Servicio Técnico;
- b) Año y mes del último mantenimiento a que fue sometido el extintor (de tipo presurizado aaaa.mm);
- c) Año y mes de la última recarga realizada al extintor de tipo presurizado (aaaa.mm);
- d) Año y mes de la última prueba hidrostática a que fue sometido el extintor (aaaa.mm).

El Servicio Técnico deberá incorporar en todos los extintores de tipo presurizado permanente que hayan sido sometidos a mantenimiento, que incluyan examen interno, o que hayan sido recargados, una argolla de material rígido alrededor del gollete o cuello del extintor.

La argolla deberá contener información que identifique la razón social de Servicio Técnico, nombre de fantasía o comercial, el mes y año de la prestación realizada.

Asimismo, la argolla deberá ser del color que corresponda según la siguiente regla:

Prestación realizada en 2025: azul

Prestación realizada en 2026: lila

Prestación realizada en 2027: blanco

Se eximirá de esta obligación a los extintores operados con cartucho interno o externo.

Los extintores de dióxido de carbono deberán cumplir esta obligación cada vez que sean sometidos a prueba de presión hidrostática.

De los Servicios Técnicos:

El mantenimiento y recarga, que se realizará por una vez cada 12 meses, en caso que corresponda según el tipo de extintor portátil de que se trate, será efectuada por los Servicios Técnicos de acuerdo a las disposiciones del presente Título.

Los Servicios Técnicos para el desarrollo de sus funciones, deberán considerar lo establecido en las siguientes Normas Chilenas y sus Anexos:

- NCh 3268 Extintores portátiles - Servicio Técnico - Requisitos

- NCh 2056 Extintores portátiles - Inspección, mantenimiento y recarga - Requisitos generales.

Los Servicios Técnicos deberán estar certificados por un organismo de certificación de productos acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización.

Los Servicios Técnicos deberán realizar los mantenimientos y recargas de acuerdo a las instrucciones contenidas en el manual del fabricante o importador del extintor y a la NCh 2056, manteniendo las características técnicas originales del equipo, utilizando partes y piezas de acuerdo al manual del fabricante o importador.

Las recargas que se indican se realizarán sólo una vez durante el periodo de 12 meses.

Cantidad	Descripción
11	RECARGA EXTINTOR CO2, 1 KILOGRAMOS
8	RECARGA EXTINTOR CO2, 2 KILOGRAMOS
1	RECARGA EXTINTOR CO2, 5 KILOGRAMOS
20	RECARGA EXTINTOR PQS, 1 KILOGRAMOS
12	RECARGA EXTINTOR PQS, 10 KILOGRAMOS
12	RECARGA EXTINTOR PQS, 2 KILOGRAMOS
8	RECARGA EXTINTOR PQS, 4 KILOGRAMOS
21	RECARGA EXTINTOR PQS, 6 KILOGRAMOS
3	RECARGA EXTINTOR K, 4 KILOGRAMOS

Extintores de Reemplazo

Para efectos de la recarga de los extintores dispuestos en los diferentes estamentos municipales, se deberá considerar extintores de reemplazo por cada uno de los extintores a reemplazar, los que deben estar con su mantención al día, considerando, además, que los equipos entregados no podrán ser cambiados o reemplazados por otros equipos que no sean aquellos que se reemplazaron al momento de ser recepcionados por parte de la empresa, asegurando la entrega del mismo elemento al momento de la entrega, con los sellos de seguridad correspondientes.

ADQUISICIÓN

Así mismo se requiere realizar la compra de los siguientes extintores:

Cantidad	Descripción
3	ADQUISICION DE EXTINTOR K, DE 4 KILOGRAMOS
12	ADQUISICION DE EXTINTOR CO2, DE 3 KILOGRAMOS
1	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 10 KILOGRAMOS
12	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 4 KILOGRAMOS
9	ADQUISICION DE EXTINTOR PQS, DE 6 KILOGRAMOS
11	ADQUISICION DE TRIPODE EXTINTOR DE 10 KILOGRAMOS
15	ADQUISICION DE SOPORTES EXTINTOR DE 6 KILOGRAMOS
17	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 4 KILOGRAMOS
2	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 1 KILOGRAMOS
12	ADQUISICION DE SOPORTES TIPO L EXTINTOR DE 3 KILOGRAMOS

Soporte de 6 Kilogramos

Se debe considerar la adquisición de 15 soporte de extintor de 6 Kilogramos.



Soporte de pared para extintores

Se debe considerar la adquisición de 31 soporte metálico para extintores con una capacidad de hasta 5 Kilos.



Soporte metálico de material galvanizado para evitar su corrosión, la forma del soporte es del tipo L, ideal para ser instalados en muros de hormigón o cemento.



Trípode porta extintor

Se debe considerar la adquisición de 11 soporte metálico porta extintor de 3 apoyos, para ubicar equipos en oficinas, sin necesidad de perforar muros. Con base reforzada y topes de goma en los pies.



Plazo de Entrega

Plazo máximo de entrega, 10 días corridos desde el momento en que se realiza el reemplazo del equipo.

Lugar de Entrega

La recepción y entrega de los equipos de extinción, será realizada en cada uno de los edificios municipales que posteriormente serán informados, donde deberán ser dispuestos los equipos de reemplazo, evitando instalar menos equipos de reemplazo de los recepcionados.

Los equipos reemplazados deberán ser informados a la dirección de gestión de personas de la Ilustre municipalidad de Zapallar, previa coordinación al momento de realizar el recambio de equipos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus respectivos porcentajes de ponderación:

Criterios de Evaluación	Puntaje
❖ Experiencia del oferente	0-40
❖ Precio de los productos.	0-60

Desglose de la puntuación	Puntaje
❖ Experiencia del oferente más de 5 años	40 pts
❖ Experiencia del oferente entre 1 a 4 años	20 pts
❖ Experiencia del oferente menor a 1 año	0 pts

NOTA: Para corroborar la experiencia de cada empresa se solicitara, Certificado de vigencia de sociedad y o Certificados de conformidad.

María Fernanda Basaez Farías
Directora (s) de Gestión de Personas