

Número de Referencia: DAF XIV 013-2026

Fecha de Invitación: 02-07-2026

TÉRMINOS DE REFERENCIA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

I. DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN

Institución solicitante	Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez
Giro	Enseñanza Pre-Escolar privada
RUT	70.574.900-0
Dirección	Camilo Henríquez #929

Tipo de Servicio Requerido	Adquisición, mantención e instalación de extintores, para establecimientos, oficina regional y vehículos institucionales, además, capacitación en uso y manejo de extintores.
Número total de bienes y servicios requeridos	4 unidades 6 kgs. con soporte para pared 3 unidades 4 kgs. con soporte para vehículo camioneta 1 unidad co2 2 kgs. soporte pared 313 mantención extintores 46 capacitaciones en uso y manejo de extintores
Finalidad del servicio	Adquirir extintores portátiles nuevos, certificados e instalados en jardines infantiles, oficina regional y vehículos institucionales; servicio de mantención de extintores portátiles en 45 jardines infantiles y oficina regional, según lo establecido en la normativa legal vigente (Decreto 44 y Decreto 594). y capacitar al personal de jardines infantiles y oficina regional en manejo y uso de extintores.
Monto Asignado	\$3.661.000.- IVA incluido

Especificaciones técnicas	1. Especificaciones para el proveedor: Los servicios técnicos deberán estar certificados por un organismo de certificación acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Deben presentar una copia de esta certificación al momento de presentar su oferta económica, según corresponda. 2. Especificaciones para la adquisición de extintores:
----------------------------------	---

Extintores de Polvo químico seco del tipo multipropósito para fuegos clase A, B Y C, estos deben contar con certificados vigentes y fecha de fabricación máximo 6 meses de antigüedad, garantía por fallas de fábrica 1 año. Debe ser entregado con certificados con laboratorios conforme al DS N°44 y contar con su Hoja de Datos de Seguridad (HDS). Al instalar se debe Rotular indicando un número de registro interno de extintor, este debe ser el sucesivo al último número interno registrado.

Presentación: PQS 6 kg. potencial de extinción 10-A, 40-B: C. Soporte de pared.

Presentación: PQS 4 kg. Potencial de extinción 5A-20B:C. Soporte para vehículo camioneta.

Extintor CO2, clasificación para fuegos de tipo BC, construido de acero al carbono sin costuras, debe contar con certificación y estar construido conforme a lo establecido en el DS N° 44 y contar con su Hoja de Datos de Seguridad (HDS). Al instalar se debe Rotular indicando un numero interno de extintor correspondiente al establecimiento, este debe ser el sucesivo al último número interno registrado.

Presentación CO2 2 kg. Potencial de extinción 2-B:C. Soporte de pared

Fecha de fabricación estampada en el metal del cilindro del extintor debe ser máximo 6 meses antes de la compra y garantía por fallas de fábrica 1 año.

2 Especificaciones del servicio de mantención de extintores:

Mantención a 313 extintores según lo establecido en el Decreto 44. A continuación, se describen las acciones solicitadas a realizar para la mantención:

- Prueba hidrostática para equipos con más de 5 años para evaluar su integridad estructural.
- Identificación del peso y respaldo etiquetado
- Verificación completa, incluyendo la revisión de sellos, la revisión del dispositivo para descartar o confirmar la utilización previa del equipo y la despresurización adecuada.
- Examen interno y externo del cilindro/tanque y componentes, cartuchos/botellín y todos sus componentes correspondientes.
- Revisión mecánica y de funcionamiento, así como de los sistemas de extinción y expulsión a fin de garantizar la operatividad de los equipos.
- Verificación del correcto funcionamiento de la válvula para asegurar su eficiencia.

- Lubricación y recambio de gomas.
- Cambio de sello de color, de acuerdo con el año en curso, y se etiquetará el servicio realizado. Debe incorporar en todos los extintores una argolla de material rígido alrededor del gollete o cuello del extintor esta debe garantizar que el equipo fue abierto e inspeccionado internamente, que contenga información que identifique la razón social de Servicio Técnico, nombre de fantasía o comercial, el mes y año de la prestación realizada. La argolla debe ser del color que corresponda según el patrón definido en el Decreto 44. Se prohíben expresamente argollas de goma, goma eva, papel, u otro material que no sea rígido.
- Se verificará si el manómetro indica ausencia de presión interna en el extintor.
- Verificación del polvo químico seco, CO2 u otro, identificando que sea el agente descrito, que no ha sido adulterado y se encuentre en buen estado de conservación.
- Se debe garantizar que todos los extintores cuenten con el rotulado adecuado, siguiendo las normativas del Decreto 44.
- Reemplazo de equipos: el proveedor que requiera llevarse los extintores para desarrollar la mantención en otro lugar, debe dejar por cada extintor que sea retirado, un equipo de iguales características que el extintor que se retira, vigente de acuerdo a la normativa vigente, al día en la mantención y en buenas condiciones de funcionamiento.

3 Recarga de extintor:

Este servicio debe realizar en caso que el contenido del extintor ha sido descargado, el agente extintor se encuentra en malas condiciones y/o ha sido adulterado. Se considerará un stock de 10 extintores para recambio. Las recargas de extintores deben desarrollarse bajo la normativa vigente en la materia. Para este servicio se debe considerar:

- Descarga completa del agente extintor del cilindro con herramientas adecuadas que liberen la presión interna del extintor.
- Limpieza y secado del equipo para remover residuos del agente o humedad en su interior.
- Identificación del peso del equipo descargado y después de cargado.
- Examen interno y externo del cilindro/tanque, cartuchos/botellín y sus componentes.
- Realización de una prueba hidrostática para asegurarse de que el cilindro está en buenas condiciones y puede soportar la presión de la recarga.
- Revisión y confirmación del uso del agente de extinción indicado en el cilindro y en la etiqueta frontal del extintor.
- Cambio de sello según el año en curso y etiquetado del servicio.

4 Instalación y soportes para colgar extintores:

Los proveedores deben incluir en el servicio los soportes necesarios para colgar cada uno de los extintores y ser responsables de su suministro e instalación, siguiendo las disposiciones normativas en la materia y las indicaciones del profesional prevencionista de riesgos regional. Deben instalarse a una altura máxima de 1,30 metros medidos desde el suelo hasta la base del extintor.

Asimismo, el proveedor debe garantizar que el soporte asegure la estabilidad de la instalación, evitando que el extintor quede sobrepuesto o con riesgo de desprendimiento, en caso que el soporte o gancho este deteriorado o no brinde las condiciones adecuadas de seguridad, este deberá ser reemplazado por el proveedor. (sin costo adicional).

5 Entrega informe trabajo desarrollado:

Los proveedores deben presentar un informe Especificaciones ***del servicio de provisión e instalación de extintores.***

Además, debe registrar la siguiente información:

- Fecha y hora de instalación de extintores
- Certificación de los extintores
- Ubicación de extintor instalado
- N° interno de extintor
- Especificación del servicio realizado
- Imágenes como verificadores

6 Entrega informe trabajo desarrollado:

Los proveedores deben presentar un informe detallado que indique la **cantidad de extintores que fueron recargados** y la ubicación de éstos. Considerando lo indicado en Especificaciones ***del servicio de mantención de extintores.***

Además, debe registrar la siguiente información:

- Fecha y hora de recambio/mantención
- Fecha proyectada próxima mantención
- Prueba hidrostática de los extintores
- Ubicación de los extintores
- N° de extintores por jardín
- Especificación del servicio realizado
- Imágenes como verificadores

7 Capacitación a personal de establecimientos educativos/oficina regional:

- Se requiere una capacitación anual para todos los trabajadores del equipo del establecimiento educativo/oficina regional, enfocada en el uso y manejo de extintores, conceptos básicos de los tipos de fuego, la cual debe durar, como mínimo 45 minutos y debe ser teórica y práctica.
- El horario para desarrollar estas capacitaciones es de 16:30 a 17:30 el día lunes y martes, no obstante, ésta organización está sujeta a la disponibilidad de los establecimientos. La actividad debe ser coordinada previamente con Prevencionista de riesgos regional, con el objetivo de definir fechas de ejecución.

- Se debe dejar un registro por escrito de esta actividad en el establecimiento o dependencia, con los siguientes datos:

Identificación de la actividad:

Nombre capacitación

Fecha

Hora de inicio

Hora de termino

Contenido de la capacitación.

Identificación del relator:

Nombre completo

Cargo

Firma.

Identificación de los participantes:

Nombre completo

Cargo

RUT

Firma

8 Presentación de carta Gantt o planificación similar para realización de los servicios.

Una vez aceptada la OC, el proveedor seleccionado, deberá presentar, en un plazo máximo de 3 días hábiles, una carta Gantt o planificación similar, que detalle las fechas de ejecución de los servicios en cada jardín infantil y Oficina regional a Carla Catalán, Prevencionista de riesgos regional, al correo ccatalans@integra.cl Luego del V° B° a dicha planificación, el proveedor contará con un plazo máximo de 30 días corridos, para completar la ejecución de los servicios en todas las dependencias. En cuanto a las capacitaciones, éstas deberán realizarse a más tardar el 30 de Septiembre de 2026.

Lugar de entrega de los servicios	Jardines infantiles y salas cuna, oficina regional y vehículos institucionales. Ver Anexo N° 1 DIRECCIONES ESTABLECIMIENTOS y Anexo N°2 CANTIDAD Y UBICACIÓN DE EXTINTORES POR ESTABLECIMIENTO.
Fecha de Entrega	Mantenión de extintores: 30 días hábiles, contados desde la aprobación de la carta Gantt. Capacitación en uso y mantención de extintores: 30 de septiembre de 2026.

II. REQUISITO DE LA OFERTA ECONÓMICA; PRESUPUESTO O COTIZACIÓN RESPECTIVA.

Forma de presentación de la oferta	Mercado público
Vigencia de la oferta presentada	Un mínimo de 60 días contados desde el día de emisión de la cotización.
Información contenida en la oferta	Toda oferta deberá incluir la totalidad de los productos y servicios requeridos. 1.- Copia de Certificado de acreditación emitido por un organismo de certificación acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 2.- Cotización en formato libre, con los siguientes datos: - Nombre del Oferente o Razón Social - RUT - Domicilio del Oferente - Teléfono de contacto - Correo Electrónico del oferente - Precio neto por cada uno de los bienes y servicios - Precio Bruto Total - Cuenta bancaria de la empresa En caso de discrepancia entre los precios ofertados en el portal y aquellos indicados en la cotización, prevalecerán los precios ofertados en el portal.

III. ESTABLECIMIENTO DE MULTAS Y GARANTÍAS; Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO

Multas	Se solicitará a la Dirección Chilecompra dejar nulo el Proceso de Compra luego que transcurridas 24 horas desde el envío de la Orden de Compra, aquella no fuera aceptada.
---------------	--

La Fundación aplicará multas en el caso de que el Proveedor incurra en alguna de las siguientes conductas, las que, en todo caso, no podrán exceder en su conjunto del 25% del precio neto total del servicio; en caso de excederse este límite, se entenderá que el proveedor ha incurrido en incumplimiento grave y la Fundación pondrá término al contrato de manera anticipada.

N°	Incumplimiento	Multa Aplicable
i	Instalación de extintores fuera de estándar	Se aplicará una multa de 0,2 UF por cada extintor
ii	Uso de argolla de verificación en el cuello del extintor de material no especificado o que no garantice su apertura para la mantención	Se aplicará una multa de 0,2 UF por cada extintor
iii	No ejecución de la capacitación en la fecha acordada, sin justificación informada con al menos 24 horas de anticipación	Se aplicará una multa de 0,5 UF por evento
iv	Reducción unilateral del contenido o duración de la capacitación	Se aplicará una multa de 0,5 UF por evento
v	Incumplimiento en la fecha de inicio del servicio de mantención de extintores	Se aplicará una multa de 0,6 UF por cada día hábil de atraso, con un tope de 5 días hábiles; superado dicho plazo, se podrá poner término al contrato
vi	Incumplimiento en la fecha de ejecución de acuerdo a la carta Gantt, sin justificación ni aviso previo	Se aplicará una multa de 0,6 UF por evento. Al sexto evento, se procederá al término del contrato

IMPORTANTE: En caso de incumplimientos señalados en los puntos i y ii, se otorgará un plazo de 5 días hábiles para subsanarlos. Si no se regulariza la situación dentro de dicho plazo, se procederá al cobro de la multa correspondiente establecida en cada punto.

Incumplimiento técnico	- Instalación de extintores fuera de estándar - Argolla de verificación en cuello de extintor de materiales no especificados o que no garantice que el extintor haya sido abierto para su mantenimiento. En Capacitación, se considera incumplimiento: - No ejecución de la capacitación en la fecha acordada, sin justificar en un plazo máximo de 24 horas previas a lo planificado. - Reducir el contenido o la duración de la capacitación de forma unilateral.
-------------------------------	---

IV. CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterio de evaluación	Fundación Integra, elegirá entre las ofertas presentadas aquella que sea la más conveniente económicamente, siempre y cuando, ésta cumpla con todos los requerimientos técnicos ya referidos. Aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de postulación, se declararán inadmisibles.
-------------------------------	--

IV. EN RELACIÓN AL PAGO

Requisitos para el pago	- Entrega total de los productos y servicios entre los días indicados. - Recepción conforme por parte de Fundación Integra. - Emisión de la factura indicando el N° de Orden de Compra.
Forma de pago	- Pago a 30 días desde recepción de la Factura. - El pago se realizará en pesos chilenos, según el tipo de cambio al día de la emisión de la correspondiente factura, si la cotización fuese presentada en UF o USD. Una vez recepcionados conforme todos los bienes y servicios, deben facturar de acuerdo a los valores indicados en la OC, ingresando en el campo de referencia de la factura, el número de la OC. - De acuerdo a la inscripción de Fundación Integra a Facturación Electrónica, se solicita a todos los proveedores de Integra tener presente la casilla de intercambio y formato en la emisión de documentos tributarios electrónicos, es de suma importancia tener en consideración los puntos que a continuación se indican: 1. Enviar documentos tributarios electrónicos a la casilla de intercambio de Fundación Integra, correo electrónico a abastecimientolosrios@integra.cl, sii@integra.cl, proveedoresdte@integra.cl y oficinadepartes@integra.cl 2. Archivo del documento tributario debe ser en formato XML COMPLETO (formato emitido por SII al momento de generar factura) y PDF, esto para que el servidor de facturación electrónica valide el documento tributario. - En la emisión de documentos tributarios electrónicos es obligación consignar los siguientes datos de Fundación Integra: 1. RUT: 70.574.900-0 2. RAZON SOCIAL: Fundación Educacional para el desarrollo Integral de la Niñez, pudiendo ser también Fundación Integra o Integra. 3. GIRO: Enseñanza Preescolar Privada. 4. DIRECCIÓN: Camilo Henríquez N° 929

	5. COMUNA: Valdivia 6. CIUDAD: Valdivia 7.CONTACTO: Margott Inostroza, minostroza@integra.cl
--	--