



CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

**ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA
LOS TRIBUNALES DE LA JURISDICCION DE PUERTO MONTT**

JULIO - 2026

1. ALCANCES GENERALES: DETALLE DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR

Los extintores sujetos a mantención presentan las siguientes especificaciones técnicas y cantidades:

- **Extintor PQS de 1 kilo: 2 unidades**
- **Extintor PQS de 4 kilo: 4 unidades**
- **Extintor PQS de 6 kilo: 138 unidades**
- **Extintor PQS de 10 kilo: 15 unidades**
- **Extintor CO2 de 2 kilo: 5 unidades**
- **Extintor CO2 de 5 kilo: 20 unidades**
- **Extintor CO2 de 10 kilo: 5 unidades**
- **Total, de extintores a mantener: 189 unidades**
- **Sello actual instalados en los equipos: color azul**

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

El objeto de esta contratación es el servicio de mantención anual de los extintores ubicados en las diversas unidades judiciales correspondientes a la Jurisdicción de Puerto Montt. Dicha mantención se deberá efectuar en estricto cumplimiento con lo reglamentado en el **Decreto Supremo N° 44** del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y bajo la aplicación de la **Normativa Chilena NCh 2056 (Of. 1998 y Of. 2008)** sobre mantenimiento y recarga de extintores portátiles.

Para presentar sus propuestas, los oferentes deberán considerar, como mínimo, los aspectos técnicos descritos a continuación:

A) Dependencias en las cuales se encuentran los extintores

Los equipos se encuentran distribuidos en las siguientes dependencias de la jurisdicción, conforme al catastro detallado adjunto a estos TDR:

1. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Chaitén: Calle Bernardo O'Higgins N° 206, Chaitén.
2. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Hualaihué: Calle Cordillera S/N, Hornopirén.
3. Centro de Notificaciones Judiciales Puerto Montt: Calle Francisco Bilbao N° 165, Puerto Montt.
4. Unidad Centro de Justicia de Puerto Montt: Calle Egaña N° 1141 A y B, Puerto Montt (incluye: *1° Juzgado Civil, 2° Juzgado Civil, Juzgado de Familia, Juzgado de Letras del Trabajo, Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt*).
5. Ittma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt: Calle Bernardo O'Higgins N° 144, Puerto Montt.
6. Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) Zonal Puerto Montt: Calle Diego Portales N° 918, Puerto Montt.
7. Juzgado de Letras de Puerto Varas: Calle San José N° 242, 3° Piso, Puerto Varas.
8. Juzgado de Familia de Puerto Varas: Calle Estación N° 120, Puerto Varas.

9. Juzgado de Garantía de Puerto Varas: Calle Estación N° 200, Puerto Varas.
10. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Maullín: Calle Almeyda S/N, Maullín.
11. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos: Calle Antonio Varas esq. San Martín, Los Muermos.
12. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco: Calle Antonio Varas N° 106, Calbuco.
13. Juzgado de Letras de Ancud: Calle Almirante Latorre S/N, Ancud.
14. Juzgado de Garantía de Ancud: Calle Almirante Latorre N° 964, Ancud.
15. Juzgado de Familia de Ancud: Calle Pudeto N° 201, Ancud.
16. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quinchao: Calle Las Delicias N° 100, Quinchao.
17. Juzgado de Familia de Castro: Calle Sargento Aldea N° 463, Castro.
18. Juzgado de Garantía de Castro: Calle Galvarino Riveros N° 832, Castro.
19. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro: Calle Galvarino Riveros N° 832, Castro.
20. Juzgado de Letras del Trabajo de Castro: Calle Monjitas N° 731, Castro.
21. Juzgado de Letras de Castro: Calle Monjitas N° 731, Castro.
22. Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón: Calle Ladrilleros N° 372, Quellón.

Nota: El oferente deberá incluir dentro de sus costos económicos todos los gastos asociados al traslado y logística hacia cada una de las dependencias indicadas.

B) Forma de prestación del servicio

El servicio de mantención y recarga de extintores se regirá bajo las siguientes condiciones obligatorias:

- **Retiro, plazos y continuidad del servicio:** Los extintores deberán ser retirados por personal calificado de la empresa adjudicada para su respectiva mantención. El plazo de devolución y restitución no podrá ser mayor a dos (2) días corridos desde su retiro. Dicha gestión requerirá la coordinación y autorización previa de la CAPJ. Para garantizar la seguridad del recinto y la continuidad operativa, la empresa adjudicada estará obligada a reponer, de forma transitoria e inmediata, la misma cantidad y tipo de extintores retirados en cada tribunal (*equipos de respaldo*).
- **Mantención In Situ:** Si la empresa adjudicada cuenta con el equipamiento y la capacidad técnica certificada para efectuar la mantención de los equipos dentro de las dependencias del Tribunal, deberá indicarlo expresamente en su propuesta técnica para su respectiva ponderación y evaluación.
- **Informes y sustitución por vida útil:** Finalizado el proceso, el adjudicatario deberá emitir un informe técnico detallado dirigido a la CAPJ sobre el estado de conservación de los equipos. Este informe tendrá por objeto identificar y programar el recambio de aquellos artefactos que presenten fallas estructurales o que hayan cumplido su vida útil legal, costo que será asumido de manera independiente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

- **Requisitos de rotulación y etiquetado:** Todos los extintores intervenidos deberán contar con una etiqueta indeleble y visible que contenga de manera obligatoria la siguiente información:

1. Agente extintor.
2. Símbolos de la clase de fuego que combate.
3. Capacidad de extinción (potencial de extinción / Rating).
4. Instrucciones de uso y manejo.
5. Certificación correspondiente del organismo técnico.
6. Fechas exactas de la mantención realizada y de próximo vencimiento.

- **Mantención y cambio de accesorios:** Con el fin de asegurar el correcto y óptimo funcionamiento de los equipos frente a una emergencia, el servicio comprenderá la mantención preventiva, limpieza y/o el recambio obligatorio de los siguientes componentes técnicos y accesorios, según corresponda técnicamente:

1. Palanca de accionamiento.
2. Palanca de soporte / transporte.
3. Manómetro de presión.
4. Manguera de descarga.
5. Gas propulsor (presurización).
6. Tubo de descarga interno (sifón).
7. Boquilla o corneta de descarga.
8. Inspección del cilindro / extintor.

C) Estado actual de los equipos

Los equipos por mantener se encuentran actualmente en estado operativo. Fueron reemplazados en su totalidad en el año 2023, registrando desde esa fecha sus mantenciones anuales correspondientes conforme a la norma vigente.

3. REQUISITOS ESPECIALES PARA OFERTAR

Los oferentes que deseen participar en este proceso licitatorio deberán adjuntar de forma obligatoria los siguientes antecedentes a su propuesta técnica:

- **Certificación del Servicio Técnico:** Documento oficial vigente que certifique el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo N° 44, específicamente en relación con su Artículo 25°, el cual indica: *“Los Servicios Técnicos deberán estar certificados por un organismo de certificación de productos acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización. El Organismo de Certificación deberá utilizar el modelo ISO/CASCO 6, para la certificación del Servicio Técnico.”*
- **Sanción por incumplimiento:** El oferente que no adjunte el certificado correspondiente que dé cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 25° verá su oferta declarada inmediatamente como Inadmisibles.

4. FORMA Y MATERIALIZACIÓN DEL SERVICIO

La Corporación Administrativa del Poder Judicial emitirá una Orden de Compra (OC) a través del portal www.mercadopublico.cl, en estricta conformidad con los presentes Términos de Referencia y la oferta técnica-económica del proveedor adjudicado.

5. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total del servicio será el estipulado en la respectiva Orden de Compra.

Para proceder al pago, el contratista deberá emitir la factura electrónica a nombre de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, indicando como dirección: Calle Diego Portales N° 918, Puerto Montt.

El documento tributario deberá ser enviado obligatoriamente a la casilla de correo electrónico: 60301001-9@prd.inbox.febos.cl exclusivamente en formato XML.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZOS

Los trabajos solicitados deberán ser ejecutados en la totalidad de las dependencias judiciales detalladas en el Numeral 2, Letra A del presente documento.

El plazo máximo para la ejecución total y entrega del servicio será de **30 días corridos**, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor en el portal de Mercado Público.