

COMPRA ÁGIL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MANTENCION PREVENTIVA DE 2 CALDERAS A PELLET EN LICEO PABLO
NERUDA"

1. ANTECEDENTES

Esta compra está dirigida a personas naturales o empresas que tengan experiencia en mantención de calderas a pellet, para realizar trabajos en dependencias del Liceo Pablo Neruda. Temuco.

2. OBJETIVOS


Garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad y confort térmico del establecimiento.

3. DETALLES DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR

DESTINATARIO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION LICEO PABLO NERUDA. TEMUCO.
CANTIDAD DE PRODUCTOS Y DESCRIPCION	Limpieza y mantención de 2 calderas a PELLET marca KMS. TIPO IGNEOTUBULAR modelo, MUTISTOKER 240XL POTENCIA 240KW. Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la mantención preventiva anual de caldera a pellet el proveedor deberá realizar la mantención preventiva, limpieza, recambio de materiales y piezas defectuosas por piezas nuevas, ajustar los equipos, donde se deberá considerar todos sus elementos y accesorios necesarios para su correcto y seguro funcionamiento. La finalidad es que los equipos se mantengan de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y seguridad para los alumnos y operadores, todo ello de acuerdo a normativa vigente que regula al respecto. El proveedor deberá entregar al mandante un informe técnico en el que deberá dar detalle de la mantención realizadas, las fallas detectadas, la reparación realizada, identificación del técnico que realizó la mantención y cualquier otra información adicional que en su momento sea solicitada por la ITO. Se exige imágenes del antes, durante y después por cada Item de partidas solicitadas en el desarrollo de la mantención y los elementos que presenten daño. ITEM Partidas 1.MANTENCION CALDERA A PELLET - Limpieza interna hogar de la caldera - Verificar estado de refractario de tapa - Verificar estado refractario caldera - Mantención de puerta cambio de empaquetadura - Limpieza caja de humos - Limpieza conductos de aire primario y secundario - Limpieza tolva de pellet



- Limpieza chimenea de gases producto de la combustión
- Limpieza sensores gases y sensores de alimentación pellet
- Limpieza e inspección ventiladores (aire primario y extractor de humo)
- Revisión rodamientos, revisión y mantención rastras limpieza ceniza
- Limpieza y lubricación conjunto reductor
- Limpieza de filtro red calefacción
- Mantención de sinfín de alimentación
- Inspección elementos de seguridad
- Inspección y chequeo de estanque de expansión
- Inspecciones bombas recirculadoras
- Chequeos y mantención purgadores automáticos
- Mantención Moto reductores calderas revisión retenes y niveles de aceite
- Inspección y prueba de sistema de calefacción, buen funcionamiento de válvulas de seguridad, manómetros y termostatos
- Inspección y limpieza de 3 tablero eléctrico
- Mantención de 10 motobombas
- Reapriete conexiones eléctricas
- Inspección válvulas de llenado automático
- Inspección termográfica de radiadores de calefacción
- Purgado de radiadores de calefacción
- Puesta en marcha y prueba de funcionamiento de la caldera y sistema de calefacción central
- **REPOSICIÓN PARTE POSTERIOR DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN**



(situación actual de la caldera N°2)

	- Entrega de informe técnico con registro fotográfico - Entrega plan de mantenimiento - Considerar stickers autoadhesivo con fecha del servicio, próxima mantención, nombre del técnico, nombre de la empresa. - Toda falla o ajuste de partes y/o piezas detectado al inicio de la mantención, atribuible a la caldera, y a posterior de los trabajos ejecutados deberá ser corregido por el contratista sin costo adicional para la Municipalidad. Los puntos indicados son los requisitos mínimos para cumplir, para todos los efectos se debe consultar y seguir las pautas de mantenimiento anual recomendado por el fabricante de La caldera Para la puesta en marcha y prueba de funcionamiento de la caldera, sus circuitos y sistema de calefacción central, que se solicita en el ítem, se programará un encendido de la caldera en forma general, para certificar el correcto funcionamiento del sistema, esto será en presencia de Supervisor de Obras y/o una encargada del establecimiento, donde se verificará la operación del sistema y su óptimo funcionamiento. <u>Será consideración obligatoria, que al termino de los trabajos de mantenimiento efectuados correctamente, serán validados y verificados por el ITS, para que inmediatamente a continuación se realice la recepción provisoria; una vez transcurridos 20 días hábiles y en la consideración del correcto funcionamiento se realizara la recepción definitiva de los trabajos encomendados.</u> <u>Toda falla o ajuste de partes y/o piezas detectado al inicio de la mantención, atribuible a la caldera, y a posterior de los trabajos ejecutados deberá ser corregido por el contratista sin costo adicional para la Municipalidad.</u> <u>Asimismo, toda revisión, ajuste o reparación efectuada durante este período deberá quedar registrada en el Libro de Vida de caldera.</u> <u>La recepción conforme definitiva quedará sujeta al resultado satisfactorio del período de prueba y aprobación del ITS.</u>
PLAZO DE ENTREGA	Plazo máximo para la ejecución será de 15 días hábiles transcurrido 24 horas desde el envío de la orden de compra de acuerdo al art. 9 reglamento de la ley de compras públicas 19.886, "Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el Sistema de Información se entenderán realizadas, luego de veinticuatro horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación".

	"En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud", de acuerdo al art. 117 reglamento de la ley de compras públicas 19.886. El oferente deberá indicar el plazo de entrega en días hábiles. Las ofertas que indiquen un plazo mayor al máximo, los plazos indicados en un rango de días, los plazos indicados como "entrega inmediata" o similar, o que no indiquen plazo de entrega o señalen su oferta en días corridos quedarán fuera de bases. <u>El plazo de entrega se deberá indicar en los anexos solicitados y/o en el detalle de su oferta en el portal. En caso que exista diferencia en el plazo de entrega en días hábiles, entre el anexo económico y el portal mercado público, primara lo señalado en el portal mercado público. Misma situación aplica para el cobro de multas.</u> Además, los proveedores que resulten seleccionados deberán cumplir con la entrega de los productos en los plazos indicados, de lo contrario serán sancionados y reportados por medios del registro de proveedores.
PRESUPUESTO	El presupuesto disponible para esta compra es de \$6.976.970.- monto total impuestos y despacho incluido.
OFERTAS QUE EXCEDAN EL PRESUPUESTO	La Municipalidad no evaluará presupuestos que excedan el presupuesto disponible.
ANEXOS	Ingresaran a evaluación la oferta que acredite experiencia en 2 contratos de obras o servicios que, dentro de su ejecución, consideren mantención de calderas a pellet marca KSM. TIPO IGNEOTUBULAR modelo, MUTISTOKER 240XL, o equivalente, realizados en instituciones públicas y/o privadas, recepcionados desde año 2020 a la fecha de apertura de licitación, los cuales deben estar firmados y timbrados por el mandante. Para acreditar la experiencia, deberá adjuntar: - Certificados de experiencia, o - Certificados o actas de recepción, o - Actas de recepción provisoria o definitiva, o. - Decretos que aprueben recepción provisoria o definitiva de los trabajos. Documentos deben señalar: • Materia de la contratación • Firma y timbre • Fecha de ejecución (no de emisión del certificado) De no indicar alguno de estos puntos, no serán considerados. No se considerarán, para acreditar experiencia, órdenes de compra, facturas o cualquier otro documento que no sean los señalados anteriormente.

	Las ofertas que acrediten un número inferior a los documentos solicitados para acreditación experiencia serán descalificadas. Se debe anexar un archivo con los productos o servicios ofertados (oferta técnica económica) para ser evaluado y adjudicado. El archivo anexado debe contemplar la totalidad de los servicios solicitados en la presente especificación técnica de Compra Ágil, y, además, debe indicar nombre, número de contacto, correo electrónico vigente, plazo de ejecución en días hábiles y garantía de los trabajos, la cual no debe ser inferior a 12 meses.																
CONSIDERACIÓN OFERTA OFERENTES	En caso de que exista discrepancia entre el valor total impuesto incluido ingresado al portal Mercado Público y el valor total impuesto incluido consignado en el Anexo "Oferta técnica económica", dicha diferencia constituirá causal del rechazo de la oferta presentada. Sin embargo, si tales diferencias son únicamente atribuibles a redondeos decimales entre el valor total de mercado público y el valor total del anexo "oferta técnica económica", estas no constituirán motivo de desestimación de la oferta.																
CONSIDERACIÓN AL FACTURAR	El proveedor deberá facturar por el valor de la orden de compra emitida en el portal mercado público. El proveedor en su factura deberá detallar el N° de la orden de compra. Para proceder al pago de la factura este debe ser entregado al correo madaly.canio@temuco.cl, mariana.marinao@temuco.cl, con copia a la Unidad de Tesorería, correo: rmedina@temuco.cl, felipe.alvarez@temuco.cl, el ID orden de compra mercado público y los datos bancarios que a continuación se solicitan: <table><tr><td>ID orden de compra mercado público</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">DATOS BANCARIOS</td></tr><tr><td>Nombre empresa o razón social</td><td></td></tr><tr><td>RUT</td><td></td></tr><tr><td>Banco</td><td></td></tr><tr><td>Tipo de cuenta (cuenta empresa)</td><td></td></tr><tr><td>N° de cuenta</td><td></td></tr><tr><td>Correo electrónico</td><td></td></tr></table> Nota: Previo a cada pago, la EMPRESA deberá mantener sus datos bancarios actualizados.	ID orden de compra mercado público		DATOS BANCARIOS		Nombre empresa o razón social		RUT		Banco		Tipo de cuenta (cuenta empresa)		N° de cuenta		Correo electrónico	
ID orden de compra mercado público																	
DATOS BANCARIOS																	
Nombre empresa o razón social																	
RUT																	
Banco																	
Tipo de cuenta (cuenta empresa)																	
N° de cuenta																	
Correo electrónico																	
EVALUACIÓN	La evaluación de las ofertas estará a cargo de profesional David Vergara Huenchupan, Arquitecto del DAEM.																



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	Los productos y/o servicios deben ser entregados y ejecutados obligatoriamente en Liceo Pablo Neruda de Temuco, ubicado en Balmaceda N°659, Temuco, junto con la guía de despacho y orden de compra ACEPTADA en portal de Mercado Publico. Se debe contactar previamente con el ITO la ejecución de los trabajos y acceso a las dependencias del establecimiento.
	El No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa máxima del 30% sobre el monto neto de la adjudicación, la cual, será descontada de forma administrativa al total de la factura. • Descuento del 10 % del total neto de la factura desde 1 a 3 días de atraso. • Descuento del 15% del total neto de la factura desde 4 a 6 días de atraso. • Descuento del 20% del total neto de la factura desde 7 a 9 días de atraso. • Descuento del 30% del total neto de la factura sobre 10 días de atraso. En caso de atraso sobre 10 días, la Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra.
RESPONSABLE	Nombre responsable: David Vergara H. Correo: dvergara@daemtemuco.cl Teléfono: 452973998



DAVID VERGARA HUENCHUPAN
ARQUITECTO DAEM

FECHA: 03/07/2026

1 AGRADECEMOS A USTED TENGA BIEN AUTORIZAR: () LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS, QUE SERAN DESTINADOS A:

MANTECIÓN PREVENTIVA DE 2 CALDERAS A
PELLET EN VICO PABLO NERUDA
MUNICIPIO N° 188

\$6,976.92

	N° COT.	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$	R. PROVEEDOR N°
	1				
	2				
	3				

Nº	FECHA	PROVEEDOR	RUT:	DOMICILIO	MONTO \$
MOTIVO		Corins	A3	UNIDAD DE TEM	6.976.970

MONTO \$ 6.976,970

Gestor de Compras
Director Educación
Jefe Unidad Asesoramiento
Director Educación

3378086

TIEMPO • 997256774

FECHA INGRESO DOCUMENTO ADQUISICIONES

USO EXCLUSIVO SECCION ADQUISICIONES

CENTRO COSTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA
100000	
100001	
100002	
100003	
100004	
100005	
100006	
100007	
100008	
100009	
100010	
100011	
100012	
100013	
100014	
100015	
100016	
100017	
100018	
100019	
100020	
100021	
100022	
100023	
100024	
100025	
100026	
100027	
100028	
100029	
100030	
100031	
100032	
100033	
100034	
100035	
100036	
100037	
100038	
100039	
100040	
100041	
100042	
100043	
100044	
100045	
100046	
100047	
100048	
100049	
100050	
100051	
100052	
100053	
100054	
100055	
100056	
100057	
100058	
100059	
100060	
100061	
100062	
100063	
100064	
100065	
100066	
100067	
100068	
100069	
100070	
100071	
100072	
100073	
100074	
100075	
100076	
100077	
100078	
100079	
100080	
100081	
100082	
100083	
100084	
100085	
100086	
100087	
100088	
100089	
100090	
100091	
100092	
100093	
100094	
100095	
100096	
100097	
100098	
100099	
100100	
100101	
100102	
100103	
100104	
100105	
100106	
100107	
100108	
100109	
100110	
100111	
100112	
100113	
100114	
100115	
100116	
100117	
100118	
100119	
100120	
100121	
100122	
100123	
100124	
100125	
100126	
100127	
100128	
100129	
100130	
100131	
100132	
100133	
100134	
100135	
100136	
100137	
100138	
100139	
100140	
100141	
100142	
100143	
100144	
100145	
100146	
100147	
100148	
100149	
100150	
100151	
100152	
100153	
100154	
100155	
100156	
100157	
100158	
100159	
100160	
100161	
100162	
100163	
100164	
100165	
100166	
100167	
100168	

2025-252206004

USO RESERVADO DIRECCION DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES:

FECHA:

VISTO BUENO SECPLAC PARA GASTOS SUBTITULO
31 INVERSION REAL

FECHA

MEMO: 188
MAT: MANTENCION PREVENTIVA DE 2
CALDERAS A PELLET EN LICEO PABLO
NERUDA, TEMUCO.

TEMUCO, 30 de junio de 2026.-

A: Presupuesto DAEM Temuco.

DE: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
DAEM TEMUCO.

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente adjunto antecedentes para gestionar compra ágil, por concepto de MANTENCION PREVENTIVA DE 2 CALDERAS A PELLET EN LICEO PABLO NERUDA, TEMUCO. Se adjunta: presupuesto y especificaciones técnicas.

Se solicita confirmar existencia de recursos por subvención regular (centro de costo 210205) y la cuenta asociada (22.06.004), para proceder con la compra.

Sin otro particular y esperando una buena recepción, se despide atentamente,



DAVID VERGARA HUENCHUPAN
ARQUITECTO
Unidad de Infraestructura
DAEM TEMUCO

Distribución:
Destinatario
Archivo Unidad de Recursos Materiales

IDDOC: 332 7912

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS					
MANTENCION PREVENTIVA DE 2 CALDERAS A PELLET EN LICEO PABLO NERUDA,TEMUCO.					
OBRA: MANTENCION PREVENTIVA DE 2 CALDERAS A PELLET EN LICEO PABLO NERUDA,TEMUCO.					
ESTABLECIMIENTO: LICEO PABLO NERUDA.					
Item	0	Ud	Cantidad	P.Unit.	Total
1	CUBIERTA				
1.1	LIMPIEZA TABLERO ELECTRICO CALDERAS, TABLEROS Y BOMBAS	GL	1.00	\$ 258,000	\$ 258,000
1.2	MANTENCION MOTOBOMBA	GL	1.00	\$ 525,000	\$ 525,000
1.3	DESARME PARTES Y PIEZAS CALDERA+MANTENCION DUCTOS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO	GL	1.00	\$ 900,000	\$ 900,000
1.4	PRUEBAS DE BUEN UNCIONAMIENTO DE LA CALDERA Y SUS CIRCUITOS	GL	1.00	\$ 325,000	\$ 325,000
2.1	TRABAJOS DE LIMPIEZA COMPLETA Y MANTENCION DE PARTES Y PIEZAS (INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA VENTILADORES AIRE PRIMARIO/EXTRACTOR DE HUMO, RODAMIENTOS, RASTRAS Y LIMPIEZAS DE CENIZA)	GL	1.00	\$ 760,000	\$ 760,000
2.2.1	MANTENCION PUERTAS+CAMBIO DE EMPAQUETADURA	GL	1.00	\$ 235,000	\$ 235,000
2.2.2	LIMPIEZA DUCTOS Y CHIMENEA	GL	1	\$ 230,000	\$ 230,000
2.2.3	LIMPIEZA SENSORES DE GASES Y SENSORES DE ALIMENTACION PELLET	GL	1	\$ 235,000	\$ 235,000
2.2.4	LIMPIEZA DE FILTROS RED DE CALEFACCION	GL	1	\$ 360,000	\$ 360,000
3.1	PRUEBAS SISTEMA DE CALEFACCION (VALVULAS DE SEGURIDAD, MANOMETROS Y TERMOSTATOS)	GL	1.0	\$ 268,000	\$ 268,000
4.1	MANTENCION SINFIN DE ALIMENTACION	GL	1	\$ 265,000	\$ 265,000
4.2	MANTENCION DE DESPICHES AUTOMATICOS	GL	1	\$ 325,000	\$ 325,000
4.3	MANTENCION MOTO REDUCTORES CALDERA 8REVISION RETENES Y NIVEL ACEITE)	GL	1	\$ 337,000	\$ 337,000
4.4	REPOSICION PARTE POSTERIOR DE LA CAMARA DE COMBUSTION CALDERA N°2	GL	1	\$ 840,000	\$ 840,000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5,863,000
GASTOS GENERALES		%	0%		\$ -
UTILIDAD		%	0%		\$ -
TOTAL NETO					\$ 5,863,000
IVA		%	19%		\$ 1,113,970
TOTAL GENERAL					\$ 6,976,970



DAVID VERGARA HUENCHUPAN
ARQUITECTO

Pre-Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 5 / 435
Fecha: 17/03/2026
Glosa: mantención 2 calderas a Pellets.

Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		
1 Gestión Educacio	210205	9.500.000
TOTALES:		9.500.000

AJUSTE

Tipo/Número: 5 / 1173
Fecha: 13/05/2026
Glosa: Modifica pre-obligacion 435

Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		
1 Gestión Educacio	210205	-2.636.000
TOTALES:		-2.636.000

AJUSTE

Tipo/Número: 5 / 1795
Fecha: 01/07/2026
Glosa: SE agrega presupuesto a pre- obligación

Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		
1 Gestión Educacio	210205	112.970
TOTALES:		112.970

Pre-Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 5 / 435
Fecha: 17/03/2026
Glosa: mantención 2 calderas a Pellets.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina							
1	Gestión Educacio 210205	6.976.970	9.500.000	0	9.500.000	6.976.970	2.523.030	
TOTAL		6.976.970						



EMITIDO POR vcofre: Viviana Cofre Morales

