

REQUERIMIENTOS TECNICOS

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA - INSPECCION DE GABINETES RED HUMEDA Y RED SECA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA AÑO 2026

1. Objetivos:

Se requiere desarrollar un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya la inspección detallada de las redes húmedas y secas en los establecimientos de salud municipal de Valdivia. Este servicio garantizará la adecuada operatividad y seguridad de las instalaciones, asegurando así un entorno óptimo para el cuidado de la salud.

2. Alcance del Servicio a Ejecutar:

Este servicio se implementará en los establecimientos de salud municipal de Valdivia.

2.1 Componentes del Servicio:

- Mantenimiento Preventivo.
- Limpieza externa e interna.
- Inspecciones regulares.
- Pruebas de funcionamiento.
- Reemplazo de piezas desgastadas.
- Evaluar si se cumple con el Decreto N°50, RIDAA del Ministerio de Obras Públicas.
- Deberá entregar informe Técnico por escrito con las observaciones respectivas y por establecimiento

2.2 Mantenimiento Correctivo:

- Reparación de fallas detectadas.
- Restauración de la funcionalidad de las redes.

2.3 Beneficios Esperados:

- Reducción de tiempos de inactividad.
- Mejora en la seguridad y eficiencia de las redes.
- Prolongación de la vida útil de los sistemas.

Inspección Inicial de los Servicios:

La inspección será autorizada con el visto bueno y supervisada por el IT o a quien se designe para esta función, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los servicios contratados.

2.4 Dirección de los Establecimientos:

- CESFAM Dr. Jorge Sabat G. Avda. Picarte 2500
- CESFAM Angachilla: ubicado en Sta. Martina 3821 Pobl. San Pedro.
- CESFAM Niebla - Antonio Ducce esq. Cermeño
- CESFAM Las Animas. Ubicado en Sedeño N° 250 Valdivia.
- CECOSF Collico ubicado en Avda. Balmaceda 5491.
- CECOSF Los Alerces – ubicado en Braulio de León con Manuel Garay.
- CECOSF Norte Grande Antofagasta esq. Chuquicamata Pobl. Norte Grande
- CECOSF Mulato Gil de castro ubicado en Avda. Argentina 3663.

- Posta Curiñanco – Curiñanco s/n.
- Posta Huellethue: Huellethue s/n.
- Posta Cayumapu: Cayumapu s/n.
- Posta Punucapa – Punucapa s/n.
- Posta Morrompulli – Morrompulli s/n.
- Centro de Jóvenes - Koenig 611
- Edificio Picarte – Ex PDI
- Droguería – Sevilla N°205
- DESAM – Pedro Aguirre Cerda N°231

2.5 Estación de Redes por Establecimientos:

CESFAM Dr. Jorge Sabat G. RED HUMEDA

- Estación 1: Petrohue
- Estación 2: Llancahue
- Estación 3: Pasillo SAPU
- Estación 4: Pasillo Dental
- Estación 5: Pasillo Farmacia
- Estación 6: Pasillo 2do piso

CESFAM Las Animas RED HUMEDA

- Estación 1
- Estación 2
- Estación 3
- Estación 4
- Estación 5
- Estación 6
- Estación 7
- Estación 8

CESFAM Rural Niebla RED HUMEDA

- Estación 1

CESFAM Angachilla RED HUMEDA

- Estación 1
- Estación 2: Frente archivo
- Estación 3: Sala espera Rayos
- Estación 4
- Estación 5: Pasillo Posterior Personal
- Estación 6: Canelo
- Estación 7
- Estación 8

CESFAM Angachilla RED SECA

- Bocas de salida 1, 2 y 3

CECOSF Collico RED HUMEDA

- Estación 1

CECOSF Los Alerces RED HUMEDA

- Estación 1

CECOSF Mulato - RED HUMEDA

- Estación 1
- Estación 2

CECOSF Norte Grande RED HUMEDA

- Estación 1

Posta Punucapa RED HUMEDA

- Estación 1

Posta Morrompulli RED HUMEDA

- Estación 1

Posta Curiñanco RED HUMEDA

- Estación 1

Posta Huellethue RED HUMEDA

- Estación 1
- Estación 2

Posta Cayumapu RED HUMEDA

- Estación 1
- EStacion2

Centro de Jóvenes RED HUMEDA

- Estación 1

Edificio Picarte Ex PDI RED HUMEDA

- Estación 1- 2 y 3

Droguería

- Estación 1 y 2

DESAM RED HUMEDA

- Estación 1

2.6 Registro de la Mantención:

Al finalizar la mantención contratada, se deberá entregar un conjunto de fotografías que muestren el estado de las redes antes y después de la ejecución. Esto permitirá mantener un registro visual de las condiciones iniciales y finales de las redes tras la mantención.

2.7 Formulario Registro de la Mantención:

Es obligatorio completar y entregar las apreciaciones de acuerdo con la pauta modelo adjunta

REGISTRO DE MANTENCION PREVENTIVA DE RED HUMEDA:			
Establecimiento:		Fecha Mantención:	
REQUERIMIENTO	PROCEDIMIENTO	CHEQUEO	
		SI	NO
	Revisión, inspección y limpieza.		
	Inspección del gabinete, carretes, mangueras, pistones, válvulas, fittings y alimentación del punto de red (llaves de paso).		
	Verificación que no existan fugas a simple vista, que el gabinete se encuentre en buen estado, sin deformaciones ni oxido, la puerta de vidrio no este trizada ni defectuosa.		
	Realización de limpieza y lubricación completa de: punto de red, gabinete, carrete, manguera y otros elementos.		
	Realizar el estiramiento completo de la manguera para su inspección visual en conjunto con sus accesorios y elementos		
	Realización de prueba de presión hidráulica.		
	Etiquetar el gabinete indicando la fecha de la mantención realizada.		
Observaciones: 			

FIRMA DE QUIEN REALIZA
MANTENCION PREVENTIVA

FIRMA RECEPCION CONFORME
REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO DE MANTENCION PREVENTIVA DE RED SECA:			
Establecimiento:		Fecha Mantención:	
REQUERIMIENTO	PROCEDIMIENTO	CHEQUEO	
		SI	NO
	Inspeccionar la instalación.		
	Probar su funcionamiento.		
	Determinar si su construcción y funcionamiento cumplen con las especificaciones técnicas del Decreto Nº50 RIDAA del Ministerio de Obras Públicas.		
Observaciones:			

FIRMA DE QUIEN REALIZA
 MANTENCION PREVENTIVA

FIRMA RECEPCION CONFORME
 REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO

Valdivia, Julio 2026