

SOLICITUD DE PEDIDO N° 256

FECHA: 22/04/2026

FECHA INGRESO ADQUISICIONES



DIRECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION INTERNA

1.- AGRADECEMOS A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR: LAS ADQUISICIONES DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS
MANTENCION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
2.- QUE SERÁN DESTINADOS A: JUZGADO DE POLICIA LOCAL

RECIBIDO
06 MAY 2026

USO ENCARGADO CENTRO DE COSTOS

N° DE PREOBLIGACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$	NOMBRE CENTRO DE COSTO
			SOLICITA 4 MANTENCIONES UNA CADA 3 MESES DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO J.P.L., SEGÚN E.T. ADJUNTA.		\$ 2.500.000	11.08.06

CENTRO COSTO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
11020	220004.

3.- PARA COMPRAS MENORES A 3 UTM, SE ADJUNTAN LAS SIGUIENTES COTIZACIONES

ITEM	N° COT	FECHA	PROVEEDOR	MONTO \$
1				
2			COMPRA AGIL	\$ 2.500.000
3				

VISACIÓN CONTROL
DIRECCION DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

VISACIÓN ENCARGADO CENTRO DE COSTOS
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
CENTRO DE COSTOS
DEPTO. GESTION INTERNA

4.- SE SUGIERE INVITAR AL SIGUIENTE PROVEEDOR (COMPRA MENOR)

ITEM	RUT PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL

DEPTO. GESTION INTERNA
Jefe Depto. Gestion Interna
DIRECCION ADM Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECTOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS

VISTO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA GASTOS SUBTÍTULO 31 INVERSIÓN REAL
FECHA:

ORDEN DE

DATOS UNIDAD TÉCNICA SOLICITANTE (OBLIGATORIO)
NOMBRE FUNCIONARIO SOLICITANTE:
JAVIER BARRIGA S.
CORREO ELECTRÓNICO:
jbarrigatemuco.cl
TELÉFONO CONTACTO:
452973055
LUGAR DE ENTREGA:
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
ID DOC/ 3290820



SE REQUIERE LA MANTENCION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL CON UN PRESUPUESTO DISPONIBLE DE \$ 2.500.000, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

SOLICITA 4 MANTENCIONES EN UN PLAZO DE 12 MESES DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INMUEBLE DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL PARCIALIZADAS 1 CADA 3 MESES LAS CUALES SE PAGARAN POR MANTENCION REALIZADA.

LA MANTENCION DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

Los insumos para utilizar para llevar a cabo las mantenciones preventivas y correctivas por cada equipo deberán estar considerados en el valor de la oferta

Mantenición preventiva:

Provisión de insumos, repuestos y materiales a considerar cuando corresponda aplicar la mantención preventiva según equipo

- Aislación térmica
- Terminales, tuercas, fitting de cobre para la conexión de los equipos en general.
- Cable eléctrico y canalización.
- Tornillos, clavos, pernos de anclaje etc.
- Sistemas y elementos de fijación, soporte y anclaje.
- Pintura y anticorrosivo.
- Soldadura en general.
- Lubricantes en general.
- Nitrógeno para limpieza de tuberías.
- Insumos de limpieza en general.
- Tapón de gas y líquido.
- Elementos de control y protecciones eléctricas, comandos, interrupción eléctrica (automáticos, disyuntores, diferenciales, relés).
- Adhesivos, sellantes y siliconas.
- Elementos de desgaste (lijas, discos, etc.)
- Enchufes.
- Recarga de gas refrigerante.
- Fitting y tuberías para red de condensado.
- Pilas para control remoto.
- Correas en general.
- Filtros en general.

Los proveedores deberán considerar en su oferta las acciones de mantención preventiva considerando las siguientes acciones de trabajo.

El protocolo básico de mantención que deberá realizar la empresa mediante el periodo solicitado contempla los siguientes aspectos

- Limpieza de filtros.
- Lavado de evaporador y condensador.
- Lavado de bandeja de agua o receptáculo de condensado.
- Limpieza de circuitos eléctricos en equipos y unidades interior y exterior.
- Control de presiones (alta y baja).
- Control de amperes.
- Control de voltaje.
- Control de temperatura.
- Chequeo de dispositivo de seguridad, eléctrico y de presiones.
- Reprogramación de controles cuando sea necesario.
- Chequeo de fugas de refrigerante.
- Nivel de aceite en compresor.



- Revisión de soportes en unidades interior y exterior.
 - Limpieza general de los equipos y sistema de conducción y difusión de aire.
 - Chequeo y reposición de gas refrigerante cuando exista déficit de este gas en el equipo.
 - Chequear presiones y temperatura en trabajo y reposo del equipo.
 - Ajuste de cañerías y ductos.
 - Provisión y reposición de aislante térmico en tuberías cuando sea necesario o indicado por I.T.C.
 - Chequeo y limpieza de del sistema de desagüe línea de condensado.
 - Chequeo, reapriete, limpieza y reposición de elementos eléctricos en general que componen el sistema de climatización.
 - Provision y reposición de pilas o baterías en comandos a distancia.
 - Chequeo del comando de control a distancia.
 - Ajustes, afianzar y revisar soportes de ductos, equipos.
 - Lubricación de rodamientos de ventiladores y chequear desgastes.
 - Anotación de intensidad de cada fase y comprobación nominal.
- **EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA MANTENCIÓN DE ALGUNO DE LOS EQUIPOS, POR FUERZA MAYOR AJENA AL PROVEEDOR, SE CANCELARAN SOLO LAS MANTENCIONES REALIZADAS. LO QUE SERÁ VALIDADO Y AUTORIZADO POR EL ITC.**
 - **La mantención de deberá realizar de acuerdo con el siguiente listado por piso y ubicación de los equipos.**

1° JUZGADO			
N°	UBICACION	MARCA	CAPACIDAD
1	OFICINA JUEZ	KHONE	12.000 BTU
2	OF. ABOGADO SECRETARIO	KHONE	12.000 BTU
2° JUZGADO			
3	OFICINA JUEZ	KHONE	18.000 BTU
4	OF. ABOGADO SECRETARIO	KHONE	9.000 BTU
5	OF. VIA EXCLUSIVA	UNICLIMA	9.000 BTU
6	OF. PARTES	UNICLIMA	9.000 BTU
7	SALA DE ESPERA	KHONE	9.000 BTU
8	OF. EXORTOS	KHONE	9.000 BTU
9	SALA DE ACTUARIOS	KHONE	9.000 BTU
3° JUZGADO			
10	OF. JUEZ	KHONE	12.000 BTU
11	OF. ABOGADO SECRETARIO	KHONE	12.000 BTU
12	OF. PARTES EMPADRONADOS	KHONE	9.000 BTU
13	OF. EXORTOS	KHONE	9.000 BTU
14	SALA DE ACTUARIOS	KHONE	9.000 BTU

El oferente deberá enviar el valor referencial de una mantención preventiva trimestral, con diagnóstico de falla e instalación de repuestos cuando se generen los eventos.

Equipo	Potencia	Precio unitario neto por mantención preventiva	cantidad	Nº mant. Trimestral	Valor Neto
Aire acondicionado	9.000 BTU		3	1	
Aire acondicionado	12.000 BTU		23	1	
Aire acondicionado	18.000 BTU		14	1	
Aire acondicionado	22.000 BTU		1	1	
Aire acondicionado	24.000 BTU		5	1	
Aire acondicionado	36.000 BTU		3	1	
Aire acondicionado	48.000 BTU		1	1	
Aire acondicionado	CASETTE		5	1	
				TOTAL NETO	\$
				19% IVA	\$
				VALOR TOTAL	\$

- El horario para la mantención se definirá con el inspector técnico a cargo.
- Todos los Equipos deberán quedar funcionando, la oficina a intervenir debe quedar en las mismas condiciones que se entregan antes del inicio de los trabajos (limpia y ordenada).
- Todo daño ocurrido durante la ejecución debe ser reparado por el adjudicatario.
- La garantía de los equipos deberá ser de 3 meses.
- El oferente deberá garantizar mediante un informe y respaldo fotográfico inicial y al termino de mantenimiento que los trabajos se realizaron de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas.
- El oferente deberá subir al portal el nombre del instalador que se hará responsable de la mantención de los equipos de aire acondicionado el cual deberá estar certificado como instalador.
- **El plazo para ejecutar cada mantención será de 10 días hábiles máximo, por tanto, la primera se realizará a partir del envío de la orden de compra y las tres restantes una cada tres meses.**
- Todo trabajador que ejecute los trabajos sobre andamios deberá contar con su respectivo examen de altura, el cual será solicitado por el inspector técnico encargado previo a la labor, de lo contrario no podrá ejecutar dichos trabajos
- **Se Aplicará una multa del 5% por día hábil de atraso en la mantención de los equipos sobre el total de lo adjudicado.**

Es requisito obligatorio que el oferente deberá estar adherido a una mutualidad para todos los efectos de la ley N° 16.744 del seguro social obligatorio contra registros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual será solicitado por el inspector técnico al inicio de la labor, de lo contrario no podrá ejecutar dichos trabajos y se tomaran como días de atraso.

“Es requisito obligatorio ingresar ficha técnica y oferta económica con detalle de productos y/o servicios que se utilizarán con información completa, de lo contrario no serán evaluados”



LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Edificio Prat 650

CONTACTO UNIDAD TÉCNICA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Javier Barriga Sepulveda

CORREO jbarriga@temuco.cl

FONO: 452973055



Javier Barriga Sepulveda
Inspector Técnico

Las presentes especificaciones técnicas obedecen en un 100% a la totalidad de los requerimientos del municipio, tanto en cantidad como en calidad de los bienes y/o servicios allí contenidos, en atención a los análisis y estudios realizados a la fecha por esta unidad técnica.