



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL
EL ROBLE # 174
QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE



Especificación técnica

Pablo Ramírez Ramírez, encargado de mantención y transporte (s) del Departamento de Educación, para los trabajos a realizar de mantención y modificación eléctrica en escuela Amanda Chavez Navarrete solicito:

CAMBIO DE 23 EQUIPOS ESTANCO EN COMEDOR

Cambio de 23 equipos estanco en el comedor del establecimiento los cuales serán proporcionado por este mismo

INSTALACION PUNTOS ILUMINACION PASILLO

Se realiza la instalación de 4 puntos de luz para instalación de equipos estanco en pasillo de establecimiento, canalización y cableado será proporcionado por empresa a realizar trabajo, los equipos estancos serán facilitados por el establecimiento

PUNTO DE ENCHUFE TABLERO

Instalación de Adaptador Riel Din Con Modulo Enchufe 10 A

INSTALACION DE FOCOS SOLARES

Se realizará la instalación de 4 focos solares proporcionados por el establecimiento, 2 focos serán bajo alero a 3.5 mts. de altura y 2 focos sobre poste metálico 100x100 ya instalado en el establecimiento a 4 mts. de altura

- ❖ Las instalaciones deben ser realizada por instalador eléctrico certificado ante la SEC
- ❖ Se deben usar materiales certificados por SEC y entregar certificados de materiales utilizados
- ❖ El trabajo debe ser garantizado por un año.

❖ Se Exigirá en materia de seguridad:

- Procedimiento de trabajo seguro.
- Uso de EPP certificados:
- Casco de seguridad.
- Guantes dieléctricos.
- Protección ocular.
- Calzado de seguridad dieléctrico.
- Delimitación y señalización del área de trabajo.



Pablo Ramírez R.
Encargado de mantención (s)
Depto. Educación Comunal Quillón