



## TERMINOS DE REFERENCIA LIMPIEZA COLECTORES, CÁMARAS DESGRASADORAS Y FOSA SÉPTICA ÁREAS INTERIORES DEL PARQUE EL PRETIL FIESTAS PATRIAS 2026

### I.- Generalidades:

El siguiente término de referencia está referido al arriendo de camión limpia fosa para realizar la limpieza y mantención de las cámaras desgrasadoras y colectores interiores del parque el pretil Copiapó.

### II.- De las condiciones de retiro:

La distancia desde el punto de extracción hasta el punto de disposición final de las aguas servidas ida es de aproximadamente 16.5 Km.

El retiro de las aguas servidas tendrá su disposición final en instalaciones que cuente con resolución sanitaria para dicho efecto.

Las aguas grises serán retiradas de los cámaras desgrasadoras que están ubicados al interior del parque el pretil se debe realizar de tal modo de evitar en todo momento su rebalse, será responsabilidad de la empresa el evitar cualquier contaminación por derrame que se produzca y tendrá la responsabilidad ante los organismos fiscalizadores "Seremi de Salud Atacama" Municipalidad, Seremi de medio Ambiente.

| ITEM                                                    | CANTIDAD          | Valor por m <sup>3</sup> | Valor total  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Reiro cámara Desgrasadora sector casino                 | 1,5m <sup>3</sup> | \$ 146.975               | \$ 220.463   |
| Reiro Fosa séptica sector Granja Agrícola               | 5m <sup>3</sup>   | \$ 146.975               | \$ 734.875   |
| Reiro cámara Desgrasadora sector Patio Interior         | 3,5m <sup>3</sup> | \$ 146.975               | \$ 514.413   |
| Limpieza de Colector interior interior parque el pretil | 50ml              | \$ 28.750                | \$ 2.875.000 |
| Total                                                   |                   |                          | \$ 4.344.750 |
|                                                         | Iva               | 19%                      | \$ 825.503   |
| Total                                                   |                   |                          | \$ 5.170.253 |

### II.- Limpieza de Colectores:

Se informará al administrador del parque en terreno de los trabajos que se realizaran tales como Sondeo, destape y varillado de redes de alcantarillado para asegurar el libre escurrimiento de las aguas servidas y evitar rebalses.

### III.- Limpieza de Cámaras Desgrasadoras:

Se deberá tener especial cuidado al momento de abrir las tapas de cámaras para evitar la inhalación de gases que puedan ocasionar daños a la salud, una vez realizado y verificado las condiciones se procederá al retiro manual o mecánico de grasas y aceites, limpieza de paredes y paredes internas.



#### IV.- Extracción de Fosa Séptica:

Se deberá tener especial cuidado al momento de abrir las tapas de cámaras para evitar la inhalación de gases que puedan ocasionar daños a la salud, una vez realizado y verificado las condiciones se procederá al retiro realizando la succión de lodos y aguas servidas. La capacidad del camión aljibe debe ser acorde al volumen de los estanques.

- **V.- Disposición Final:**

El transporte y descarga se deberá realizar en plantas de tratamiento autorizadas, con emisión de los respectivos certificados de disposición legal.

#### VI. Requisitos para el Transporte:

- 1.-El estanque deberá llevar la leyenda indeleble: "LIMPIA FOSAS" en tamaño grande.
- 2.- El material del estanque debe ser de material resistente, y sin filtraciones.
- 3.- Resolución Sanitaria para transporte de aguas servidas.
- 4.- la capacidad mínima del estanque limpia fosa debe ser de 10m<sup>3</sup>



VII.- Será responsabilidad de la empresa mantener al personal suficiente e idóneo para esta labor con los implementos de seguridad y los equipos necesarios para el trasvase de las aguas grises desde los estanques al camión limpia fosa.

VIII.- será responsabilidad de la empresa mantener toda la documentación en regla del camión limpia fosa y las resoluciones sanitarias para el transporte.

Alex Ojeda Bruna  
Especialista Sanitario  
Secretaría Comunal de Planificación