



**CORPORACIÓN
ADMINISTRATIVA
PODER JUDICIAL**

BASES TECNICAS COMPRA AGIL

“MANTENCION DE EXTINTORES DE INCENDIO”

754670-6-COT26

JUZGADO LETRAS DEL TRABAJO SAN FELIPE

II.- BASES TÉCNICAS.

1. NATURALEZA DEL SERVICIO

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, debe dar inicio al proceso a través de Compra Ágil por “**MANTENCION DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN FELIPE**”, cuya ID es **754670-6-COT25**.

Detalle:

SAN FELIPE		PQS (4Kg)	CO2 (2Kg)
JUZGADO	DIRECCIÓN	Cantidad	Cantidad
Letras del Trabajo San Felipe	Av. Riquelme N°54 – San Felipe	14	03 (*)

(*) A los 3 extintores CO2 de 2 Kilos, se le debe realizar la prueba hidrostática.

Los proveedores que deseen participar en el presente proceso deberán cumplir con las normativas obligatorias para las empresas que hacen la mantención de extintores, en particular la certificación del proveedor en el DECRETO SUPREMO N°44 que “Aprueba reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles”(lo que deberán acreditar adjuntando a este proceso el certificado correspondiente), y es necesario definir una serie de bases técnicas que aseguren el cumplimiento normativo, la calidad del servicio y la seguridad del establecimiento. A continuación, se detallan las principales bases técnicas que deben incluirse en un proceso de licitación, según lo establecido en el DS N.º 44/2015 del MINSAL y otras normativas complementarias:

- DS N.º 44 del MINSAL
- Norma Chilena NCh 1430 (Requisitos para mantención de extintores)
- NCh 2190/4 (Etiquetado y colores de extintores)
- NCh 3254 (Identificación de peligros)
- Otras normas complementarias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), DS N.º 594/1999 (Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo), entre otras.

El Decreto Supremo N° 44, establece los requisitos de seguridad y rotulación para los extintores portátiles. A continuación, se detallan sus disposiciones más relevantes, que deberán ser cumplidas estrictamente por el proveedor adjudicado:

- **Requisitos Técnicos y de Seguridad**
 - Clasificación de fuegos: Se incorpora la clase K, correspondiente a fuegos de aceites y grasas en cocinas.
 - Presión mínima de trabajo: Se exige una presión mínima de 13,7 kg/cm², superior a los 10,5 kg/cm² anteriores.
 - Composición del polvo químico seco (PQS): Se requiere una concentración mínima del 70% de compuesto activo.
 - Normas chilenas aplicables: Los extintores deben cumplir con normas como NCh 1735, NCh 1180, NCh 1724, NCh 3178, NCh 3181 y NCh 1432, según tipo de fuego y agente extintor.
- **Rotulación y Etiquetado**
 - Las etiquetas deben estar en español, ser legibles e indelebles, sin cubrir marcas originales.
 - Se debe indicar: año/mes de fabricación, fabricante, tipo de agente extintor, clases de fuego, presión de trabajo y ensayo, instrucciones de operación, características y proveedor.
 - Las etiquetas de servicio técnico deben incluir: nombre, dirección, fechas de mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.
 - Se debe incorporar una argolla de control en el gollete del extintor, con el mes y año de la prestación.
- **Mantenimiento y Recarga**
 - Mantenimiento anual obligatorio o cuando existan fallas visibles o de presión.
 - Registro detallado de todas las mantenciones.

- Prueba hidrostática conforme a la NCh 2056: cada 12 años para PQS, y cada 5 años para CO₂ o acetato de potasio. (En este caso, se requiere Prueba hidrostática para 3 extintores C=2 de 2 kilos).

➤ **Servicios Técnicos de Extintores (STE)**

- Todos los STE deben estar certificados ante organismos acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN).

- Deben cumplir con las normas NCh 2056 y NCh 3268.

➤ **Transición y Vigencia**

- Los extintores certificados bajo el DS 369 pueden comercializarse hasta 150 días posteriores a la entrada en vigor del DS 44.

- Los servicios técnicos tienen un plazo de seis meses desde la vigencia del decreto para cumplir con la certificación exigida.

Este reglamento tiene como objetivo asegurar que los extintores portátiles operen bajo estándares técnicos rigurosos y que su mantenimiento garantice su funcionamiento adecuado ante emergencias.

La empresa que se adjudique el servicio y previo al inicio de los trabajos debe presentar firmado el Reglamento de Prevención de Riesgos. Anexo N° 1 del Reglamento de Prevención de Riesgos adjunto: “Requisitos de Prevención de Riesgos para empresas contratistas y subcontratistas” (páginas 11 a 13 del Reglamento adjunto).

Los procedimientos de mantención deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor

- Partes mecánicas
- Agentes de extinción
- Medios de expulsión

Además, deberá:

- Mantener y si es pertinente recargar todos los extintores según su tipo (agua, espuma, CO₂, PQS, etc.). Según el DS N° 44, todos los extintores deben ser revisados, mantenidos y recargados por empresas certificadas por un organismo acreditado por el INN.
- **La recarga debe realizarse cuando:**
 - El extintor ha sido usado.
 - Está vencido (generalmente cada 1 a 5 años dependiendo del tipo de agente).
 - Ha fallado una inspección o prueba hidrostática.
- Revisión y diagnóstico de cada unidad.
- Recambio de partes en mal estado (sellos, mangueras, manómetros, válvulas, etc.).
- Todos los insumos, repuestos y recargas deben ser nuevos y certificados conforme a normas nacionales o internacionales equivalentes.
- Pruebas hidrostáticas, cuando corresponda.
- Etiquetado con la fecha de la mantención, fecha próxima, y empresa responsable.
- Registro y entrega de informe técnico individualizado por unidad.
- Entrega de certificado de mantención y cumplimiento normativo.

Para el caso **de los extintores de vehículos de PQS (1Kg)**, si es necesario se debe recargar el equipo con polvo químico seco (amono amonio, con concentración del 90%) o en caso de ser más conveniente el oferente podrá ofrecer el cambio del extintor actual por uno nuevo, que cumpla con los decretos supremos DS 369, DS 44, DS 151.

Según el DS N° 44, la prueba hidrostática debe realizarse:

¿Qué es la prueba hidrostática?

Es una prueba de presión que verifica la resistencia del cilindro del extintor ante presiones superiores a las de operación, para asegurar que el equipo no tenga fugas ni riesgo de explosión.

- Se debe realizar cada 5 años, contados desde la fecha de fabricación del extintor o desde la última prueba hidrostática realizada.

- Además, esta prueba debe ser efectuada por empresas certificadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
- El resultado de la prueba debe quedar registrado y rotulado en el extintor.
- Si el extintor no pasa la prueba hidrostática, debe ser dado de baja inmediatamente por razones de seguridad.

Además, debe incluir los siguientes pasos mínimos para una mantención y/o recarga efectiva cumpliendo con los siguientes puntos:

1. Invierta el extintor apuntando la manguera o difusor hacia un lugar seguro presionando la manilla para remover presión restante del extintor o residuos del agente.
2. Revise el manómetro con el fin de verificar que toda la presión ha sido removida.
3. Examine visualmente el extintor observado si tiene algún daño que impida su recarga.
4. Desatornille la manguera del extintor.
5. Desatornille lentamente la válvula del cilindro.
6. Remueva la válvula del cilindro.
7. Examine de cerca todos los componentes para asegurarse que no estén dañados. Remueva la argolla y reponga. Re lubrique la argolla con una capa delgada de grasa.
8. Examine el vástago para asegurarse que no esté doblado o corroído.
9. Reensamble apropiadamente la válvula. Asegúrese que el vástago, resorte y tubo sifón estén correctamente instalados y apretados.
10. En el caso de la mantención, vacíe el agente del cilindro asegurándose que este no se contamine. Esto debe hacerse a través del sistema cerrado que corresponda según el tipo de agente. Luego examine visualmente que el cilindro no tenga desgaste de hilo, abolladuras, corrosión, reparaciones, decoloración o contaminantes. Posteriormente, devuelva el agente extintor al cilindro.
11. En el caso de la recarga elimine todos los residuos que contenga el cilindro y limpie. Luego examine visualmente que el cilindro no tenga desgaste de hilo, abolladuras, corrosión, reparaciones, decoloración o contaminantes. Posteriormente y asegurándose que el cilindro esté en condiciones óptimas, agregue el tipo y cantidad del agente extintor a recargar.
12. Reinstale la válvula en el cilindro. Asegúrese que esté apropiadamente acomodada y apretada y que el manómetro este orientado perpendicularmente a la cara del extintor.
13. Presurice lentamente el extintor a la presión indicada.
14. Al obtener la presión adecuada, coloque los dispositivos de seguridad.
15. Usando una solución jabonosa o algún líquido de detección de fuga, realice una detección de fuga en la válvula, el manómetro y cilindro, con el fin de asegurarse que no tenga fuga alguna. Limpie adecuadamente y seque el extintor
16. Examine la manguera o difusor con el fin de asegurar que no esté suelto.
17. Pese el extintor para verificar el peso total de este, asegurándose que esté dentro de los límites de tolerancia.
18. Limpie el extintor con un paño húmedo para remover la suciedad de la superficie o contaminantes que se puedan haber acumulado.
19. etiquete correctamente y anote el procedimiento de la recarga en el registro interno del Servicio Técnico. Registro de mantención El registro de mantención se debe efectuar mediante una etiqueta o rótulo firmemente adherido al extintor. En dicho rótulo o etiqueta se debe indicar en forma permanente la siguiente información:
 - a. Mes y año en que se ejecutó la mantención
 - b. Cualquier otra información que la reglamentación vigente exija.

➤ **Extintores de CO₂ según Decreto Supremo N° 44**

Es un extintor que utiliza dióxido de carbono como agente extintor, eficaz especialmente en fuegos clase B (líquidos inflamables) y equipos eléctricos energizados. No deja residuos y no es conductor.

➤ **Requisitos técnicos del extintor CO₂**

- Presión de trabajo: El cilindro debe resistir la presión de almacenamiento del gas, típicamente en torno a 55-60 bar.
- Material del cilindro: Acero de alta resistencia, conforme a normas chilenas.
- Válvulas: De apertura rápida y resistentes a temperaturas.
- Boquillas/Difusores: Material dieléctrico para evitar conducción eléctrica.
- Normas aplicables: NCh 1432, NCh 2056, NCh 3268.
- Etiqueta del fabricante: en español, debe indicar tipo de agente (CO₂), clase de fuego (B y C), capacidad, presión, fecha de fabricación, y datos del fabricante.

- Etiqueta de mantención: con nombre del servicio técnico, fechas de mantenimiento, recarga e hidrostática.
 - Argolla de control: Debe indicar mes y año de la última mantención.
- **Mantenimiento y recarga**
- Frecuencia: al menos una vez al año.
 - Prueba hidrostática: cada 5 años, según NCh 2056.
 - Pesaje del cilindro: verifica el contenido de CO₂ por peso.
 - Cumplimiento estricto de normas NCh 2056 y NCh 3268.
 - Uso de equipos calibrados y certificados.
- **El DS 44 exige que los extintores de CO₂:**
- Cumplan normas chilenas.
 - Estén correctamente etiquetados.
 - Pasen prueba hidrostática cada 5 años.
 - Sean mantenidos por STE certificados.

El proveedor adjudicado deberá dejar extintores de reemplazo en el edificio, todo el tiempo que demore la mantención de los extintores del tribunal, los que deberán ser de iguales características y en la misma cantidad de los que retira, es decir, si retira 10 extintores PQS (4 kg), debe dejar 10 extintores PQS (4 Kg) de reemplazo.

Personal de la Corporación podrá visitar el taller en donde el proveedor adjudicado esté realizando la mantención, a fin de comprobar que se estén realizando todas las tareas especificadas en las presentes bases.

Al final de las labores, el proveedor adjudicado deberá solicitar la aprobación y confirmación del cumplimiento de las labores a la administración del tribunal, en el plazo indicado, adjuntando cualquier comentario que la Corporación pueda observar, que irán en conjunto con la presentación de la respectiva factura de servicios.

2. MATERIALES ASOCIADOS AL SERVICIO.

La empresa deberá disponer de los insumos necesarios para el buen servicio, así como también, los resguardos de seguridad necesarios para la protección de los trabajadores asignados a las labores indicadas.

3. COSTOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

Los valores por ofertar deberán indicarse en Formulario de Oferta Económica N° 1 adjunto en archivo y considerar todos los costos y gastos envueltos en el servicio.