

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO	MANTENCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES, PROVINCIA DE CHILOÉ
REGIÓN	REGIÓN DE LOS LAGOS
UBICACIÓN	C.D.P. ANCUD
FECHA	JULIO 2026
VISITA EN TERRENO	MARTES 07 DE JULIO 2026, DESDE LAS 14:00 HORAS

1. GENERALIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1. El servicio de mantención de equipos generadores deberán ser supervisadas por profesionales del área, con experiencia mínima de 3 años, licencia de instalador eléctrico Clase A; asimismo podrán participar empresas con experiencia comprobable en los servicios requeridos y con pleno conocimiento de la normativa vigente y capaz de resolver problemas in situ.

El personal de terreno debe ser de nivel técnico, licencia de instalador eléctrico Clase B y con mínimo 1 años de experiencia, o bien contar con las competencias y certificaciones correspondientes que permitan realizar el servicio en óptimas condiciones.

Se deberán adjuntar antecedentes que validen formación, certificado de instalador eléctrico y experiencia en los servicio de mantención de equipos generadores.

1.2. Se entenderá que durante la ejecución de los trabajos, el recinto no debe perder continuidad bajo ninguna condición, por tanto el oferente deberá realizar previamente todas las coordinaciones e intervenciones con el personal de mantenimiento del recinto.

1.3. Sera obligación del oferente realizar una visita programada de inspección en terreno durante la etapa de publicación de licitación con el fin de dimensionar todos los alcances del servicio, además de las condiciones de distancia para traslado de su personal y finalmente las condiciones mismas del recinto.

1.4. La visita en terreno se llevara a efecto el día martes 07 de julio del año en curso, en dependencias del Centro de Detención Preventiva de Ancud, ubicada en calle Almirante Latorre N° 988 de la ciudad de Ancud, el técnico o representante de la empresa deberá presentar su cedula de identidad, certificado de representación y elementos de seguridad necesarios.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 El grupo generador al cual se le deberá efectuar mantención es el siguiente:

ESTABLECIMIENTO	C.D.P. ANCUD
MARCA	KIPOR
MODELO	KDE16SS
MOTOR	KD488G
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL
POTENCIA	13,0 KVa
AMP.	56,5
UBICACIÓN	ALMIRANTE LATORRE N° 988

Se debe realizar una mantención que contemple la máquina eléctrica (generador) y el motor diésel, realizando limpieza, revisiones del sistema y mantención general, considerando los siguientes ítems:

- Chequeo completo del sistema y funcionamiento del generador en partida manual, automática (si corresponde), test y parada por reposición de energía y parada de emergencia.
- Mantención:
 - Cambio de aceite lubricante del motor. SAE10W30 (multigrade), capacidad 8,5 lt.
 - Cambio de líquido refrigerante de motor. Agua, capacidad 3,7 lt. Alternativamente se recomienda la utilización de anticongelante + refrigerante marca Prestone o calidad superior.
 - Cambio de filtro de aire de motor.
 - Cambio de baterías de motor. Sistema de arranque 12 V 65 A.
 - Cambio de filtros de aceite y combustible.
 - Asegurar y reapretar todos los contactos eléctricos del generador, incluido el tablero de transferencia en fuerza y control (si existe)
 - Limpieza de equipos.
 - Pruebas en vacío y con carga, registro de parámetros eléctricos como mecánicos.
- Revisión:
 - Revisión de bomba de agua de refrigeración.
 - Revisión de correa de accesorios.
 - Revisión de alternador de motor.
 - Revisión y mantención de los tableros de transferencia (si existe).
 - Marcador del nivel de combustible. Capacidad estanque 65 lt.
 - Funcionamiento del calefactor (si existe)

2.2 Se deberá entregar un **Informe de Mantención** con el detalle de lo ejecutado con fecha y cantidad de los elementos reemplazados, así como las recomendaciones de funcionamiento.

2.3 En el caso de que el generador presente fallas detectadas en la revisión realizada y que la solución de éstas fallas quede fuera del alcance de ésta mantención preventiva, se deberá incluir dicha información en éste informe de mantención con una valorización de los trabajos que implican resolver las fallas encontradas