



HOSPITAL BASE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Subdepartamento de Mantenimiento
 Unidad de Equipos Industriales

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Repuestos para mantenimiento de central de gases medicinales”

1. GENERALIDADES.

El Hospital Base Valdivia (HBV), ubicado en calle Avenida Simpson 850, ciudad de Valdivia, requiere realizar la compra de repuestos para mantenimiento de central de gases clínicos.

El presente convenio implica el suministro sin instalación de 60 flexibles de alta presión, 2 eslingas para sujeción de tubos y 3 candados para cierre de centrales. El objetivo principal es realizar mantenimiento preventivo a equipos de distribución de gases medicinales (oxígeno, aire comprimido, óxido nitroso, nitrógeno gaseoso, anhídrido de carbono, etc.).

La presente licitación es de carácter simple, es decir, se adjudicará a un oferente y debe cumplir con todo lo mencionado en estos términos de referencia.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La compra debe considerar las exigencias señaladas a continuación:

✓ Suministro de repuestos.

ítem	Detalle	Especificación Técnica	Cantidad	Código manager
01	FLEXIBLE DE ALTA PRESION.	- Material acero inoxidable 316L trenzado. - Conexión HI 1/4 NPT. - Diámetro nominal 6 mm. - Longitud 813 mm. - Presiones de operación 250 bar. - Presión de prueba Hidráulica 375 bar. - Cable de seguridad (para evita el latigazo de la manguera en caso de rotura accidental). - Línea de vida, protección fabricada con alambre de acero inoxidable, calibre 18(resorte protección de flexible).	60	6577890

02	CANDADO (central de gases clínicos, central de aire comprimido, central de vacío).	- Candado con clave numérica. - Medida 50 mm. - Arco largo. - Modelo de referencia 180IB/50HB63.	3	6670017
03	ESLINGA	- Gancho doble tipo J con recubrimiento. - Carga máxima: 5,000 kg. - Carga de trabajo: 1,666 kg. - Apertura del gancho: 20 mm. - Medidas 50mm x 9mts. - Modelo referencia SU-5000C.	2	6673297

Nota:

- Los componentes ofertados deberán ser de primera calidad; nuevos, sin uso y no reacondicionado.
- Protección de flexibles(resorte): Se aceptará con protección completa o solo en extremos.

3. DOCUMENTACION A ADJUNTAR.

Durante la postulación, es obligatorio que los oferentes adjunten los siguientes documentos:

- Oferta técnica que contenga al menos la presentación de la empresa, detalles y alcances de la propuesta (garantía y plazos de entrega).
- Certificado de fiel cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia.

4. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.

- El plazo de entrega máximo es de 3 día posterior a la emisión de la orden de compra, siendo este plazo afecto a multa en caso de no cumplirse.
- El despacho del repuesto debe ser responsabilidad y a costo del oferente, debiendo entregar el repuesto de acuerdo a los plazos exigidos en Bodega General de Hospital Base de Valdivia, con su respectiva Guía de Despacho.
- El embalaje del repuesto debe ser adecuado con el fin de no incurrir en daños durante el transporte, el no cumplimiento facultara a la no recepción de los bultos.
- El repuesto debe contar con una garantía mínima de 3 meses desde la fecha de entrega, por defectos de fabricación o fallas de materiales, debiendo el oferente responder en plazo no mayor a 3 días corridos con un repuesto nuevo sin perjuicio económico para el HBV.
- La factura debe ser emitida en SII, recepcionándose automáticamente en el sistema de Abastecimiento del HBV, por lo que la empresa no debe entregar documentos físicos o digitales mediante otros canales. No se aceptarán facturas previas a OC o con entregas pendientes.
- En caso de no cumplir con los plazos exigidos (plazo de entrega y respuesta ante garantía), el HBV se reserva el derecho de emitir multa por 2 UF por día hábil de retraso.

REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJÓMETRO 0-15 LPM VÁLVULA TIPO H

Dando conformidad a lo precedente, firman:

Jorge Pino Pino
Ing. Mecánico en Mantenición
Equipos Industriales
Hospital Base Valdivia

José Luis Ceballo
Ingeniero Mant. Mec. Industrial
Subdepartamento de Mantenimiento
Hospital Base Valdivia

VICENTE MANCILLA F.
INGENIERO ELECTRICO
EQUIPOS INDUSTRIALES
HOSPITAL BASE VALDIVIA

Sebastian Torres
Ingeniero Mant. Mec. Industrial
Subdepartamento de Mantenimiento
Hospital Base Valdivia