



































Overzicht toegepaste symbolen

	Afsluiter CV		Stijgleiding LD afnamepunt		Biologische agentia		Brandweeringang
	Afsluiter electra		Stijgleiding LD vulpunt		Bijtende stoffen		Neveningang
	Afsluiter gas		Meterkast electra en gas		Oxiderende stoffen		Brandweerlift
	Afsluiter neon		Meterkast electra en water		Niet blussen met water		Lift
	Afsluiter omloop		Meterkast gas en water		Ontvlambare stoffen		Trap rond
	Afsluiter RWA		Meterkast electra, gas en water		Giftige stoffen		Trap recht
	Afsluiter sprinkler		Brandmeldcentrale		Explosieve stoffen		Trap bordes
	Afsluiter water		Ontruimingspaneel		Electrische spanning		Sleutelkluis
	Blussysteem gas		Afsluiter luchtbehandeling		Magnetisch veld		Sleutelbuis
	Blussysteem schuim		Blussysteem Hi-Fog		Niet-ioniserende straling	Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen  bouwdeel scheiding  rookwerende scheiding  30 min brandwerende scheiding  60 min brandwerende scheiding  120 min brandwerende scheiding	
	Blussysteem water		Blussysteem AFFF		Radioactief materiaal		
	Brandmeldpaneel		Nevenbrandweerpaneel		Lage temperatuur of bevrozing		
	Noodstop		Activering blussysteem		Asbest		
	Rook warmte afvoer				Laserstralen		
	Brandslanghaspel				Opslag gevaarlijke stoffen		
					Algemeen gevaar		