

รายงานตรวจสอบป้าย



Hotline
02-042-1828



รายงานตรวจสอบป้าย

ประจำปี 2568



ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป

ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบป้าย

1. ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย อาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ

ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนดและตามที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของ

ผู้ตรวจสอบ ดังนี้

“ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกตด้วยสายตาพร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ทำรายงาน รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของป้าย เพื่อให้เจ้าของป้ายเสนอรายงานผลการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างป้ายนั้น หรือ
2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสมาคมอื่น ทั้งนี้ ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานเท่านั้น”

2. รายละเอียดในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของป้าย ดังต่อไปนี้

2.1 การตรวจสอบตัวป้าย ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้

- (1) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้าย
- (2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย
- (3) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้าย
- (4) การชำรุดสึกหรอของป้าย
- (5) การวิบัติของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (6) การทรุดตัวของฐานรากของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน)
- (7) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึด ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายและการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร

2.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย

- (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- (2) ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)
- (3) ระบบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

2.3 การตรวจสอบระบบโครงสร้าง

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงาน และประเมินโครงสร้างตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนของฐานราก (ถ้ามี)
- (2) ระบบโครงสร้าง
- (3) การเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบโครงสร้างอาคาร
- (4) ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการแอ่นตัวของโครงข้อหมุน เป็นต้น
- (5) สภาพการใช้งานตามที่เห็น

2.4 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย

2.4.1 ระบบไฟฟ้า

2.4.1.1 ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงานและประเมินระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า ดังนี้

- (1) สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย
- (2) ท่อร้อยสาย รวดเดินสาย และรางเคเบิล
- (3) ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและฟิวส์ตัดกระแสของบริเวณที่ประธาน แผงย่อย และแผงวงจรย่อยเครื่องตัดไฟรั่ว
- (5) การต่อลงดินของบริเวณที่ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสาย รวดเดินสาย รางเคเบิล
- (6) รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ

2.4.1.2 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

- (1) วัดหรือทดสอบแรงสวิตช์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริเวณที่ในขณะที่ยังมีไฟหรือใช้ไฟทำงานอยู่
- (2) ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
- (3) ถอดออกหรือรื้อบริเวณที่ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแรงสวิตช์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสอบสภาพบริเวณที่

2.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)

- (1) ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดินครอบคลุมครบถ้วน
- (2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน
- (3) ตรวจสอบจุดต่อประสานศักยภาพ
- (4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

2.4.3 ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงานและประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สภาพบันไดขึ้นลง
- (2) สภาพราวจับ และราวกันตก
- (3) อุปกรณ์ประกอบอื่นตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของป้าที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ และอาจเพิ่มเติมได้เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานงานกับเจ้าของอาคารและผู้ดูแลป้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น รายการใดที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้เว้นว่าง หรือแจ้งหมายเหตุไว้

1. ข้อมูลป้าและสถานที่ตั้งป้า

ชื่อ پای پای SHERA

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง ไชยบุรี อำเภอ/เขต สามพราน


จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 02-810-2888 โทรสาร 02-420-1198

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ -

- ☒ มี แบบแปลนเดิม
- ☐ ไม่มี แบบแปลนเดิม (กรณีที่ไม่มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้เจ้าของป้ายจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนสำหรับการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร)
- ☒ ไม่มีข้อมูลการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ☐ อายุของป้ายประมาณ 6 เดือน

<https://maps.app.goo.gl/7BnYx7kCPgYTTuBg7>

GPS พิกัด 13.76454136791803, 100.26760093866432




วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ 24 มิถุนายน 2568 บันทึกโดย บริษัท เบสท์ บิวติ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

รูปถ่ายป้ายในวันที่ตรวจสอบ



รูปแบบและขนาดของแผ่นป้าย และสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโดยสังเขป

ป้ายด้านบนทาวเวอร์



Detail		A		B		C		D		E	
PM-00-005		ROJ ADVERTISING TEL : 02-016-0558 FAX : 02-016-0557 E-MAIL : roj@rojan.com www.rojan.com		Customer ISG/SPV		Project ป้ายโฆษณาหลัก		Graphic Designer Nattaporn Date 02/11/2017		Checked Worakul	
								Approved / Set RR 591792 RA 591261		Rev. Date Detail 01 02 03	
										Scale 1:1 Sheet Number 1/1	

2. ประเภทของป้าย
- ☒ ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน
 - ☐ ป้ายบนดาดฟ้าอาคาร
 - ☐ ป้ายบนหลังคา
 - ☐ ป้ายบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
 - ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

3. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย และผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

☒ ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือข้อความในป้ายSHERA..... 3.2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ชื่อบริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)..... สถานที่ติดต่อเลขที่99..... หมู่ที่9..... ตรอก/ซอย.....-..... ถนนเพชรเกษม..... ตำบล/แขวงไร่ขิง..... อำเภอ/เขตสามพราน..... จังหวัดนครปฐม..... รหัสไปรษณีย์73210..... โทรศัพท์02-810-2888..... โทรสาร.....02-420-1198..... อีเมล-..... 3.3 ผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ชื่อ.....-.....ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่.....-.....

☐ ป้ายบนดาดฟ้า บนหลังคา บนส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร หรืออื่น ๆ
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือข้อความในป้าย 3.2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อเลขที่.....หมู่ที่-..... ตรอก/ซอย.....-..... ถนน-..... ตำบล/แขวงสีลม..... อำเภอ/เขตบางรัก..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์-..... โทรสาร.....-..... อีเมล-..... 3.3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ป้ายตั้งอยู่ ชื่อ สถานที่ติดต่อเลขที่.....หมู่ที่-..... ตรอก/ซอย.....-..... ถนน-..... ตำบล/แขวงสีลม..... อำเภอ/เขตบางรัก..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์-..... โทรสาร.....-..... อีเมล-..... 3.3 ผู้ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ชื่อ.....ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่.....

4. ประเภทของวัสดุและรายละเอียดของแผ่นป้าย

(สามารถระบุมากกว่า 1 ข้อได้)

4.1 ประเภทวัสดุของสิ่งที่ยกขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

- ☒ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
- ☐ ไม้
- ☐ สแตนเลส
- ☐ คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

4.2 ลักษณะการใช้งานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร

- ☒ วัสดุของป้าย (โปรดระบุ)โลหะสังกะสีพับขึ้นรูป.....
- ☒ จำนวนด้านที่ติดป้าย (โปรดระบุจำนวนด้าน)2.....
- ☐ การเจาะช่องเปิดในป้าย
 - ☐ มี ☒ ไม่มี
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)



วัสดุของสิ่งที่ยกขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย



วัสดุของป้าย

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบสภาพปั๊ายและอุปกรณ์ประกอบของปั๊าย

ส่วนที่ 3 เป็นผลการตรวจสอบสภาพป้าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของป้ายตามที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา หรือตรวจพร้อมกับใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น ตลับเมตร เป็นต้น หรือเครื่องมือชนิดพกพาเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่ใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ

การตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์มีระบอบต่าง ๆ ของป้าย ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างป้ายนั้น และคำนึงถึงหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก

รายการที่ตรวจสอบ

1. การตรวจสอบการต่อเติมตัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้าย

	☒ ไม่มีการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย	☐ มีการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย (หากระบุว่า “มี” ให้บันทึกรายละเอียดด้านล่าง) ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้
		☒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดป้ายให้แจ้งวิศวกรที่รับรองความ มั่นคงแข็งแรงโครงป้ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการ รับน้ำหนักของโครงป้าย.....

2. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย

☒ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก	☐ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก (หากระบุว่า “มี” ให้บันทึกรายละเอียดด้านล่าง) ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้
	☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) หากมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักให้แจ้งวิศวกรที่รับรองความ มั่นคงแข็งแรงโครงข่ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการ รับน้ำหนักของโครงข่าย

☒ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุให้แจ้งวิศวกรที่รับรองความมั่นคง
แข็งแรงโครงข่ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการรับน้ำหนัก
หนักของโครงข่าย

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

11 | Page

7. การตรวจสอบการเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายและการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร

ลำดับที่	รายการ	มี	ไม่มี	การชำรุดสึกหรอ		ความเสียหาย		ความเห็นของผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
(1)	สิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดตั้งป้าย									
	- รากฐาน	✓			✓		✓	✓		
	- การเชื่อมยึดของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร	✓			✓		✓	✓		
	- ชิ้นส่วน	✓			✓		✓	✓		
	- รอยต่อ									
	☒ สลักเกลียว	✓			✓		✓	✓		
	☒ การเชื่อม	✓			✓		✓	✓		
	☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)									
	- สลิง หรือสายยึด		✓							
(2)	แผ่นป้าย									
	- สภาพของแผ่นป้าย	✓			✓		✓	✓		
	- สภาพการยึดติดกับโครงสร้างรับป้าย	✓			✓		✓	✓		
	- อื่น ๆ (โปรดระบุ)		✓							

รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

8. การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้าย											
ลำดับที่	รายการ		มี	ไม่มี	การชำรุด สึกหรอ		ความ เสียหาย		ความเห็น ของผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
(1)	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง										
		- โคมไฟฟ้า	✓			✓		✓	✓		
		- ท่อสาย	✓			✓		✓	✓		
		- อุปกรณ์ควบคุม	✓			✓		✓	✓		
		- การต่อลงดิน	✓			✓		✓	✓		
		- อื่น ๆ (โปรดระบุ)		✓							
(2)	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)										
		- ตัวนำล่อฟ้า	✓			✓		✓	✓		
		- ตัวนำต่อลงดิน	✓			✓		✓	✓		
		- รากสายดิน	✓			✓		✓	✓		
		- จุดต่อประสานศักย์	✓			✓		✓	✓		
		- อื่น ๆ (โปรดระบุ)		✓							
(3)	อื่น ๆ (ถ้ามี)										
				✓							

รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

ระบบป้องกันฟ้าผ่า



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้าย					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีการแก้ไขแล้ว	หมายเหตุ
1	สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้าย	✓			
2	แผ่นป้าย	✓			
3	ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง	✓			
4	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	✓			
5	อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ	-	-	-	- ไม่มี
6	อื่น ๆ	-	-	-	- ไม่มี

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการตรวจสอบโครงสร้างป้ายโดยสายตาและอุปกรณ์พื้นฐาน โครงสร้างป้ายของบริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) เป็นป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน พบว่าโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้ายมีความแข็งแรงปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ลงชื่อเจ้าของอาคารผู้จัดการ/นิติบุคคลอาคารชุด
 (.....) /ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบอาคาร
 (.....นายพงศกร แก้วสุขโข.....)

วันที่ 24...มิถุนายน...2568

เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ น.0277/2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 โดยนาม บริษัท เบสท์ บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด
 103/29 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530