

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
«Проект реставрации и приспособления для современного использования
объекта культурного наследия регионального значения
«Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу:
г. Москва, ул. Бакунинская, д.24»

19 сентября 2025 г.

г. Москва

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Дата начала проведения экспертизы:

13 августа 2025 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

19 сентября 2025 г.

Место проведения экспертизы:

г. Москва

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Ирина Михайловна

Образование: высшее

Специальность: архитектор

Учёная степень (звание): -

Стаж работы: более 40 лет

Место работы и должность: не работает;

Сведения об аттестации эксперта (№ и дата приказа МК РФ): Приказ Министерства культуры Российской Федерации об аттестации государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 18.09.2023 г. № 2690.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в настоящей статье по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- ***проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.***

Фамилия, имя, отчество: Веденин Юрий Александрович
Образование: высшее

Специальность:	ландшафтный архитектор
Учёная степень (звание):	доктор географических наук, профессор
Стаж работы:	более 40 лет
Место работы, должность:	ведущий научный сотрудник Института географии РАН
Сведения об аттестации эксперта (№ и дата приказа МК РФ):	Приказ Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 29.03.2023 г. № 776
Объекты экспертизы:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ в границах

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество: Андреева Татьяна Евгеньевна

Образование: высшее

Специальность: архитектор

Ученая степень (звание): нет

Стаж работы: 35 лет

Место работы, должность: ООО «Строительно-Реставрационная Компания «Практика», главный архитектор проекта

Сведения об аттестации эксперта (№ и дата приказа МК РФ): Приказ Минкультуры Российской Федерации об аттестации государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 07 августа 2025 г. №1430

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- **проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;**
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Сведения о заказчике:

Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «Моспроект»
Юридический адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Моспроект» 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр.2, пом. IV, ком.11
ОГРН:	1037739530663
ИНН:	7701225527

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы, и соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком (его должностным и лицами, работниками); не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF, SIG), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Цель экспертизы:

Государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях определения соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработанной ООО «Моспроект» в 2025 г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, а также для обоснования принятия решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, представленной на экспертизу.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработанная ООО «Моспроект» в 2025 г.

I. Перечень документов, представленных Заказчиком:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработанная ООО «Моспроект» в 2025 г., (Лицензия № МКРФ 02155 от 17 декабря 2014 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно - разрешительная документация (Шифр 731-НПД/24-ИРД);

Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр 731-НПД/24-ПИ).

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования (Шифр 731-НПД/24-ИАИ);

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования (Шифр 731-НПД/24-ИНИ);

Подраздел 3. Инженерно-технические исследования (Шифр 731-НПД/24-ИТИ);

Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным материалам (Шифр 731-НПД/24-ИХТИ);

Подраздел 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (Шифр 731-НПД/24-ОКНИ)

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления для современного использования

Подраздел 1. Проект реставрации

Книга 1. Пояснительная записка (Шифр 731-НПД/24-ПР.ПЗ);

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 731-НПД/24-ПР.АР);

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 731-НПД/24-ПР.КР).

Подраздел 2. Проект приспособления для современного использования

Книга 1. Пояснительная записка (Шифр 731-НПД/24-ПП.ПЗ);

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 731-НПД/24-ПП.АР);

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 731-НПД/24-ПП.КР);

Книга 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (Шифр 731-НПД/24-ПП.ИОС);

Книга 5. Проект организации строительства (реставрации и приспособления) (Шифр 731-НПД/24-ПП.ПОС).

В соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», представлены следующие документы:

- Копии Договоров № 731-НПД/24 от 06.12.2024 и №731-ТЗК/24 от 25.09.2025 на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», заключенных между Индивидуальным предпринимателем Сиваковой А.А. (Заказчик) и ООО «Моспроект» (Исполнитель);

- Техническое задание. Приложение №1 к договору № 731-НПД/24 от 06.12.2024 г.;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля

2024 г., утвержденного заместителем руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Ю.А. Логиновой;

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 16 октября 2024 г. № ДКН-055201-00008135/24, выданное ООО «Моспроект»;

- Решение Президиума Московского городского совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы»;

- Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 30 июля 2012 г. № 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)»;

- Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 25 декабря 2019 г. № 1056 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24»;

- Паспорт объекта культурного наследия. дата оформления паспорта 22.11.2019 г.;

- Приказ Минкультуры России «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 8 мая 2013 г. № 480;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Москве от 27.01.2025 г. № КУВИ-001/2025-22421371 на нежилое здание по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, дом 24; кадастровый номер – 77:01:0003016; площадью 430,4 кв.м; количество этажей – 2, в том числе подземных 0; правообладатель – физическое лицо, собственность 77:01:0003016:1014–77/011/2020-1 от 22.01.2020;

- Выписка из технического паспорта БТИ на здание (строение) ГБУ МосгорБТИ по состоянию на 25.04.2002 г., выданная 02.11.2021 г.;

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 июля 2025 г.

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией по проведению государственной историко-культурной экспертизы:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика), в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведен обмен мнениями экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы и проведения экспертизы, не требуется.

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Экспертизой установлено, что научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработана ООО «Моспроект» в 2025 г. на основании:

- Договоров № 731-НПД/24 от 06.12.2024 и №731-ТЗК/24 от 25.09.2025 на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», заключенных между Индивидуальным

предпринимателем Сиваковой А.А. (Заказчик) и ООО «Моспроект» (Исполнитель);

- Технического задания. Приложение №1 к договору № 731-НПД/24 от 06.12.2024 г.;

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля 2024 г.;

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 16 октября 2024 г. № ДКН-055201-00008135/24, выданное ООО «Моспроект».

Проектная документация **выполнена в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:**

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (редакция от 25.12.2023);

- Закона города Москвы от 14 июля 2000 г. №26 «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры»;

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры;

- Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Проектная документация для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24, разработанная ООО «Моспроект» в 2025 г., состоит из текстовых и графических материалов в объеме, предусмотренном действующими нормами в области государственной охраны объектов культурного наследия, и является достаточной для обоснования выводов экспертизы.

В рамках данного проекта разработчиками документации были собраны и проанализированы исходные данные, проведён комплекс исследований и изысканий, включая предварительное обследование памятника, историко-

архивные и библиографические, натурные исследования, инженерно-технические исследования, химико-технологические и микологические исследования строительных материалов. На основании результатов комплексных научных исследований были определены основные решения проекта реставрации и приспособления рассматриваемого объекта культурного наследия.

Общие сведения об объекте культурного наследия

Решением Президиума Московского городского совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы» памятник архитектуры «Палаты Щербакова, XVIII в.» по адресу: г. Москва, Бауманский район, Бакунинская ул., 24/31 отнесен к памятникам истории и культуры местного значения, подлежащих государственной охране.

Распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 30 июля 2012 г. № 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)» утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24, *в составе:*

- местоположение и градостроительные характеристики здания, расположенного на пересечении Бакунинской улицы и трассы Третьего транспортного кольца, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения;

- объемно-пространственная композиция двухэтажного, с подвалом, здания второй половины XVIII века, включая высотные отметки по венчающим карнизам; крыша XVIII века (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов), ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, высотные отметки по конькам, чердачное окно;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов второй половины XVIII века, в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проёмов, междуэтажная тяга, лопатки, наличники с "ушами", прямыми сандриками и акцентированными замковыми камнями, междуэтажный и венчающий, с триглифами, карнизы (с учетом реставрационных работ 1980-х-1990-х годов);

- материал и характер отделки фасадных поверхностей второй половины XVIII века (гладкая штукатурка по кирпичу); - колористическое решение фасадов (с учетом реставрационных работ в 1980-1990-х годов); пространственно-

планировочная структура интерьеров здания второй половины XVIII века в пределах капитальных стен и перекрытий;

- капитальные стены и перекрытия XVIII века, включая своды, их конструкция и материал; - лестницы XVIII-XIX веков, их местоположение, материал и конструкция (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов);

- характер столярных заполнений оконных и дверных проемов, включая оконные ставни и входные двери с жиковинами (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов).

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных реставрационных исследований.

Согласно пункту 5 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля 2024 г. **границы территории объекта культурного наследия** регионального значения **утверждены постановлением Правительства Москвы от 03 августа 2010 г. №672-ПП** «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных между Садовым кольцом и границей Центрального административного округа города Москвы»; **приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 26 мая 2020 г. № 322** «Об утверждении графических описаний местоположений границ территорий объектов культурного наследия и перечней координат характерных точек границ данных территорий» **утверждены местоположение границ территории и перечень координат поворотных точек.**

Объект расположен в границах объекта археологического наследия «Село Покровское-Рубцово (место древнего поселения с зоной культурного слоя), XVII в.», утвержденного решением Президиума Московского городского совета народных депутатов (Моссовета) № 84 от 30 июля 1992 г.; выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» (приказ Департамента от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории»).

Согласно пункту 7 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля 2024 г. *сведения о согласованной проектной документации по объекту отсутствуют.*

*Приказом Минкультуры России от 8 мая 2013 г. № 480 «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» объект культурного наследия «Палаты Щербакова, XVIII в.», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24 (адрес на момент принятия на государственную охрану: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24/31) **зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия** (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации **под номером 771310006610005 как объект культурного наследия регионального значения.***

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24 *утверждено* приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 25 декабря 2019 г. № 1056.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Москве от 27.01.2025 г. № КУВИ-001/2025-22421371 на нежилое здание по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, дом 24; кадастровый номер – 77:01:0003016; площадью 430,4 кв.м; количество этажей – 2, в том числе подземных 0; правообладателем является физическое лицо, собственность 77:01:0003016:1014–77/011/2020-1 от 22.01.2020.

Краткая историческая справка

Историко-градостроительная справка

Территория исследования находится в северо-восточной части Москвы, за Садовым кольцом, в районе метро Бауманская. Участок, на котором расположен памятник, занимает восточную оконечность квартала, ограниченного с запада Бауманской улицей, с севера - Бакунинской улицей, с востока - Спартаковским переулком, а с юга - улицами Ладужской и Ф. Энгельса.

Квартал возник на «белых» выгонных землях села Покровского на северной окраине Немецкой слободы. Немецкая слобода была образована в 1576 г. при

Иване Грозном, поселившим здесь иноземных ремесленников. Просуществовав до нач. XVII века, она была разграблена и разрушена войсками Лжедмитрия II.

На месте старой Немецкой слободы при царе Алексее Михайловиче была возобновлена Новонемецкая слобода. Располагалась она к югу от Покровской дороги, ставшей к нач. XVII в. одной из главных радиальных магистралей, связывавшей Кремль с царским селом Рубцовым. Главной улицей слободы была Немецкая улица, от которой под прямым углом шли к Яузе и ручью Кокую переулки. Именно здесь была впервые применена линейная планировка с параллельными улицами, использованная в конце XVII в. Петром I при строительстве военных слобод. Таким образом, планировочное ядро Немецкой слободы сформировалось уже к концу XVII века.

С воцарением Петра I политический центр и дворцовая жизнь переместилась на берег Яузы, что привело к застройке пустырей между «Земляным городом» и Немецкой слободой дворцовыми зданиями придворной знати, особняками среднего и мелкого дворянства и чиновничества. Многочисленные пожары, особенно в 30-е годы XVIII в., способствовали постоянному обновлению деревянной застройки Покровской улицы. Несмотря на включение Немецкой слободы в черту города в 1742 г., а села Покровского в 1752 г., кварталы вблизи Немецкого рынка до конца XVIII в. продолжают сохранять преимущественно деревянную застройку. В значительной степени оставался прежним и социальный состав населения. Это, в основном, купцы, мещане, ремесленники и чиновники. Встречаются владения крестьян, дворян и дворы иноземцев. Крестьянские владения постепенно исчезают, так как по указу Екатерины II 1782 г. крестьяне села Покровского получают возможность переходить в купеческое или мещанское сословие.

К 1782 г. углы ближайших кварталов были закреплены каменными постройками. Между 1796 и 1808 гг. были застроены кварталы в районе современных Большой и Малой Почтовых улиц.

Планировка обширной территории между Земляным валом, Старой Басманной, Покровской, Вознесенской и Гороховой улицами окончательно сложилась к 1910 г. После пожара 1812 г., когда Немецкая слобода и с Покровское сгорели почти полностью, большинство улиц и переулков было восстановлено в старых очертаниях с частичным их регулированием. Площадь Немецкого рынка получила окончательное решение по проекту архитектора Кесарино после 1814 г. Именно с новой осуществленной планировкой Немецкого рынка и появлением Ирининской улицы связано полное оформление границ квартала. К 1817 г. определились не только его форма, но и внутриквартальная структура, во многом унаследованная от конца XVIII века. На плане Комиссии Строений Москвы 1817

г. квартал расчленен на небольшие, преимущественно купеческие владения. Застройка была очень разреженной, а некоторые владения не были застроены после пожара 1812 г. Тем не менее Москва быстро возрождалась и вскоре стала снова центром оптовой и розничной торговли.

Начало активной строительной деятельности, связанной с восстановлением погоревших владений на территории данного квартала, связано с 20-ми годами XIX столетия. Подробную картину застройки владений с нанесенными деревянными и каменными строениями, дают два плана Москвы сер. XIX в., составленные А. Хотевым и Н. Белоусовым. К этому времени застройка вдоль Покровской и Ирининской улиц стала преимущественно каменной. Периметральная застройка внутри владений продолжала оставаться деревянной. Лишь несколько владений, выходивших непосредственно к Немецкому рынку, раньше других получили каменную застройку по периметру.

С 1826 г. в Немецкой слободе не осталось ни одной иноземной фамилии, а с 1861 г. - ни одной дворянской, а преобладало купеческое сословие, что связано с устройством на Гавриловской площади хлебной биржи и с усилением роли Немецкого рынка. В этот период времени владения получают каменную застройку по периметру, окончательно определяется масштаб и внешний облик улиц. На Покровской улице застройка по периметру остается жилой. На Ирининской, тесно связанной с Немецким рынком, преобладают торговые лавки и складские помещения, образуя сомкнутый ряд застройки. Многие здания надстраиваются.

Исследуемый квартал планировочно сложился в начале XIX в., в целом, сохранил свои очертания в границах исторических красных линий. Рассматриваемый квартал, вместе с фрагментами сохранившейся исторической застройки, частично сохраняют историческую масштабную и стилистическую среду.

Историческая справка на домовладение по адресу: Бакунинская, д. 24

В 1771 г. московский купец первой гильдии Данила Николаевич Щербаков, в результате межевания земель за Земляным городом, получил в собственность рассматриваемое землевладение, которое размещалось на узком участке между двумя улицами (Покровской и будущей Ирининской) вдоль соединявшего их переулка (в XIX в. именовался Гавриковым).

На первом плане владения 1773 г. принадлежавший Д.Н. Щербакову участок представлял собой прямоугольник неправильной формы, выходящий узкой стороной на Покровскую улицу. Деревянная застройка владения имела плотный характер с небольшими разрывами между строениями. Часть из построек, по

просьбе владельца, разрешено было сломать, выстроив новые сараи, а на месте деревянных торговых лавок - каменные двухэтажные жилые палаты с лавками в нижнем этаже (угол Покровской ул. и Гаврикова пер.).

На плане владения 1782 г. палаты показаны уже существующими, а участок стал правильной прямоугольной формы в результате прирезки небольшого соседнего владения, приобретенного в 1781 г. купцом Д.Н. Щербаковым у купца 3-й гильдии Я.Е. Тихменева. С присоединением соседнего участка часть строений оказались в центре владения. В прошении 1782 г. Щербаков обратился с просьбой разрешить возвести новые деревянные жилые и нежилые строения вдоль границ участка. Таким образом, владение №775 определилось в своих границах уже в начале 80-х годов XVIII в. и сохраняло свои размеры и конфигурацию до начала 60-х годов XIX века.

О застройке владения между 1782 и 1836 гг. судить трудно, но можно предположить, что его деревянные сооружения вряд ли уцелели в московском пожаре 1812 г. О характере застройки после 1812 г. можно судить по плану Московской Комиссии строений 1817 г., на котором были обозначены основные постройки владений, принадлежавшего в это время купцу Василию Щербакову: кроме каменных палат на план нанесены три, вероятно, деревянных здания, расположенные вдоль границ участка. Палаты и деревянное одноэтажное жилое здание (с главным фасадом, выходящим на Ирининскую ул.) показаны существующими на плане владения 1838 г., когда оно перешло в руки Якова Федоровича Щербакова.

Из предполагаемых к строительству деревянных нежилых зданий был представлен проект фасада одноэтажных торговых лавок с крупными прямоугольными проемами. В 1843 г. было решено увеличить эти лавки вдвое с повторением фасадной композиции в пристройке. На плане 1848 г. предполагавшиеся к строительству здания показаны существующими.

Деревянные торговые лавки, расположенные вдоль Гаврикова переулка и Ирининской ул., были объединены в протяженный Г-образный объем.

В 1861 г., после смерти Я.Ф. Щербакова, большая северная часть владения с двухэтажным каменным домом и лавками была продана с аукциона купцу Ф. И. Смирнову. Меньшая, южная часть владения (ориентировочно третья часть владения), осталась за женой купца Щербакова, а в 1865 г. перешла по наследству к его сестре А.Ф. Печёнкиной и оказалась разделенной на два неравных участка прямоугольной и трапециевидной формы. В 1862 г. Ф.И. Смирнов подал прошение о строительстве вдоль переулка каменных лавок, а в 1868 г. - деревянного нежилого здания в центре двора. Оба проекта, видимо, не были осуществлены.

В 1874 г., после пожара, А.Ф. Печёнкина разделила свой трапециевидный участок на две части: одна часть перешла к соседнему владению Н.С. Хренова, а другая часть была куплена купцом Ф.И. Смирновым и присоединена к большому домовладению «участок пустопорожный из-под сгоревших лавок».

Таким образом владение №775 территориально почти полностью восстанавливается в своих исторических границах конца XVIII века. Именно к этому времени относится новый проект каменных торговых рядов инженера Львова, вынесенных на пересечение красных линий Гаврикова пер. и Ирининской ул. Так же, как и каменный двухэтажный жилой дом, торговые ряды имели большое градостроительное значение, формируя углы квартала. Между 1878 и 1891 гг. владение переходит по наследству к сыновьям Сергею и Ивану Смирновым и остается за ними до нач. XX века.

При сравнении планов участка за 1902 г. и 1923 г. видно, что в этот период никакого строительства не велось, кроме сооружения небольших деревянных построек вдоль западной границы.

До 1917 г. Смирновы содержали здесь питейное заведение для низших классов. После революции в палатах Щербакова находилась пивная, позднее с другого входа заработал магазин «Колбасы». К 1924 г. часть деревянной застройки пришла в ветхость и постепенно разрушалась. Однако, главный дом и каменные лавки оставались неизменными. Следует отметить, что проект прокладки третьей кольцевой магистрали нанес непоправимый ущерб всему району в целом и рассматриваемому владению, в частности. Была снесена большая часть хозяйственных построек на территории владения.

Уже в советское время здание использовалось разными учреждениями. Позже, в 80-ых гг., городскими властями была предпринята попытка сноса здания при строительстве развязки Третьего транспортного кольца Москвы. Силами градозащитного сообщества памятник удалось сохранить. В конце 80-ых гг., начале 90-ых была проведена комплексная реставрация здания в результате которой ему вернули архитектурный облик на период XVIII в.

В 2000-е годы была проведена очередная реставрация и приспособление для современного использования.

До 2019 года арендатором здания было ООО «НПО «Космос»», которое после процесса банкротства было вынуждено покинуть палаты. В настоящее время объект культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.» по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 24 не эксплуатируется.

Описание существующего облика объекта культурного наследия

Двухэтажное кирпичное здание с подвалом имеет в плане Г-образную форму и ориентировано на красные линии улиц Бакунинская и Спартаковского переулка.

Декоративное убранство здания выдержано в стиле барокко. Фасады здания, выходящие на красные линии улиц, прорезаны нишами с лучковыми перемычками, в которых устроены оконные и дверные проемы. На дворовых фасадах устроены оконные проемы, украшенные ушастыми наличниками. Второй этаж украшен оконными проемами, обрамленными ушастыми наличниками с сандриками. Межэтажный карниз простой, ступенчатый; венчающий - украшен триглифами. Над входами устроены поздние литые козырьки. Крыша здания устроена по типу шатра, окрытого в шашку. Памятник истории и культуры в настоящее время не используется.

Описание технического состояния объекта культурного наследия

По результатам выборочного визуально-инструментального обследования несущих конструкций и инженерных систем объекта культурного наследия регионального значения: «Палаты Щербакова, XVIII в.», установлено, что здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, а именно:

Фундамент: плитный (монолитная железобетонная плита) и ленточный (бетонная и кладка из тесаного белого камня). Стены подвала выполнены из кирпичной кладки из рядового керамического полнотелого кирпича на цементно-известковом растворе, до отм. -2,090 выполнена кладка из тесаного белого камня (известняк) на цементно-известковом растворе. В ходе лабораторных исследований грунтов основания было определено, что под фундаментами залегают пески средней крупности, рыхлые, однородные, малой степени водонасыщения. По результатам проведенных работ по определению прочности бетона фундамента здания, установлено: прочность бетона ленточного фундамента и фундаментной плиты соответствует фактическому классу бетона не ниже В20; прочность белого камня – марка не ниже М150. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментов при производстве работ не обнаружена. Наиболее значительными дефектами являются трещины в кирпичной кладке стен, с шириной раскрытий до 1 мм.

Конструкции фундаментов здания, в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» находятся в *работоспособном техническом состоянии*, за исключением участков фундамента в осях «б/А-Д», имеющих трещины в несущих стенах и находящихся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Конструкции стен: несущие наружные и внутренние стены подвала кирпичные, толщиной 1020-1320 мм, а внутренние толщиной 1000-1250 мм. До отм. -2,080 выполнена кладка из тесаного белого камня. Наружные и внутренние несущие стены 1-го и 2-го этажа кирпичные. Наружные кирпичные стены 1-го этажа толщиной 840-920 мм, а 2-го этажа 490-730 мм. Внутренние несущие стены 1-го этажа толщиной 690-870 мм, а 2-го этажа 440-630 мм (толщины даны с учетом отделочных покрытий). Перемычки кирпичные лучковые и металлические. Стены фасадов оштукатурены и окрашены. Цоколь кирпичный, облицован поздней гранитной плиткой (красный гранит). Фасады здания, выходящие на красные линии улиц, прорезаны нишами с лучковыми перемычками, в которых устроены оконные и дверные проемы. На дворовых фасадах устроены оконные проемы, украшенные ушастыми наличниками. Второй этаж украшен оконными проемами, обрамленными ушастыми наличниками с сандриками. Межэтажный карниз простой, ступенчатый; венчающий украшен триглифами. Над входами устроены поздние литые козырьки. Отливы оконных проемов окрыты оцинкованной сталью. Оконные и дверные проемы вытянутые, прямоугольные (отдельные проемы арочные). Часть проемов заложена. Система кладки стен однорядная, цепная. Кирпичная кладка стен выполнена из рядового полнотелого керамического кирпича, размеры кирпича – 250-270х115-125х65-80 мм, толщина вертикальных и горизонтальных швов 8-15 мм.

По результатам проведенных работ (лабораторные испытания отобранных проб) по определению прочности кирпича и раствора стен здания, установлено: марка прочности кирпича - не ниже М35; марка прочности цементно-песчаного раствора – не ниже марки М25. По результатам выборочных поверочных расчетов простенка установлено, что несущая способность кирпичной кладки стен обеспечена.

Наиболее значительными дефектами являются: наклонные трещины в кирпичной кладке наружных и внутренних несущих стен, с шириной раскрытий до 1 мм. В штукатурном слое и кладке наружных стен в осях «6/А-Д», в том числе в зонах перемычек, а также внутренних стен в уровне 2 этажа в осях «2-3/Б», «3/А-Б», «5/А-Б», имеются вертикальные, наклонные сквозные и несквозные трещины раскрытием до 1мм, возможными причинами возникновения трещин является неравномерная осадка грунтов оснований и разнагруженность несущих стен (в т.ч. вдоль вентшахт в толще стен). Маяки для мониторинга смещений и ширины раскрытия трещин на деформированных участках не установлены.

Наружные и внутренние стены здания в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

требования» *находятся в работоспособном техническом состоянии*, за исключением участков наружных стен в осях «6/А-Д» и внутренних стен в уровне 2 этажа в осях «2-3/Б», «3/А-Б», «5/А-Б», имеющих трещины и находящихся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Конструкции перекрытий: перекрытие подвала выполнено: в осях «1-3/А-Б» - лотковый свод с распалубками; в осях «3-6/А-Б», «5-6/В-Д» - железобетонные ребристые плиты типа ПРТм с монолитными железобетонными участками, выполненные по металлическим балкам; в осях «3-4/Б-Г» - монолитная железобетонная плита, выполненная с опиранием на несущие стены и металлическую балку из двутавра №18. Перекрытия 1-го этажа - кирпичные своды (лотковый, полулотковый, сомкнутый с распалубками), за исключением перекрытия в осях «2-5/Б-Г» выполненного из монолитной железобетонной плиты, выполненной по несущим кирпичным стенам и металлическим балкам. Перекрытия технического подполья в осях «2-4/Г-Д» выполнено из сборных железобетонных плит типа ПРТм. Перекрытие над 2 этажом представлено монолитной железобетонной плитой, выполненной по несущим кирпичным стенам и металлической балке из двутавра №22.

По результатам проведенных работ по определению прочности бетона монолитных плит перекрытия здания, установлено: прочность бетона плит перекрытия типа ПРТм соответствует классу бетона не ниже В12,5; прочность бетона монолитных железобетонных плит соответствует классу бетона не ниже В20. В результате выборочных поверочных расчетов несущей способности элементов перекрытий установлено, что несущая способность элементов перекрытий обеспечена при действующих нагрузках.

Наиболее значительными дефектами являются: поверхностная коррозия металлических балок; отмечены локальные трещины в кирпичных сводах над 1 этажом (преимущественно в зоне, примыкающей к оси 6); отдельные плиты перекрытий типа ПРТм над подвалом имеют сколы, выбоины, в т.ч. незаделанные участки прохождения труб инженерных систем.

Конструкции перекрытий в соответствии с ГОСТ 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», находятся, в целом, *в работоспособном техническом состоянии*, кроме перекрытия из кирпичных сводов в уровне 1 этажа (в осях «6/В-Г», «5-6/А»), находящегося в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Конструкции крыши и кровли: стропильная система здания деревянная мансардного типа, несущие элементы стропильной системы выполнены из бревна и досок. Стропильные ноги крыши выполнены из бревна Д200-220 мм и досок

сечением 180х50 мм, стойки и прогоны из бревен Д200, раскосы из бревна Д140 мм, коньковый ригель сечением 145х45 мм. Стойки выполнены по кирпичным столбам сечением 420-420 мм, смонтированным по монолитной железобетонной плите перекрытия над 2 этажом. Мауэрлат выполнен по периметру здания из бревна Д200 мм, по гидроизоляции рулонной. Сплошная обрешетка из досок толщиной 50-60 мм выполнена по стропилам. Кровля скатная, металлическая, выполнена в «шашку». Водосток неорганизованный со сбросом на прилегающую территорию. Покрытие лестницы спуска в подвал в осях «5-6/Д» представлено металлическими равнополочными уголками №5 (в виде треугольной фермы с шагом 1,2 м), по которым уложен сплошной настил из досок. Кровельное покрытие – стальные оцинкованные листы.

Наиболее значительными дефектами являются: огне-биозащитная обработка несущих деревянных элементов частично утрачена; локальная коррозия и деформации кровельного покрытия, следы течей.

По результатам визуального осмотра признаков поражения биоразрушителями (грибки) не обнаружено.

Несущие конструкции крыши, в соответствии с ГОСТ 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», *находятся в работоспособном техническом состоянии.* Кровельное покрытие находится в *удовлетворительном* состоянии, кроме кровельного покрытия над спуском в подвал в осях «5-6/Д», находящегося в *неудовлетворительном* состоянии.

Конструкции лестниц: главная внутренняя лестница, обеспечивающая сообщение между 1 и 2 этажами, трехмаршевая металлическая. Лестничные марши отделаны штукатуркой по сетке, боковая грань облицована мраморной плиткой. Лестницы спуска в подвал: в осях «5-6/Д» - одномаршевая, из наборных ступеней по грунту; в осях «2-3/Б-Г» - двухмаршевая, ступени из тесаных каменных блоков. В помещении подвала в осях «1-3/А-Б» выполнена деревянная временная лестница из 2 ступеней; лестница доступа на чердак приставная деревянная; наружная эвакуационная лестница – одномаршевая металлическая.

Наиболее значительными дефектами являются: разрушение чистовой отделки ступеней лестницы, в т.ч. по нижней грани; ограждения главной лестницы отсутствуют; поражение коррозией наружной пожарной лестницы, отдельные элементы ослаблены.

Техническое состояние лестниц, в соответствии с ГОСТ 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» оценивается как *работоспособное*.

Прочие конструкции: козырьки и навесы над входными группами выполнены из металлических элементов. Кровельное покрытие - из стальных листов. Стойки навеса из труб сечением 60 мм. *Техническое состояние неудовлетворительное* (отслоения красочных покрытий, поражение поверхностной коррозией). Благоустройство: отмостка совмещена с планировкой. Покрытие - асфальтобетонное. *Техническое состояние удовлетворительное*.

Инженерные системы:

Система отопления: на момент обследования система отопления в здании не функционирует и частично демонтирована. Сохранились отдельные магистральные трубопроводы и оборудование в помещении ИТП (в осях «1-3/А-Б»). Ввод в здание отопления осуществляется через технический канал в осях «2-3/Г-Д». Сохранившиеся магистральные трубопроводы стальные. Радиаторы демонтированы. Выявленные дефекты: коррозия сохранившихся трубопроводов систем отопления; большая часть разводки, в т.ч. радиаторы, демонтированы.

По результатам обследования *система отопления находится в неудовлетворительном состоянии*.

Система вентиляции: в здании была смонтирована система вентиляции с механическим побуждением, на момент обследования большая часть воздуховодов и вентустановок демонтированы. В здании имеется приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением. Приток наружного воздуха осуществляется через форточки и неплотности в притворах оконных заполнений. Воздух из удаляется посредством вертикальных каналов, расположенных в кирпичной кладке стены. В уровне чердака проложены воздуховоды от вентканалов. Выявленные дефекты: вентиляционные каналы в кладке стен захламлены; вентиляционные решетки загрязнены; большая часть воздуховодов демонтирована, вентиляционное оборудование демонтировано. По результатам обследования *система вентиляции находится в неудовлетворительном состоянии*.

Система водоснабжения: К зданию водоснабжение подведено, на вводе установлен счетчик. Ввод (Ду100мм) в здание системы ХВС осуществляется в уровне подвала в осях «5-6/Д». Выявленные дефекты: отслоения окрасочных слоев сохранившихся магистральных трубопроводов; большая часть систем (стояки, разводка, сантехнические приборы) демонтированы. По результатам обследования *система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии*.

Система канализации: на момент обследования в здании сохранились стояки и отдельные отводы к санузлам (сантехприборы демонтированы). Выпуск канализации выполнен в городскую сеть (выпускной колодец расположен в дворовой территории). Выявленные дефекты: локальная коррозия трубопроводов систем канализации; демонтаж отдельных участков системы. По результатам обследования *система канализации находится в неудовлетворительном состоянии.*

Система электроснабжения: на момент обследования система электроснабжения функционировала частично (подключено ВРУ). ВРУ здания находится на 1-ом этаже в осях «2-3/Б-Г». Электроснабжение 3-х фазное (напряжение сети 380/220 V). Розеточная и осветительная сеть демонтирована. Электрический щит в уровне 2 этажа разукomплектован. Выявленные дефекты: повсеместно демонтирована розеточная и сеть освещения; электрощит в уровне 2 этажа разукomплектован; обрыв проводки вследствие демонтажных работ. По результатам обследования *система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.*

Слаботочные системы: на момент обследования в здании смонтирована система видеонаблюдения. Иные слаботочные системы демонтированы/не функционируют. *Система видеонаблюдения находится в удовлетворительном состоянии.*

Комплексные научные исследования выполнены ООО «Моспроект» на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 16 октября 2024 г. № ДКН-055201-00008135/24 и **включают в состав:**

- *Предварительные исследования.* В соответствии с техническим заданием Заказчика были выполнены следующие работы: организационные подготовительные работы (сбор исходных данных, изучение существующей документации и уточнение объемов работ); зондажи и шурфы; определено техническое состояние и выполнена фотофиксация фундаментов, наружных и внутренних стен, перекрытий, лестниц, полов, потолков, стропильной системы, кровли, инженерных систем; разработаны рекомендации по выполнению мероприятий для сохранения объекта культурного наследия.

- *Историко-архивные и библиографические исследования.* Для составления данного подраздела были использованы материалы, полученные в архивах и актуализированные по результатам проведенных натурных исследований.

Разработчиками проекта были проанализированы выписки из архивных и библиографических источников; иконографические материалы, включающие фотокопии графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

- *Историко-архитектурные натурные исследования* (архитектурно-археологические обмеры). Были выполнены: архитектурные обмеры (планов, разрезов и фасадов) по состоянию на сегодняшний день; точное измерение всех элементов и конструктивных частей здания, определение фактических геометрических форм и размеров.

- *Инженерно-технические исследования* основных несущих конструкций памятника, в результате которых установлена конструктивная схема здания, выявлены материалы строительных конструкций, дана оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных систем, составлены рекомендации по выполнению мероприятий для сохранения объекта культурного наследия:

- провести мониторинг развития трещин в несущих конструкциях (стены, сводчатые перекрытия в зоне трещин) при помощи маяков;

- выполнить устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов и стен подвала;

- выполнить просушку конструкций подверженных намоканию, очистить от биоповреждений и обработать антисептическими составами;

- выполнить ремонт отделочного слоя на дефектных участках стен, перекрытий и фасадов;

- восстановить декоративные элементы фасадов;

- выполнить расшивку и инъектирование трещин в кирпичной кладке несущих стен и перемычек высокопрочными ремонтными составами; в местах выветриваний кладки, выполнить вычинку, предварительно удалить ослабленные участки кладки;

- очистить от продуктов коррозии металлические перемычки и металлические балки перекрытий с последующим покрытием антикоррозионными составами.

- выполнить замену напольного покрытия (кроме паркетных досок в помещении 1 этажа в осях «2-3/Г-Д»);

- выполнить ремонт отделочных покрытий по нижней грани перекрытий;

- выполнить ремонт железобетонных плит перекрытий: восстановление разрушенных участков специализированными составами, предварительно очистить арматуру от продуктов коррозии. При необходимости выполнить замену отдельных плит;

- при отсутствии развития трещин в кирпичных сводах, заделать трещины специализированными составами (предварительно расшить и зачистить);

- выполнить огне-биозащиту всех реставрируемых, сохраняемых деревянных конструкций;

- выполнить полную замену кровельного покрытия крыши спуска в подвал в осях «5-6/Д»;

- выполнить устройство инженерных систем здания: электроснабжения, ХВС и ГВС, канализации, отопления и вентиляции, а также слаботочных систем здания (АПС, СОУЭ, СКС.ЛВС, СКУД, РТ и др.).

- *Инженерно-геодезические исследования.* Исходя из анализа имеющихся данных, произведена топографическая съемка. Результаты метрологической поверки СНГО Москвы, Рег.№51471-12 включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Результаты полевых измерений при помощи системы ГЛОНАСС/GPS находятся в техническом архиве ГБУ.

- *Инженерные химико-технологические исследования строительных материалов.* Отобраны образцы кладочного и штукатурного растворов с отделочными слоями, выполнен их петрографический анализ, анализ стратиграфических слоев малярных покрасок; идентификации колера для принятия проектных решений по реставрации здания, степени и вида повреждения деревянных конструкций. В результате проведенных лабораторных исследований сделаны следующие выводы:

- кладочный раствор кирпичных стен на известковом вяжущем;

- на уровне 1-го этажа обнаружен кладочный раствор светло-бежевого цвета. Средней прочности. Выщелочен. Имеются частицы не гашеной извести размером 0,4 – 0,6 мм. Вяжущее известь перемешано с наполнителем в соотношении 1:3,5. Наполнитель кварцевый песок прозрачный и молочно-белый. Полуокатанный и окатанный. Отдельные включения полевошпатных и углистых частиц. Около 0,5% - включения темно-цветных горных пород. Размер зерен - от 0.1 до 0.6 мм. Около 2% размер зерен 0,7 - 0,9 мм. Отдельные включения размер зерен 1,2 - 1,4 мм. Отдельные включения цемянки (мелко колотый кирпич красного цвета). Размер зерен 0,2 – 0,4 мм.

- на уровне 2-го этажа незначительно отличается. Обнаружены включения цемянки (мелко колотый кирпич коричневого цвета);

- штукатурные слои на фасадах выполнены в поздние ремонтные периоды на цементном вяжущем;

- отделочные слои в интерьерах также относятся к поздним периодам ремонтных работ.

- *Фотофиксация современного состояния объекта.*

- *Отчёт по комплексным научным исследованиям.*

Результаты комплексных научных исследований послужили основой для выработки решений проекта реставрации и приспособления для современного использования.

Характеристика архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений проекта реставрации и приспособления

- **Основные решения проекта реставрации**

Фасады:

- расчистка поверхности фасадов, тянутого штукатурного декора от отделочных слоев;

- расчистка от биопоражений, обработка следов замачивания противогрибковым раствором;

- реставрация кирпичной кладки методом вычинки на различную глубину заделки. (вычинка кирпичной кладки выполняется кирпичом старого образца на глубину от 0.5 до 1.5 кирпича. Объем вычинки кирпичной кладки уточняется при производстве работ;

- реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки методом докомпановки (домазок);

- расчистка кладочных швов в местах деструкции и выветривания, заполнение (зачеканка) кладочных швов с расшивкой раствором Аксил РК М75 (или аналогичным известково-цементным раствором);

- инъектирование трещин кирпичной кладки;

- камнеукрепление поверхности кирпичных стен методом пропиток;

- биоцидная обработка кирпичных поверхностей;

- противосолевая обработка поверхностей стен с применением пропитки;

- оштукатуривание и покраска фасадов согласно колористическому решению;

- восстановительные работы по существующей каменной облицовке цоколя (гранит), в т. ч. докомпановка и восполнение утрат каменной облицовки цоколя;

- замена оконных столярных заполнений на идентичные по расстекловке и материалу в связи с физическим износом древесины;

- замена деревянных ставней на аналогичные по материалу в связи с физическим износом, расчистка от поздних отделок;

- расчистка от поздних окрасок, антикоррозийная обработка и покраска существующих кованых архитектурных элементов (подставы, жиковины);
- устройство деревянных дверей на фасаде в/о 2/Б-Г;
- устройство столярного решетчатого заполнения слухового окна;
- замена существующих металлических дверей на металлические противопожарные на фасаде в/о 2-6/Д;
- расчистка пожарной лестницы от окраски, антикоррозийная обработка, покраска;
- замена современных козырька и навеса спуска в подвал;
- локальное восстановление кровельного покрытия и окраска согласно существующему положению «в шашку»;
- устройство отливов оконных и карнизных свесов.

Интерьеры:

- выполнение локальных работ по вычинке кирпичной кладки, восстановлению штукатурного покрытия потолков, стен;
- выполнение деревянных подоконных досок.

Состав и виды выполняемых работ по реставрации, применяемые материалы, а также объемы выполняемых работ, могут быть уточнены и дополнены в процессе разработки рабочей документации и производства работ.

• Основные решения проекта приспособления

Архитектурными решениями предусматривается использование внутреннего пространства под размещение административно-офисных помещений.

Объект сохраняется в первоначальном объеме 2-х этажным с подвалом и холодным чердаком. Отметка конька кровли совпадает с исторической. Работы по приспособлению выполняются без изменения существующего функционального назначения помещений, объёмно-пространственных характеристик и технико-экономических показателей здания.

Главный вход в здание расположен на первом этаже по оси 2/Б-Г. Доступ в подвал осуществляется по наружным лестницам в осях 5-6/Д, 2-3/Б-Г непосредственно наружу. Сообщение между этажами осуществляется по существующей лестнице, расположенной в осях 3-5/Б-Г, эвакуация с второго этажа также осуществляется по наружной металлической лестнице в осях 3-5/Д.

В осях 3-5/Б-Г восстанавливается служебная лестница в подвал, существующая ранее винтовая лестница заменяется на трехмаршевую, отделенную от первого этажа в подвале противопожарными перегородками и устройством тамбура с подпором воздуха. Доступ на чердак предусмотрен через

противопожарный люк с пределом огнестойкости EI30 в размерах 0,7х0,9м по закрепленной стальной стремянке с 2-го этажа. Доступ на кровлю предусмотрен через слуховое окно по существующей деревянной лестнице.

Проектом предусматривается размещение в здании следующих помещений:

В подвале: техническое помещение; помещение приёма пищи; помещение отдыха; санузлы; лестница; тамбур с подпором воздуха.

На первом этаже: кабинеты; санузел; коридоры; лестничная клетка; помещение охраны.

На втором этаже: кабинеты; санузел; коридоры; лестничная клетка.

Архитектурные решения:

- Замена ненесущих перегородок на новые кирпичные (в подвале), каркасные с заполнением звукоизоляционным материалом НГ (на 1 и 2 этаже);
- Замена зашивок инженерных коммуникаций;
- Замена напольного покрытия;
- Замена финишной отделки помещений по подготовленной поверхности (пол, стены, потолок), согласно дизайн-проекта и требованиям противопожарных норм;
- Замена/расширение противопожарного люка на кровлю с пределом огнестойкости EI60 габариты люка 0,7х0,9м и закрепленной стальной стремянки;
- Устройство утепления перекрытия холодного чердака с помощью минераловатных плит НГ толщиной 200мм с устройством пароизоляционного слоя;
- Замена деревянного настила на чердаке для доступа к инженерному оборудованию;
- Замена ступеней, подпорных стенок и навеса спуска в подвал в осях 4-6/по оси Д (Фасад в осях 6-1);
- Замена металлической лестницы и ограждения в осях 2-6/по оси Д (Фасад в осях 6-1).

В рамках проекта приспособления для современного использования предполагается проведение работ по устройству чистовой отделки (полы, стены, потолки) в ряде помещений для соблюдения пожарных и санитарно-эпидемиологические требований.

Внутренняя отделка полов:

- а) коридоры, тамбур, лестница из подвала— керамогранит на клеевых смесях;
- б) кабинеты – кварц-винил на подложке;
- в) санузлы, технические помещения- керамогранит на клеевых смесях с гидроизоляцией.

Внутренняя отделка стен:

- а) коридоры - декоративная штукатурка;
- б) кабинеты – декоративная штукатурка;
- в) санузлы- керамическая плитка на клеевых смесях с гидроизоляцией/ покраска влагостойкой водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности;
- г) технические помещения- керамическая плитка на клеевых смесях с гидроизоляцией/ покраска влагостойкой водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности.

Внутренняя отделка потолков:

- а) коридоры, лестничные клетки - штукатурка, покраска по подготовленной поверхности;
- б) кабинеты – штукатурка, покраска по подготовленной поверхности;
- в) санузлы, технические помещения - штукатурка, покраска по подготовленной поверхности.

Материалы, предусмотренные проектной документации для внутренней отделки, применяемые в помещениях и на путях эвакуации, отвечают требованиям пожарной безопасности по классу пожарной опасности строительных материалов для зданий с функциональной пожарной опасностью Ф4.3 (ст. 134, табл. 28 ФЗ 123).

При применении в конструкциях полов теплоизоляционных материалов обеспечиваются мероприятия, исключающие возможность воздействия огня на данные материалы, а также их возгорание, выделение токсичных веществ и распространение скрытого горения.

Конструктивные решения:

- расчистка от коррозии и обработка стальных конструкций перекрытий защитными составами.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения:

Доступ МГН групп М1-М3 предусмотрен в границах первого этажа в осях 2-6/Б-Д (пом. 101, 107, 108, 109). Санузел для МГН групп мобильности М1-М3 (пом. №109) расположен на первом этаже. Доступ в помещения 1-го этажа, расположенные в осях 1-6/А-Б не предусматривается. В подвал и на второй этаж доступ МГН не предусматривается.

Вход для маломобильных групп граждан М1-М3 предполагается через главный вход группы в осях: 1/Б-Г. Доступ посетителей МГН групп мобильности М4 не предусмотрен. Санузел для МГН групп мобильности М1-М3 расположен на первом этаже (пом. №109).

Пожарная безопасность:

Проектом приспособления не предусмотрены: изменение функционального назначения помещений, изменение конфигурации и уменьшение габаритов путей эвакуации, прочие планировочные и инженерные решения, наличие которых может повлечь за собой ухудшение условий эвакуации. Проект приспособления в части обеспечения пожарной безопасности разработан на основании расчета пожарных рисков, а также специальных технических условий по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Степень огнестойкости здания – IV;

Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

В качестве дополнительных (компенсирующих) мероприятий, отражающих специфику противопожарной защиты Объекта, в рамках утвержденных специальных технических условиях предусмотрено следующее:

- объект защиты предусматривается одним пожарным отсеком.
- на путях эвакуации предусмотрено устройство эвакуационного освещения, отвечающего дополнительным требованиям: мощность и размещение светильников эвакуационного освещения предусмотрена из условия создания освещенности на полу (помещений технического и складского назначения, лестничных площадок и маршей) не менее 5 лк; светильники эвакуационного освещения предусмотреть с подключением их к самостоятельной линии электропитания (не предназначенной для электроснабжения иных потребителей), начиная от щита ГРЩ и с автономными источниками электроснабжения, обеспечивающими время работы светильников не менее 60 минут,

Инженерные системы:

Система водоснабжения

Данным разделом разрабатываются мероприятия по внутреннему водоснабжению объекта приспособления. Ввод воды в здании, существующий в подвале в осях «10-Г/Е», выполнен чугунными трубами ВЧШГ с весьма усиленным внутренним и наружным цементно-песчаным покрытием, согласно требованиям АО «Мосводоканал». Диаметр наружных сетей и ввода 100 мм, отм. ввода 128,90 (-2,07м). Согласно техническому обследованию здания, насосных установок повышения давления не предусмотрено. Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается – согласно таб. 7.1 СП 10.13130.2020 – для зданий категории Ф4.3 тушение осуществляется от 6 этажей.

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих сетей, расходом 10 л/с, для зданий объемом до 5 тыс. куб.м согласно СП 8.13130.2020.

Стояки, подъемы, опуски по этажам и подводки к санитарным приборам прокладываются скрыто – в штробах, шахтах, плинтусах, под потолком. Ко всем соединениям и запорной арматуре предусматривается доступ.

Система водоотведения

В здании предусмотрено устройство системы хозяйственно-бытовой канализации К1 и дренажных стоков Кд. Согласно техническому обследованию и данным топосъемки, в здании выполнено 2 выпуска бытовой канализации чугунными трубами Ду 100 мм. Глубина выпусков принята с учетом сезонного промерзания грунтов (для данной местности не выше 1.34 м) и составляет 2,3-3,7м. Сбор и отвод стоков предусматривается от санузлов 1-го и 2-го этажей.

Магистральи бытовой канализации прокладываются под полом 1-го этажа. Присоединение сантехнических приборов и приемников сточных вод к системам бытовой и производственной канализации осуществляется с соблюдением минимального уклона 0,03 для труб $D=50$ мм, и 0,02 для труб $D=100-110$ мм. В случае невозможности прокладка магистральи с уклоном 0,03 для труб диаметром 50мм допускается использовать уклон 0,02, для труб диаметром 100 мм – 0,015.

Сети канализации выполняются трубопроводами из ПВХ для наружных сетей, чугуна, стали, полипропилена (PP), диаметрами $D_n 40-110$ мм. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполняется установка закладных устройств из негорючих материалов.

Охлаждение

Для снятия теплоизбытков в летний период, в кабинетах предусмотрено охлаждение воздуха с помощью мульти-сплит системы, фирмы LG, российского производства. Внутренние блоки предусматриваются настенные, наружный блок расположен рядом со зданием. Фреоновые трассы сплит-систем выполняются из медных труб ГОСТ 32598. Принятая система отопления является оптимальной схемой для данного здания, учитывающей существующую планировку.

Сети связи

Проектом предусматривается монтаж следующих слаботочных сетей: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, системы охранно - тревожной сигнализации.

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
2. Закона города Москвы от 14 июля 2000 г. №26 «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры»;
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

VI. Обоснования выводов экспертизы

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработана ООО «Моспроект» в 2025 г., (Лицензия № МКРФ 02155 от 17 декабря 2014 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), на основании:

- Договоров № 731-НПД/24 от 06.12.2024 и №731-ТЗК/24 от 25.09.2025 на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», заключенных между Индивидуальным предпринимателем Сиваковой А.А. (Заказчик) и ООО «Моспроект» (Исполнитель);

- Технического задания. Приложение №1 к договору № 731-НПД/24 от 06.12.2024 г.;

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля 2024 г.;

- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 16 октября 2024 г. № ДКН-055201-00008135/24, выданное ООО «Моспроект».

В рамках рассматриваемого проекта, специалистами ООО «Моспроект» в 2025 г. для обоснования проектных решений авторами документации были

выполнены комплексные научные исследования. На основании выводов проведенных комплексных научных исследований были определены основные направления проведения работ на объекте, сформулировано обоснование принимаемых решений разрабатываемого проекта реставрации и приспособления, без изменения архитектурного облика и конструктивных характеристик надежности и безопасности здания.

Целью проекта реставрации и приспособления является сохранение исторического, объемно-пространственного и архитектурного облика здания, в соответствии с утвержденным предметом охраны.

За отметку 0,000 – принята существующая отметка чистого пола первого этажа. Функциональное назначение - административно-офисное здание. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Степень огнестойкости здания – II; Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Проект не содержит решений по изменению принципиальной схемы несущих конструкций здания, проектные решения приняты в существующих границах здания. Планировочная структура сохраняется в существующих габаритах здания, в границах существующих несущих конструкций. Все исторические конструкции, перегородки сохраняются. Пространственно-планировочная структура интерьеров сохраняется в пределах капитальных стен, опор и перекрытий.

Проект включает в себя решения по конструкциям кровли без изменения исходных верхних высотных отметок кровельного покрытия (локальное восстановление покрытия кровли и покраска согласно существующему положению).

Решениями проекта не предусмотрено принципиальных изменений, способных повлечь за собой нарушения предмета охраны. Внешний архитектурный облик здания и его пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и опорных конструкций остаются без изменений. Все проектные решения носят обратимый характер.

Состав и виды выполняемых работ по реставрации и приспособлению, применяемые материалы, а также объемы выполняемых работ, могут быть уточнены и дополнены в процессе разработки рабочей документации и производства работ.

Содержащиеся в рассмотренном проекте решения соответствуют целям сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24».

Состав, содержание и оформление разделов проектной документации соответствуют требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Все проектные решения по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработаны в необходимом объеме, на основании действующих норм и правил в области сохранения объектов культурного наследия, с сохранением предмета охраны, утвержденного Распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 30 июля 2012 г. № 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)».

Также все предложенные проектом решения по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», не изменяют облик, объемно-планировочные, конструктивные решения и структуры, интерьер объекта и обеспечивают поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии, без ухудшения его физического состояния.

В соответствии с актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 июля 2025 г. предлагаемые к выполнению виды работ по приспособлению для современного использования не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности выявленного объекта культурного наследия, а также не ухудшают условия, необходимые для сохранности данного объекта культурного наследия.

Предусмотренные проектом решения, не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения выявленного объекта культурного наследия или его элементов, которые могут быть признаны работами по сохранению объекта культурного наследия.

Данным проектом не предусматривается изменение характера современного использования части помещений объекта культурного наследия.

Содержащиеся в рассмотренном проекте предложения, разработанные ООО «Моспроект» в 2025 г., соответствуют действующему законодательству в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, соответствуют требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон ФЗ-384) и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

VII. Выводы экспертизы

Учитывая изложенное, эксперты считают, что Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработана ООО «Моспроект» в 2025 г., (Лицензия № МКРФ 02155 от 17 декабря 2014 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), **соответствует (положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение 1. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии:

- Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24» от 13 августа 2025 г.;

- Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24» от 19 сентября 2025 г.

Приложение 2. Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:

- Решение Президиума Московского городского совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы»;

- Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 30 июля 2012 г. № 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)»;

- Приказ Минкультуры России «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 8 мая 2013 г. № 480;

Приложение 3. Документы, подтверждающие право физических лиц осуществлять экспертизу.

Дата оформления заключения государственной историко-культурной экспертизы в виде акта – 19 сентября 2025 года.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

Смирнова И.М.

Ответственный секретарь

Андреева Т.Е.

Член экспертной комиссии

Веденин Ю.А.

П р о т о к о л № 1
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
«Проект реставрации и приспособления для современного использования
объекта культурного наследия регионального значения
«Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу:
г. Москва, ул. Бакунинская, д.24»

г. Москва

13 августа 2025 г.

Присутствовали:

Андреева Татьяна Евгеньевна – образование высшее, архитектор, стаж работы – 35 лет, ГАП ООО «СРК «Практика», аттестована приказом Министерства культуры РФ от 07.08.2025 г. №1430.

Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, стаж работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, профессор, аттестован приказом Минкультуры России от 29.03.2023 г. № 776.

Смирнова Ирина Михайловна – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; не работает, аттестована приказом Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 18.09. 2023 г. № 2690.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

Решили: утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: Смирнова И.М., Андреева Т.Е., Веденин Ю.А.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Решили:

- избрать председателем Экспертной комиссии Смирнову. И.М.
- избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии Андреева Т.Е.

Решение принято единогласно.

Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии. Смирнова И.М. уведомила членов комиссии о получении от заказчика следующих документов: Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработанная ООО «Моспроект» в 2025 г., (Лицензия № МКРФ 02155 от 17 декабря 2014 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), **в составе:**

Раздел 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно - разрешительная документация (Шифр 731-НПД/24-ИРД);

Подраздел 2. Предварительные исследования (Шифр 731-НПД/24-ПИ).

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования (Шифр 731-НПД/24-ИАИ);

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования (Шифр 731-НПД/24-ИНИ);

Подраздел 3. Инженерно-технические исследования (Шифр 731-НПД/24-ИТИ);

Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным материалам (Шифр 731-НПД/24-ИХТИ);

Подраздел 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (Шифр 731-НПД/24-ОКНИ)

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления для современного использования

Подраздел 1. Проект реставрации

Книга 1. Пояснительная записка (Шифр 731-НПД/24-ПР.ПЗ);

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 731-НПД/24-ПР.АР);

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 731-НПД/24-ПР.КР).

Подраздел 2. Проект приспособления для современного использования

Книга 1. Пояснительная записка (Шифр 731-НПД/24-ПП.ПЗ);

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 731-НПД/24-ПП.АР);

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 731-НПД/24-ПП.КР);

Книга 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (Шифр 731-НПД/24-ПП.ИОС);

Книга 5. Проект организации строительства (реставрации и приспособления) (Шифр 731-НПД/24-ПП.ПОС).

В соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», представлены следующие документы:

- Копии Договоров № 731-НПД/24 от 06.12.2024 и №731-ТЗК/24 от 25.09.2025 на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», заключенных между Индивидуальным предпринимателем Сиваковой А.А. (Заказчик) и ООО «Моспроект» (Исполнитель);

- Техническое задание. Приложение №1 к договору № 731-НПД/24 от 06.12.2024 г.;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

ДКН-055101-00004274/24 от 02 июля 2024 г., утвержденного заместителем руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Ю.А. Логиновой;

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 16 октября 2024 г. № ДКН-055201-00008135/24, выданное ООО «Моспроект»;

- Решение Президиума Московского городского совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы»;

- Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) от 30 июля 2012 г. № 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)»;

- Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 25 декабря 2019 г. № 1056 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24»;

- Паспорт объекта культурного наследия. дата оформления паспорта 22.11.2019 г.;

- Приказ Минкультуры России «О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 8 мая 2013 г. № 480;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Москве от 27.01.2025 г. № КУВИ-001/2025-22421371 на нежилое здание по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, дом 24; кадастровый номер – 77:01:0003016; площадью 430,4 кв.м; количество этажей – 2, в том числе подземных 0; правообладатель – физическое лицо, собственность 77:01:0003016:1014–77/011/2020-1 от 22.01.2020;

- Выписка из технического паспорта БТИ на здание (строение) ГБУ МосгорБТИ по состоянию на 25.04.2002 г., выданная 02.11.2021 г.;

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 июля 2024 г.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона от 25 июня 2002г. № ФЗ–73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № ФЗ-

73). Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г., № 530, другими федеральными законами, а также настоящим порядком.

- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии,

по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

- Экспертная комиссия ведёт протокол организационного заседания и протоколы рабочих встреч и заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Определить следующие направления работы экспертов:

Эксперты индивидуально работают с представленными материалами проекта и согласовывают выводы на общих заседаниях.

Смирнова И.М. обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии.

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии

Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:

13 августа 2025 г. – организационное заседание Экспертной комиссии. Ответственные исполнители: Смирнова И.М., Андреева Т.Е., Веденин Ю.А.

19 сентября 2025 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание заключения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Смирнова И.М., Андреева Т.Е.; Веденин Ю.А.

19 сентября 2025 г. - Передача Заказчику заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), со всеми приложенными документами и материалами. Ответственные исполнители: Смирнова И.М., Андреева Т.Е.; Веденин Ю.А. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения **вопросов** в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии:

Смирнова И.М.

Ответственный секретарь:

Андреева Т.Е.

Член экспертной комиссии:

Веденин Ю.А.

П р о т о к о л № 2
итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
«Проект реставрации и приспособления для современного использования
объекта культурного наследия регионального значения
«Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу:
г. Москва, ул. Бакунинская, д.24»

г. Москва

19 сентября 2025 г.

Присутствовали:

Андреева Татьяна Евгеньевна – образование высшее, архитектор, стаж работы – 35 лет, ГАП ООО «СРК «Практика», аттестована приказом Министерства культуры РФ от 07.08.2025 г. №1430.

Веденин Юрий Александрович – образование высшее, ландшафтный архитектор, стаж работы – более 40 лет, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, профессор, аттестован приказом Минкультуры России от 29.03.2023 г. № 776.

Смирнова Ирина Михайловна – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет; не работает, аттестована приказом Минкультуры России об аттестации государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 18.09. 2023 г. № 2690.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Палаты Щербакова, XVIII в.», по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.24», разработанная ООО «Моспроект» в 2025 г., (Лицензия № МКРФ 02155 от 17 декабря 2014 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

- Члены Экспертной комиссии (Смирнова И.М., Андреева Т.Е., Веденин Ю.А.) согласились с проектными решениями - представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой заключительных выводов.

- Члены Экспертной комиссии (Смирнова И.М., Андреева Т.Е. Веденин Ю.А.) произвели подписание заключения в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 530 от 25.04.2024 г.

- Члены Экспертной комиссии (Смирнова И.М., Андреева Т.Е., Веденин Ю.А.) решили передать заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), Заказчику.

Председатель экспертной комиссии

Смирнова И.М.

Ответственный секретарь:

Андреева Т.Е.

Член экспертной комиссии:

Веденин Ю.А.

ЦДММ АРХИВНАЯ КОПИЯ № Т-2496 от 19.11.2001 г.



ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

30 июля 1992 г.

РЕШЕНИЕ

№ 84

О памятниках истории и
культуры г. Москвы.

Руководствуясь Законом РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" и в соответствии с Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 г. N 865, президиум Московского городского Совета народных депутатов решил:

1. Утвердить подготовленные Управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы списки памятников архитектуры, истории, археологии и монументального искусства, подлежащих государственной охране. (приложения 1, 2, 3, 4)

2. Отнести к категории памятников истории и культуры местного значения памятники согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

3. Одобрить подготовленные Управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы списки памятников архитектуры, истории, археологии и монументального искусства, подлежащих государственной охране в качестве памятников республиканского значения (приложения 5, 6, 7, 8).

4. Просить Правительство Российской Федерации об утверждении списков памятников истории и культуры г. Москвы (согласно приложениям 5, 6, 7, 8) в качестве памятников республиканского значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент культурного наследия
города Москвы
Отдел архивных фондов Управления
документационного обеспечения
и контроля
шифр 4862/12

992

- 2 -

5. Обязать организации, использующие памятники истории и культуры, указанные в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, до 01.08.93 г. оформить в Управлении государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы охранную документацию.

6. Управлению государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы до 01.11.92 г. рассмотреть все поступившие на 01.08.92 г. заявки о выявленных памятниках истории, архитектуры, археологии и монументального искусства, уточнить адреса по представленным спискам и представить в постоянную комиссию Моссовета по культуре, искусству и охране исторического наследия копии протоколов заседаний экспертных комиссий при Управлении за период 1990-1992 гг.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Управление государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы и постоянную комиссию Моссовета по культуре, искусству и охране исторического наследия (по принадлежности).

Председатель Московского
городского Совета

Н. Н. Гончар

Основание: Ф.156-015-1664, д.л. 98-99

Директор архива Москвы

В. В. Костыгов



1

3

Приложение I
к решению президиума Моссовета
от 30 июля 1992 г. № 84

СПИСОК

памятников архитектуры г.Москвы, рекомендуемых
к постановке на государственную охрану

Наименование памятника, время сооружения, авторство	Адрес
1	2
<u>Бауманский район</u>	
Жилой дом, первая половина XIX в.,	Бакунинская ул., 15
Палаты Щербакова, XVIII в.	Бакунинская ул., 24/31
Ансамбль Покровской мещанской богадельни, XIX в.	Бакунинская ул., 81/55
Жилой дом, XIX в.	Бакунинская ул., 84
Городская усадьба, конец XVIII в. - нач. XIX в. х) Восточный дворовый флигель, Западный дворовый флигель, Богадельня, Ограда, 1902 г.	Басманная Нов. ул., 4, 6
Городская усадьба, XIX в. Главный дом, два флигеля	Басманная Новая ул., 22
Дом с антресолями и корпус служб городской усадьбы, XVIII в. х)	Басманная Старая ул., 15
Жилой дом, XVIII-XIX вв.	Бауманская ул., 55
Церковь Николая Красный Звон, XVIII-XIX вв.	Чикольский пер., 7
Церковь Покровско-Успенской старообряд- ческой общины, 1909 г., арх. И. Е. Бондаренко	Тавриков М. пер., 29
Жилой дом, 1820 г.	Демидовский Б. пер., 17
Жилой дом с палатами, XVIII в.	Декишевский пер., 23
Вирша, 1873-75 гг., арх. А. С. Каминский	Ильинская ул., 6
Особняк Рутковских, 1888 г.	Козловский Б. пер., 5

х/ Здесь и далее - объекты из состава архитектурных ансамблей,
частично представленных в утвержденном Советом Министров РСФСР
списке памятников архитектуры, состоящих под государственной
охраной



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июля 2012 г.

№ 745

**Об утверждении особенностей
объекта культурного наследия регионального значения,
послуживших основанием для включения его в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)**

В соответствии с п. 5.6 Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154-ПП:

1. Утвердить согласно приложению к настоящему распоряжению предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Палаты Щербакова, XVIII в.", расположенного по адресу: город Москва, улица Бакунинская, дом 24, на основании решения Комиссии экспертного обеспечения реестра недвижимого культурного наследия при Москомнаследии от 14 февраля 2011 г. № 49.

2. Управлению государственного учета объектов культурного наследия обеспечить внесение соответствующих дополнений в Городской реестр недвижимого культурного наследия и Историко-культурный опорный план города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента культурного наследия города Москвы А.А.Емельянова.

Руководитель

А.В.Кибовский

Приложение

к распоряжению Департамента
культурного наследия города Москвы

от "30" июля 2012 г. № 240

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
"Палаты Щербакова, XVIII в."

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Палаты Щербакова, XVIII в." являются:

местоположение и градостроительные характеристики здания, расположенного на пересечении Бакунинской улицы и трассы Третьего транспортного кольца, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения;

объемно-пространственная композиция двухэтажного, с подвалом, здания второй половины XVIII века, включая высотные отметки по венчающим карнизам;

крыша XVIII века (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов), ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, высотные отметки по конькам, чердачное окно;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов второй половины XVIII века, в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проёмов, междуэтажная тяга, лопатки, наличники с "ушами", прямыми сандриками и акцентированными замковыми камнями, междуэтажный и венчающий, с триглифами, карнизы (с учетом реставрационных работ 1980-х-1990-х годов);

материал и характер отделки фасадных поверхностей второй половины XVIII века (гладкая штукатурка по кирпичу);

колористическое решение фасадов (с учетом реставрационных работ в 1980-1990-х годов);

пространственно-планировочная структура интерьеров здания второй половины XVIII века в пределах капитальных стен и перекрытий;

капитальные стены и перекрытия XVIII века, включая своды, их конструкция и материал;

лестницы XVIII-XIX веков, их местоположение, материал и конструкция (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов);

характер столярных заполнений оконных и дверных проемов, включая оконные ставни и входные двери с жиковинами (с учетом реставрационных работ 1980-1990-х годов).

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных реставрационных исследований.



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПРИКАЗ**8 мая 2013 г.

Москва

№ 480

О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3. Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, пунктом 7 Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, **п р и к а з ы в а ю:**


1. Зарегистрировать объекты культурного наследия регионального значения (далее – памятники), расположенные в г. Москва, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить им регистрационные номера согласно приложению.

2. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики (Б.Д.Мазо) обеспечить внесение сведений о памятниках в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized circle with a vertical line through it and a diagonal stroke extending upwards and to the right.

Г.У.Пирумов

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «8» мая 2013 г. № 480

**Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные в г. Москве, зарегистрированные
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

№ п/п	Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия	Наименование и местоположение объекта культурного наследия	Реквизиты нормативного акта о принятии на государственную охрану объекта культурного наследия	Реквизиты нормативного акта об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия	Реквизиты нормативного акта об утверждении границ территории объекта культурного наследия
1	771310006360005	«Дом, в котором в 1851 – 1883 гг. жил известный общественный деятель, писатель-славянофил А.И.Кошелев; в доме действовал общественно-литературный салон», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 31/29, стр. 2	Решение президиума Московского городского Совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и	Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 21 февраля 2012 г. № 84 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием	Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 903-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия

20

					округа города Москвы»
25	771310006600005	«Здание бывш. Центросоюза, ныне ЦСУ СССР», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 (адрес на момент принятия на государственную охрану: г. Москва, ул. Кирова, д. 39)	Решение исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов от 23 марта 1987 г. № 647 «О принятии под государственную охрану зданий памятников архитектуры советского времени»	Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 23 апреля 2012 г. № 306 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)»	Постановление Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца»
26	771310006610005	«Палаты Щербакова, XVIII в.», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 24	Решение президиума Московского городского Совета народных	Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 30 июля 2012 г.	Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. № 672-ПП «Об утверждении

		(адрес на момент принятия на государственную охрану: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 24/31)	депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы»	№ 745 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)»	границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных между Садовым кольцом и границей Центрального административного округа города Москвы»
27	771310006620005	«Дом, в котором 10.02. 1890 г. родился поэт Б.Л.Пастернак», расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 2)	Решение президиума Московского городского Совета народных депутатов от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы»	Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 19 декабря 2011 г. № 194 «Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов	Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2010 г. № 672-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных