Total NDT
Non-Destructive Specialist

Company Name: SAChem
Location: 2311 Pipeline Rd Cleburn, Tx 76033
Inspection Date: 9/24/2025
Technician: Damon Crain

ULTRASONIC THICKNESS READINGS ON: 54-11-067 Clean Methylchloride

Noz.	Desc.	Size (In)	tmin*	0°	90°	180°	270°				
1	Manway	24	0.375	0.379	0.38	0.381	0.381				
2	Relief	3	0.216	0.201	0.199	0.195	0.199				
3	Vapor Out	2	0.154	0.139	0.14	0.138	0.139				
4	Sight Gauge	1	0.133	0.128	0.13	0.129	0.125				
5	Sight Gauge	1	0.133	0.125	0.125	0.123	0.126				
6	Reactor Feed	2	0.154	0.16	0.156	0.16	0.16				
7		2	0.154	0.159	0.161	0.152	0.159				
8	Gauge	1	0.133	0.127	0.125	0.126	0.131				
9	Vapor In	1	0.133	0.126	0.126	0.125	0.125				
10	Out	1	0.133	0.126	0.126	0.124	0.127				
11	Out	1	0.133	0.125	0.124	0.13	0.125				
12	Gauge	1	0.133	0.124	0.126	0.125	0.125				

Technician: Damon Crain Assistant: Date: 9/24/2025

Total NDT
Non-Destructive Specialist

Company Name: SAChem
Location: 2311 Pipeline Rd Cleburn, Tx 76033
Inspection Date: 9/24/2025
Technician: Damon Crain

ULTRASONIC THICKNESS READINGS ON: 54-11-067 Clean Methylchloride

CML	Desc.	0°	45°	90°	135°	180°	224°	270°	315°		
6	2" East Head Seam - Head Side	0.663	0.666	0.679	0.656	0.649	0.663	0.68	0.647		
7	2" East Head Seam - Shell Side	0.642	0.643	0.641	0.642	0.644	0.643	0.639	0.641		
8	2'	0.64	0.641	0.64	0.64	0.64	0.641	0.643	0.641		
9	4'	0.637	0.641	0.64	0.641	0.643	0.64	0.64	0.64		
10	6'	0.634	0.632	0.641	0.638	0.637	0.644	0.639	0.636		
11	8'		0.638	0.637	0.642	0.641	0.646	0.643	0.64		
12	10'	0.639	0.638	0.638	0.641	0.643	0.644	0.645	0.639		
13	12'	0.639	0.635	0.636	0.635	0.641	0.645	0.645	0.633		
14	14'	0.64	0.642	0.633	0.642	0.644	0.643	0.643	0.641		
15	16'	0.641	0.64	0.641	0.643	0.644	0.643	0.642	0.642		
16	2" West Head Seam - Shell Side	0.641	0.639	0.642	0.643	0.644	0.643	0.641	0.641		
17	2" West Head Seam - Head Side	0.636	0.658	0.656	0.66	0.635	0.663	0.645	0.644		
1	East Head 12 O'Clock	0.543									
2	East Head 3 O'Clock	0.56									
3	East Head 6 O'Clock	0.536									
4	East Head 9 O'Clock	0.561									
5	East Head Center	0.581									
18	West Head 12 O'Clock	0.537									
19	West Head 3 O'Clock	0.545									
20	West Head 6 O'Clock	0.537									
21	West Head 9 O'Clock	0.549									
22	West Head Center	0.607									

Skecth/Drawing: See 54-11-067 Report

Technician: Damon Crain Assistant: Date: 9/24/2025