

Laporan Hasil Pengujian
Lemigas [Lembaga Minyak dan Gas Bumi]
Tabung STARVVO® AF-36®

 www.tuv.com Certified Management System DIN EN ISO 9001:2000 OHSAS 18001 ID 2153072467	 KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP - 374 - IDN
LABORATORY TEST REPORT CYLINDER TEST	
PT. GLOBAL MITRA PERSADA	
NO. 110/9.4-2/LHU/V/2013	
CYLINDER TEST LABORATORY GAS UTILIZATION TECHNOLOGY RESEARCH GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR OIL AND GAS TECHNOLOGY "LEMIGAS" JALAN CILEDUG RAYA KAV 109 CIPULIR - KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN 12230 - INDONESIA Faksimile: 62-21 - 7246150, 739 8276 Telp.: (021) 7394422 (7 Lines), Ext. 1652, 1668	



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"

LEMIGAS

LABORATORIUM PPPTMGB "LEMIGAS"

JL. CILEDUG RAYA KAV.109-CIPULIR-KEBAYORAN LAMA-JAKARTA SELATAN 12230-INDONESIA
PO. BOX 1089/JKT, JAKARTA 10010, INDONESIA PHONE: 7394332 (direct line), 7394422 ext. 1651, 1652, 1668 TELEX: 47150, 47171 FAX: 021-7246160



LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM REPORT OF LABORATORY TEST RESULT

No. Arsip/Archive No. : 05/9-4/V/2013 Satuan Kerja/Unit : KP3 Teknologi Gas
Nomor PK/Work Order No. : 07/9-4/PK/V/2013 Kelompok/Group : Pemanfaatan Gas

DISIAPKAN UNTUK PELANGGAN/PREPARED FOR CUSTOMER:

Nama/Name : PT. Global Mitra Persada
Alamat/Address : Mutiara Taman Palembang Blok A15 No.28 Cengkareng,
Jakarta Barat
Nomor Telepon/Phone No(s) : (62-21) 54353513
Nomor Facsimile/Fax. No(s) : (62-21) 54355904
Nomor Surat Permintaan/No. of Service/Work Order Letter : 09/S-Per/GMP/V/13
Tanggal Permintaan/Date of Order : 06 Mei 2013

IDENTIFIKASI LAPORAN HASIL UJI/TEST REPORT IDENTIFICATION:

Lokasi Pengujian/Place Of Testing : Lab. Uji Tabung Teknogas
Nomor Laporan (LHU)/Report Number : 110/9.4-2/LHU/V/2013
Disiapkan oleh/Prepared by : Paramita W,ST
Disahkan oleh/Authorized by : Drs. Taryono, MT
Tanggal Penerbitan/Date of Issued : 14 Mei 2013

DATA PERCONTOH/SAMPLE DATA:

Nomor/Number : 275/9-4-2/C/V/2013
Jenis/Type : Tabung Starvo HFC-236fa, 3 kg
Identifikasi/Identification :
Jumlah/Quantity (volume) : 1 (Satu)
Tanggal Sampling/Sampling Date : -
PPC/Sampler : -
Metode Sampling/Sampling Method : -
Tanggal Diterima/Received Date : 06 Mei 2013
Tanggal Analisis/Date of Analysis : 14 Mei 2013
Jenis Pengujian/Test Type : Hidrostatik
Metode Uji/Test Method : MU 9.4-2.1 dan MU 9.4-2.2

LAPORAN HASIL UJI selengkapnya disajikan pada halaman berikut:

The detailed report of the laboratory testing result is presented on the following pages.



Disahkan Oleh/Authorized by
Ketua Kelompok Pemanfaatan Gas

Drs. Taryono, MT
Tanggal/Date: 14 Mei 2013

Semua rekaman, data, laporan, dan informasi lainnya yang dilakukan pada analisa laboratorium akan dijaga kerahasiannya.
Menggunakan sebagian atau keseluruhan laporan hanya bisa dilakukan dengan ijin tertulis dari perusahaan.
All records, data, reports, and other information conducted in the laboratory analysis shall be treated as confidential. Copy of part or
hole of the report

No. Form	:	F. 10. IKK. 05-A
No. Revisi	:	II
Halaman	:	1 dari 2



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS"

LEMIGAS

LABORATORIUM PPPTMGB "LEMIGAS"

JL. CILEDUG RAYA KAV. 109-CIPULIR-KEBAYORAN LAMA-JAKARTA SELATAN 12230-INDONESIA
PO. BOX 1089/JKT, JAKARTA 10010, INDONESIA PHONE: 7394332 (direct line), 7394422 ext. 1651, 1652, 1668 TELEX: 47150, 47171 FAX: 021-7246150



HASIL UJI

TEST RESULT

Nomor Seri / Serial Number : 05/9.4.2/VI/2013
Nomor LHU/ LHU Number : 110/9.4-2/LHU/VI/2013
Nomor Percontoh /Sampel Number : 275/9.4/CN/2013
No. Tabung/ Cylinder Number : -
Spesifikasi Tabung/ Cylinder Specification : Tabung APAR Starvo HFC-236fa, ukuran 3 kg

1. PEMERIKSAAN SIFAT TAMPAK/ VISUAL INSPECTION TEST

a. EKSTERNAL/EXTERNAL INSPECTION

Hasil/Result : (Lulus/Gagal) (Pass/Fail)
Keterangan/Description : Tidak ada kerusakan/cacat pada bagian luar tabung

b. INTERNAL/INTERNAL INSPECTION

Hasil/Result : (Lulus/ Gagal) (Pass/Fail)
Keterangan/Description : Tidak ada kerusakan/goresan/korosi pada bagian dalam tabung.


2. PENGUJIAN KETAHANAN HIDROSTATIKI/HYDROSTATIC TEST

Tekanan Uji/Test Pressure Test : 25 Bar
Hasil/Result : (Lulus/Gagal) (Pass/Fail)
Keterangan/Description : Tidak ada perubahan bentuk menetap atau kebocoran

3. PENGUJIAN KETAHANAN EXPANSI VOLUME TETAPI PERMANENT VOLUMETRIC EXPANSION

Ketinggian air pada buret awal tanpa tekanan/
Water Level in the burette, without pressure, C1 (ml) : 0 ml
Ketinggian air pada buret dengan tekanan/
Water Level in the burette, with pressure, C2 (ml) : 0.7 ml
Ekspansi Volumetrik Permanen/ Permanent Volumetric
Expansion (C1-C2) / Volume tabung : 0.000175
Hasil/Result : (Lulus/Gagal) (Pass/Fail)
Kriteria kelulusan/Acceptance Criteria : ≤ 0.0002 dari volume awal

Manajer Teknis


Drs. Taryono, MT
NIP. 19620313 199203 1 001

Laporan ini hanya berdasarkan percontoh yang diuji dan tidak untuk diiklankan dan digandakan.
This report relates only to the sample tested and may not be used for advertising purpose and not to be copied