

Surat Keterangan Uji Laboratorium Forensik Mabes POLRI STARVVO® AF-11®



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 25 Nopember 2013

Nomor. : R / 3138 / XI / 2013 / Puslabfor
Klasifikasi : RAHASIA

Kepada

Yth. DIR. GLOBAL MITRA
PROTEKSINDO

di

Jakarta

SURAT PENGANTAR

NOMOR	ISI	BANYAKNYA	KETERANGAN
-	Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2957 / KKF / 2013	Satu berkas	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

KAURTI



ARIF SUMIRAT, ST

KOMISARIS POLISI NRP. 75070967

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

SURAT KETERANGAN
PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK
SAMPEL ALAT PEMADAM API
NO. LAB. : 2957/KKF/2013

----- Pada hari ini Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas, kami : -----

----- 1. DR. MASDIANTO, M.Si., SST, Mk -----
Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 65010644, Jabatan Kepala Sub Bidang Kimia Forensik pada Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, dan -----

----- 2. TASLIM MAULANA, S.Si. -----
Pangkat Penda I Nip. 198412082008011002, Jabatan Staf Sub Bidang Kimia Forensik pada Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, serta : -----

----- 3. HAFIDHOTUL AZMAH, S.Si. -----
Pangkat Penda I Nip. 198506022008122002, Jabatan Staf Sub Bidang Kimia Forensik pada Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kapuslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sampel bahan alat pemadam api untuk memenuhi permintaan dari Global Mitra Proteksindo Nomor : 030/S-Per/GMP/XI/13, tanggal 6 Nopember 2013, perihal : Permohonan pemeriksaan APAR Merk Starvvo AF11, yang ditanda tangani Direktur Adi Jaya, SE., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap kandungan bahan alat pemadam jenis APAR Merk Starvvo AF11, diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- I. -- **SAMPEL YANG DITERIMA :** -----
----- Sampel yang diterima berupa 1 (satu) buah pemadam
----- kebakaran APAR Merk Starvvo AF 11 ukuran 3 (tiga) kg (Lihat foto
----- terlampir). -----
- II -- **MAKSUD PEMERIKSAAN :** -----
----- Maksud Pemeriksaan untuk menentukan secara Laboratoris
----- Kriminalistik apakah kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam isi
----- pemadam kebakaran APAR Merk Starvvo AF 11.? -----
- III - **PEMERIKSAAN DAN HASIL PEMERIKSAAN :** -----
----- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik,
----- dengan hasil sebagai berikut : -----

SAMPEL	METHODE	HASIL PEMERIKSAAN	RUMUS MOLEKUL
APAR Merk Starvvo AF 11	GC-MS	2,2,-dichloro-1,1,1 trifluoroethape	$C_2HCl_2F_3$

Foto copy Kromatogram GC-MS terlampir

/ IV. KESIMPULAN ...



---- IV. KESIMPULAN : -----
----- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada angka III (angka romawi
----- tiga) di atas dapat disimpulkan bahwa, kandungan bahan pemadam
----- APAR Merk Starvvo AF 11 mengandung zat aktif : 2,2,-dichloro-1,1,1
----- trifluoroethane ($C_2HCl_2F_3$).-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan untuk
segala tindakan yang tidak mengakibatkan sanksi hukum (tidak untuk pro
justitia).-----

Mengetahui
A.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
KABID KIMBIOFOR

Drs. SLAMET MARTOYO, M. Kes.
KOMBES POL NRP. 57020728

PEMERIKSA :


1. 
Dr. H. MASDIANTO, M.Sc. SST.Mk.
AKBP NRP. 65010644
2. 
TASLIM MAULANA, S.Si.
PENDA I Nip. 198412082008011002
3. 
HAFIDHOTUL AZMAH, S.Si.
PENDA I Nip. 198506022008122002

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK**


Lampiran Foto No. Lab. : 2957/KKF/2013



Foto no. 1. : Sampel yang diterima berupa 1 (satu) buah pemadam kebakaran APAR Merk Starvvo AF 11 ukuran 3 (tiga) kg. -----



File :G:\DATA INJEK 2013\KIMIA 2013\PEMADAM\TG 1.D
Operator : TASLIM
Acquired : 18 Nov 2013 8:47 using AcqMethod NPY GAS PEMADAM.M
Instrument : GCMS
Sample Name: TABUNG GAS STARVVO KECIL
Misc Info :
Vial Number: 1



Surat Keterangan Uji Laboratorium Forensik Mabes POLRI STARVVO® AF-36®



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 27 Januari 2014

No Surat : B/52/I / 2014/Puslabfor
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Analisa Sample

Kepada
Yth. Direktur PT. Global Mitra
Proteksindo
di
Mutiara Tama Palem Blok
A15 No. 28 Cengkareng
Jakarta Barat

1. Rujukan surat PT. Global Mitra Proteksindo Nomor 002/S-Per/GMP/I/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang permohonan pemeriksaan isi material APAR Merk Starvvo AF136.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hasil pemeriksaan isi material APAR Merk Starvvo AF136 menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometer (terlampir).
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan bahwa hasil analisa sampel ini:
 - a. bersifat **non justicia**.
 - b. hanya berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ini diterbitkan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
KABID KAMBIOFOR



Drs. SLAMETHARTOYO, M. Kes.
KOMBES.POL. NRP. 57020728

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

Nama Sampel : Tabung APAR Merk Starvvo AF136
Kode : SV-30 AF
Nama Pengirim : PT. Global Mitra Proteksindo
Alamat Pengirim : Mutiara Tama Palem Blok A15 No. 28 Cengkareng
Jakarta Barat


Tanggal Penerimaan Sampel : 16 Januari 2014
Metode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrometer Massa (GCMS)

Hasil Pengujian


NO	JENIS SAMPEL	SENYAWA YANG DIUJI	HASIL
1	Kode SV-30 AF	HFC-236FA	1. 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Propane 100%

Surat hasil ini berlaku 3 (tiga) bulan dan bersifat non justicia.


Mengetahui
KEPALA BIDANG KIMIA BIOLOGI FORENSIK


Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes.
KOMBES POL. NRP. 57020728

Jakarta, 17 Januari 2014
PEMERIKSA :


Dra. V. ASTARINI ENDAH, R
PEMBINA Tk I Nip. 196306031989032001

E:\DATA INJEK 2014\KIMIA\TABUNG STARVVO AF36 UL.D
Operator : TASLIM
Acquired : 21 Jan 2014 11:03 using AcqMethod GAS.M
Instrument : GCMS
Sample Name: TABUNG AF36 3 Kg UL
Misc Info : GLOBAL MITRA PROTEKSINDO
Vial Number: 1



**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK**

Lampiran Foto No. Lab. : 3185/KKF/2013



Foto no. 1. : Sampel yang diterima berupa 1 (satu) buah pemadam kebakaran
Merk Starvvo AF 36 ukuran 6 (enam) kg. -----



Foto no. 2. : Sampel pemadam diperlihatkan segel pengaman dan pengukur