

Rekomendasi Usaha Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Prapatan No. 52 Telp. 3847937, 3520652, 3848303 Fax. 3847937
J A K A R T A

Kode Pos. 10110

SURAT REKOMENDASI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI YUNI WANTO, S.Sos
NIP : 19650610 198502 1 002
Jabatan : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan / K3
Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jl. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat

Berdasarkan surat permohonan pimpinan PT. Global Mitra Proteksindo, tentang “ Permohonan Pemeriksaan Alat untuk Kelayakan Pemakaian ” dan telah dilakukan pemeriksaan pada perusahaan tersebut dengan hasil :

1. Nama perusahaan : **PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO**
2. Alamat : Komplek Perkantoran Taman Palem Mutiara Blok A15 No. 28 Cengkareng, Jakarta Barat.
3. Pimpinan perusahaan : **ADI JAYA, SE**
4. Jabatan : Direktur

5. Daftar peralatan :		Hydrostatik Tes	Refill CO2	Refill Powder
6. Spesifikasi Alat :	Merk	Karcher	Sangyo	Galaxy
	Kecepatan Alat	10 Unit/Jam	5 Kg/menit	5 Kg/menit
	Voltage	220 Volt	220 V – 50 Hz	220 Volt
	Berat Alat	15 Kg	84 Kg	90 Kg
	Tekanan	90 Bar	3 – 20 Mpa	1.1 KW
	Merk Regulator	Pego	Pego	-

Alat tersebut memenuhi syarat / layak pakai.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan menjadi dasar penunjukkan PT. Global Mitra Proteksindo sebagai **Penyelenggara Jasa Refill Tabung APAR**.

Jakarta, 29 April 2014

Pegawai Pengawas/
Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Yang Memeriksa,



TRI YUNI WANTO, S.Sos
NIP. 19650610 198502 1 002