



**SURAT KETERANGAN PENGUJIAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN
MERK "STARVVO"
CV. GLOBAL MITRA PERSADA**

OLEH :

**UPT. LABORATORIUM KEBAKARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

TAHUN 2011



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI DKI JAKARTA**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 477 / -1.784.25

TENTANG

PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. PAIMIN NAPITUPULU, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta nomor 41 / -1.784.25 tanggal 07 Februari 2011.

dengan ini menerangkan bahwa hasil pengujian alat pemadam kebakaran jenis ABC dry chemical powder dan CO₂ merk "STARVVO", atas :

Nama Perusahaan : CV. GLOBAL MITRA PERSADA
Alamat : Komp. Ruko Taman Palem Mutiara Blok A15 No. 28
Cengkareng, Jakarta Barat
Telp. (021) 54353513, 54353488, 54353498
Fax. (021) 54755904
Direktur : ADI JAYA, SE

Dinyatakan **memenuhi syarat** dan **baik pakai** sesuai dengan kelas daya padamnya, dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa spesifikasi alat pemadam kebakaran dan Laporan Hasil Uji Laboratorium terlampir merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini .
2. Bahwa apabila dipasarkan alat pemadam kebakaran tidak sesuai dengan spesifikasi dan hasil uji pada point 1 diatas maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Februari 2011

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI DKI JAKARTA



DR. PAIMIN NAPITUPULU, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

UPT. LABORATORIUM

Jl. Raya Ciracas Nomor 113
Telepon. (021) 8721909 Fax. 8721909

JAKARTA

Kode Pos : 1374

Halaman 1 dari 3

LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 41 / -1.784.25

Nama Contoh Uji : Alat pemadam kebakaran jenis ABC dry chemical powder, dan CO₂ merk "STARVVO".

Dibuat untuk : CV. GLOBAL MITRA PERSADA

Alamat : Komp. Ruko Taman Palem Mutiara Blok A15 No. 28
Cengkareng, Jakarta Barat
Telp. (021) 54353513, 54353488, 54353498
Fax. (021) 54755904

Surat Permohonan : 090/SP/GMP/I/11 tanggal 26 Januari 2011 tentang Permohonan Pengujian.

1. HASIL PENGUJIAN BAHAN :

No	TYPE/JENIS	JENIS PENGUJIAN / PENGAMATAN	HASIL	KETERANGAN
1.	ABC Dry Chemical Powder	1. Keadaan bahan pada suhu kamar (25 ⁰ C) 2. Kadar air 3. Berat isi gembur 4. Berat isi padatan 5. Berat jenis (H ₂ O=1) 6. Humidity	Serbuk halus warna kuning muda 0,25 % 0,81 gr / cm ³ 1,27 gr / cm ³ 0,90 gr / cm ³ 0,12 %	
2.	Kayu	Kadar air	14 %	

2. Hasil Pengujian Kinerja Alat (Cold Discharge Test)

2. Hasil Pengujian Kinerja Alat (Cold Discharge Test)

NO	TYPE / UKURAN	WAKTU PENYEMPROTAN EFEKTIF (continue)	BERAT BAHAN TERPAKAI	SYARAT	KETERANGAN
1.	3 kg	14,07 detik	98,78 %	> 85 %	AS/NZS.1841.5 : 1997

3. HASIL PENGUJIAN DAYA PADAM (Fire Rating Test)

3.1. KELAS A

No	TYPE / UKURAN	RATING / DAYA PADAM	WAKTU PRA PEMBAKARAN	WAKTU PEMADAMAN EFEKTIF (Intermittent)	BERAT BAHAN PEMADAM TERPAKAI	KETERANGAN
	ABC Dry Chemical Powder					Standar : SK GUB No. 99 tahun 2004 SK KADIS No. 264/2005
1	3 kg	3 A	10 menit	25,69 detik	94,67 %	Kondisi angin : kecepatan 1,72 m/detik Efektifitas : pemadaman berhasil
2	6 kg	5 A	10 menit	26,27 detik	90,17 %	Flash back sampai menit ke-1 : tidak ada

3.2. KELAS B

3.2 KELAS B

No	TYPE / UKURAN	RATING / DAYA PADAM	WAKTU PRA PEMBAKARAN	WAKTU PEMADAMAN EFEKTIF (contin)	BERAT BAHAN PEMADAM TERPAKAI	KETERANGAN
	ABC Dry Chemical Powder					Standar : SK GUB No. 99 tahun 2004 SK KADIS No. 264/2005 Kondisi angin : kecepatan 1,72 m/detik Efektifitas : pemadaman berhasil Flash back sampai menit ke-1 : tidak ada
1	3 kg	10 B	1 menit	3,92 detik	51,33 %	
2	6 kg	15 B	1 menit	4,86 detik	40,33 %	
	CO ₂					
1	4,6 kg	3 B	1 menit	3,87 detik	30,43 %	

3.3 KELAS C

NO	TYPE/JENIS	HASIL	SYARAT	KETERANGAN
1.	ABC Dry Chemical Powder	Tidak menghantar arus listrik	< 10 mA	Standar : SK Gub No. 99 tahun 2004 SK Kadis No. 264 tahun 2005 Tegangan Listrik : 20.000 Volt. Arus 10 mA

Jakarta, 07 Februari 2011

KEPALA UPT-LABORATORIUM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA



RIMAWATI, SH
NIP. 196212141996032002

KEPERLUAN BAHAN BAKAR DAN KAYU

1. KELAS A

NO	RATING / DAYA PADAM	JUMLAH BAHAN BAKAR (liter)	UKURAN KAYU (cm)	SUSUNAN KAYU	JUMLAH KAYU (potong)
1.	3 A	3	4 x 6 x 65	13 susun @ 7 pt + 5 pt	96
2.	5 A	5	4 x 6 x 90	15 susun @ 9 pt + 4 pt	121

2. KELAS B

NO	RATING / DAYA PADAM	UKURAN BAK / TRAY (cm)	JUMLAH BAHAN BAKAR (liter)
1.	3 B	80 x 80 x 30	18
2.	10 B	150 x 150 x 30	60
3.	15 B	173 x 173 x 30	90

Jakarta, 07 Februari 2011

KEPALA LPT LABORATORIUM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA



RIMAWATI, SH
NIP. 196212141996032002

Lampiran 2.a.

**FOTO PENGUJIAN DAYA PADAM KELAS A
ALAT PEMADAM KEBAKARAN MERK "STARVVO "**



Foto 1. Saat penyalaan awal pra pembakaran



Foto 2. Setelah 10 menit pembakaran



Foto 3. Saat pemadaman



Foto 4. Pemadaman selesai / api padam

Lampiran 2.b.

**FOTO PENGUJIAN DAYA PADAM KELAS B
ALAT PEMADAM KEBAKARAN MERK "STRAVVO"**



Foto 1. Saat penyalaan awal pra pembakaran



Foto 2. Setelah 1 menit pembakaran



Foto 3. Saat pemadaman



Foto 4. Pemadaman selesai / api padam

Lampiran 2.c.

**FOTO PENGUJIAN KELAS C
ALAT PEMADAM KEBAKARAN MERK "STARVVO"**



Foto 1. Saat pengujian berlangsung