

01.04.2021 г.

г. Набережные Челны

**Акт
выполненных работ**

В период с 31.03.2021 г. по 01.04.2021 г. специалистами ООО «НПФ «ВИБРОН» совместно со специалистами Нижнекамской ГЭС:

1. Выполнена проверка соответствия уровня виброперемещения на датчиках ДВП ГА№1,2 с заданием уровней вибросигнала на вибростенде ВЗВ-1-М2 №375405 . Значения совпадают с заданными на вибростенде. Замечаний по работе каналов нет.
2. Произведено обновление программного обеспечения Technolog_SVKA для возможности подстройки показаний датчиков ДВЗ на агрегате. Программное обеспечение обновлено до версии 12.1
3. Произведена проверка показаний датчиков ДВЗ-25 ГА1 с использованием программы Technolog_SVKA. Замечаний к работе датчиков и программного обеспечения нет.

Подписи

ООО «НПФ «ВИБРОН»

Инженер

Лагуто О.Н.

Заместитель начальника АСУ

Нижнекамской ГЭС

Новиков А. А.