



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМЫ	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа: Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров		
Тип документа: Правила ИСУ	Код: KMG-PR-2456.1-13	стр. 1 из 20
Разработал:  Ажгалиев Б.К. «10» <u>сентября</u> 2021г.	Проверил:  Сактаганов К.Т. «20» <u>сентября</u> 2021г.	Утверждены решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от «28» <u>сентября</u> 2021г., Протокол № 34

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила осуществления проверки и оценки готовности Организаций, входящих в Группу компаний КМГ, к предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ (далее – Правила) разработаны с целью установления единых требований к порядку проведения проверки и оценки готовности Организации, а также проверки эффективности исполнения договорных обязательств НГПС в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Организации.

Задачами Правил являются:

- установление единого подхода к оценке готовности Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- установление единого порядка проверки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров;
- повышение уровня готовности Организации и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров.

Проверка и оценка готовности Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров проводится с целью определения готовности Организаций, а также эффективности исполнения договорных обязательств НГПС в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Организации.

С выездной техникой - пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили;

Без выездной техники - пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения

Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы Правил вступят с ними в противоречие, данные нормы Правил утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 2 из 18

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение настоящих Правил Организациями группы компаний КМГ осуществляется в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных Правил или приведения внутренних документов Организации группы компаний КМГ в соответствие с настоящими Правилами.

Применение настоящих Правил НГПС, оказывающим услуги на объектах группы компаний КМГ, осуществляется на условиях, указанных в заключаемых договорах.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Боевая готовность (боеготовность)	- состояние сил и средств гарнизонов, подразделений, караулов, дежурных смен противопожарной службы, противопожарных формирований, обеспечивающее успешное выполнение задач
Газодымозащитник	- работник НГПС, прошедший соответствующее обучение и допущенный на ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде (при наличии)
Газодымозащитная служба (ГДЗС)	- служба, организуемая для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (при наличии)
Группа компаний КМГ	- КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать
Дежурная смена	- личный состав специализированного подразделения, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной и другой специальной техники этого подразделения

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 3 из 18

Заказчик	- КМГ или Организация, которая вступает в договорные отношения и взаимодействует с подразделениями НГПС, оказывающими услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ
Караул	- личный состав подразделения, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной техники этого подразделения
Караульная служба	- вид противопожарной службы, организуемой в караулах и дежурных сменах подразделений для обеспечения боевой готовности сил и средств этих подразделений
КМГ	- акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
МЧС РК	- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Ликвидация пожара	- стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возникновения
Локализация пожара	- стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям (животным), прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами
НГПС (негосударственная противопожарная служба) организации, оказывающие услуги в области предупреждения и тушения пожаров	- юридические лица, имеющие аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, и с которыми в установленном порядке заключён договор на оказание таких услуг на объектах Группы компаний КМГ
Объект	- здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные),

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 4 из 18

(для целей настоящих Правил)

технологические комплексы (установки, станции), резервуарные парки, автомобильные и железные дороги, транспортные средства, специальная техника, используемые в производственной и административно-управленческой деятельности

Организация

- юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежит КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридическое лицо, деятельность которого КМГ вправе контролировать

Ответственное структурное подразделение КМГ

- ответственное структурное подразделение по охране труда и окружающей среды КМГ

Охраняемый объект (для целей настоящих Правил)

- объект, противопожарная защита которого осуществляется подразделениями НГПС

Оценка

- получение оценки готовности Организацией и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров на основе проверки работниками ответственного структурного подразделения КМГ, Службы ОТ, ПБ и ОС с целью определения эффективности его работы

Проверка (для целей настоящих Правил)

- анализ/мониторинг внутренних документов Организации по готовности к предупреждению и тушению пожаров, а также эффективности исполнения договорных обязательств НГПС

ПТВ

- пожарно-техническое вооружение

СИЗОД

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных

Служба ОТ, ПБ и ОС

- структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности,

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 5 из 18

охране труда и окружающей среды) в Организации, координирующие деятельность структурных подразделений Организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них

Специалист в области пожарной безопасности

- специалист (инженер) Организации и его филиалов, координирующий деятельность структурных подразделений Организации в области пожарной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них, на производственных объектах Организации

Первичные средства пожаротушения

- переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития

Пожар

- неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства

Пожарное депо

- территория, здания и сооружения, предназначенные для размещения пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, их технического обслуживания, включая служебные, вспомогательные помещения для личного состава и пункта связи подразделения противопожарной службы

Пожарно-профилактическая деятельность

- деятельность организаций, направленная на предупреждение пожаров на объекте и создание условий для их успешного тушения

Пожарный контроль

- функция противопожарной службы объектов и уполномоченных должностных лиц Организации по контролю за выполнением мероприятий

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 6 из 18

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышению эффективности борьбы с пожарами

Пожарно-тактическое занятие

- форма оценки тактической подготовки руководителей и работников пожарных подразделений, и определения уровня боеготовности пожарных подразделений по ликвидации условного пожара на объектах Компании

Противопожарное водоснабжение

- комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения

Специально предназначенные для содержания пожарных автомобилей боксы

- помещения имеющие отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава противопожарной службы объекта

Средства индивидуальной защиты пожарных

- средства, предназначенные для защиты пожарных от механических и тепловых воздействий, агрессивных и газовых сред при тушении пожаров и ликвидации аварий

Тушение пожаров

- действия, направленные на ликвидацию пожаров, спасение людей и имущества физических и юридических лиц

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководитель ответственного структурного подразделения КМГ несет ответственность за поддержание актуальности настоящего документа, оказание методического содействия, осуществление координации, мониторинга и анализа проводимой в Группе компаний КМГ работы, в соответствии с настоящими Правилами.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 7 из 18

Руководство Организации несет ответственность за ознакомление, внедрение, исполнение и координацию выполнения требований настоящих Правил при организации пожарной безопасности на объектах.

Работники Организации и НГПС несут ответственность за исполнение требований настоящих Правил в рамках своих компетенций и договорных обязательств.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Планирование проверки и оценки готовности Организации, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров

5.1.1. Проверка и оценка готовности Организации, а также эффективности предоставляемых НГПС услуг по предупреждению и тушению пожаров проводится в установленном порядке в соответствии с годовыми планами работ ответственного структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС, утверждаемыми руководителями.

5.1.2. Годовой план составляется с учетом того, что в Организации и ее филиалах каждый производственный объект проверяется не реже 1 раза в полугодие.

5.2. Порядок проведения проверки

Проверка и оценка готовности Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров и предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ, проводится с целью определения готовности Организации и НГПС, а также эффективности исполнения договорных обязательств в области предупреждения и тушения пожаров на объектах Организации, по следующим направлениям:

- 1) наличие разрешительных документов НГПС для осуществления деятельности в области пожарной безопасности в части предупреждения и тушения пожаров;
- 2) укомплектованность подразделения НГПС личным составом, пожарно-техническим вооружением, СИЗОД и СИЗ;
- 3) наличие здания пожарного депо или специально предназначенных боксов;
- 4) организация подготовки личного состава;
- 5) организация караульной службы;
- 6) организация газодымозащитной службы (при наличии);
- 7) организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей;
- 8) организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения;
- 9) организация пожарно-профилактической деятельности (с выездной и без выездной техники);

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 8 из 18

10) готовность к действиям по локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия).

Проверка и оценка готовности Организации и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров проводится в установленном порядке в ходе плановых и внеплановых проверок при участии специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в области пожарной безопасности или стаж работы в подразделениях противопожарной службы не менее 5 лет, которые привлекаются в состав рабочих групп или комиссий различных уровней.

Плановые проверки по оценке готовности Организации и НГПС, осуществляются работниками ответственного структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС, специалистами в области пожарной безопасности в соответствии с планами, утверждаемыми их руководителями.

Также проверки могут организовываться в период работы различных комиссий производственного контроля, проведение которых запланировано в соответствии с внутренними документами Организации.

Внеплановые проверки проводятся в установленном порядке работниками ответственного структурного подразделения КМГ по решению руководителя структурного подразделения в области охраны труда и окружающей среды КМГ по согласованию с председателем Правления КМГ, а также в рамках проведения проверок по вопросам безопасности и охраны труда и др.

При подготовке к проверке, работники ответственного структурного подразделения КМГ, служба ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности обязаны изучить имеющиеся отчетные и другие материалы, характеризующие исполнение предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.

По итогам проверки заполняется оценочный лист по форме (KMG-F-2457.1-13/PR-2456.1-13) с учетом установленных значений оценки в перечне вопросов проверки (Таблица 1) настоящих Правил, в котором указывается фактическое значение оценки предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров НГПС.

Работники ответственного структурного подразделения КМГ, проводившие проверку, не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки, представляют заполненные и подписанные оценочные листы на утверждение руководителям своих структурных подразделений.

Работники службы ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности, проводившие проверку, не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки, представляют заполненные и подписанные оценочные листы на утверждение руководителю Организации.

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 9 из 18

5.2.1. Вопросы проверки и оценки готовности Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров

Таблица 1

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
1	Наличие у НГПС действующего аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ на объектах, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 июля 2018 года № 514 Об утверждении Правил аттестации негосударственных противопожарных служб.	1
Укомплектованность подразделения противопожарной службы личным составом, средствами пожаротушения, пожарно-техническим оборудованием, СИЗОД и СИЗ		
1	Наличие соответствующего количества работников НГПС на объекте в дежурную смену, согласно расчетному количеству сил и средств, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	10
2	Наличие огнетушащих веществ в пожарных автомобилях согласно техническим характеристикам, а также 100% запаса (пенообразователь, порошок и т.п.) в пожарных депо или специально предназначенных для содержания пожарных автомобилей боксах.	4
3	Укомплектованность пожарного автомобиля пожарно-техническим вооружением в соответствии приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	3
4	Наличие работников по своим должностным обязанностям, отвечающих за ведение профилактической деятельности, в соответствии с требованиями приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	3
5	Наличие боевой одежды пожарных в соответствии с требованиями СТ РК 1495-2006 «Боевая одежда пожарного Общие технические требования», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2
Наличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса		
1	Наличие здания пожарного депо или специально предназначенного для содержания пожарных автомобилей бокса.	1
2	Наличие оперативной связи НГПС с диспетчерскими службами защищаемого производственного объекта Организации.	1
3	Наличие караульного помещения, техническая укомплектованность в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным	1

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 10 из 18

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	
4	Наличие учебного класса и его обеспеченность наглядными материалами.	1
Организация подготовки личного состава		
1	Соответствие установленным квалификационным требованиям работников НГПС (наличие сертификатов (копий) о прохождении первоначальной подготовки, документов по организации и проведению стажировки вновь принятых работников на должности пожарных, водителей и радиотелефонистов) в соответствии с приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», от 24 января 2015 года № 48 «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании».	5
2	Наличие и выполнение Планов-графиков оперативно-тактического изучения объектов, проведения пожарно-тактических занятий (в дневное и ночное время), в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
3	Наличие расписания занятий и их выполнение в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие и ведение учебных Журналов учета боевой подготовки в караулах в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 120 «Об утверждении Программы тактико-специальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки рядового и начальствующего состава органов государственной противопожарной службы»	2
5	Наличие у работников НГПС документов об обучении и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с требованиями ст.79 Закона «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V	1
Организация службы		
1	Наличие и ведение книги службы в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», Уставом службы органов государственной противопожарной службы, утвержденным приказом Председателя КЧС МВД Республики Казахстан от «14» ноября 2009 года.	1
2	Наличие и ведение журнала пункта связи в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение документации по противопожарному водоснабжению (Журнал проверки гидрантов и других источников водоснабжения,	2

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 11 из 18

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	Справочник и планшет водоисточников объекта) в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	
4	Наличие и своевременная корректировка оперативных планов и карточек тушения пожаров в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
5	Наличие инструкций по охране труда, в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
6	Наличие и ведение журналов регистрации инструктажей по охране труда, в соответствии приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
Организация ГДЗС (при наличии)		
1	Наличие и укомплектованность поста (базы) ГДЗС в соответствии с «Наставлением по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан», утвержденным приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 19 июня 2015 года № 163.	1
2	Наличие протокола квалификационной комиссии по результатам курсового обучения и приказа о допуске к работе в СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
3	Наличие и ведение личных карточек газодымозащитника в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
4	Наличие приказа о закреплении (перезакреплении) СИЗОД за газодымозащитниками в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение журналов учета регистрации проверок № 1, № 2 СИЗОД в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от	1

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 12 из 18

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	
6	Наличие и ведение журнала учета работы звеньев ГДЗС в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
Организация эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей		
1	Отсутствие в подразделении пожарных автомобилей с истекшим сроком эксплуатации, их техническое состояние в соответствии с п. 5.13 СТ РК 1980-2010 «Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».	1
2	Наличие водительских удостоверений категории «С» с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».	2
3	Наличие и своевременное выполнение годового план-графика технического обслуживания пожарных автомобилей, с внесением данных в журнал технического обслуживания пожарного автомобиля, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	2
4	Наличие приказа о закреплении водительского состава за пожарными машинами, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
5	Наличие и ведение Журнала приема-сдачи пожарных автомобилей, в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».	1
6	Наличие и ведение эксплуатационных карт на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
7	Наличие и ведение формуляра на пожарные автомобили в соответствии с п/п. 3 п. 16 «Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы», утвержденного приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 128.	2
Организация эксплуатации и испытаний пожарно-технического вооружения		
1	Наличие и ведение паспортов на пожарные рукава в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	1
2	Наличие и выполнение графика испытаний пожарных рукавов и соблюдение	1

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «ҚазМұнайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 13 из 18

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
	сроков их проведения в соответствии с «Инструкцией по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы», утвержденной приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 127.	
3	Наличие инвентарного номера и даты испытания на каждой единице ПТВ в соответствии с приложением 5 приказу Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
4	Соблюдение сроков проведения испытаний ПТВ с занесением данных в журнале ПТВ в соответствии с приложением 5 приказу Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	2
5	Соблюдение сроков испытаний диэлектрических средств в соответствии с приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 111 «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».	1
Организация пожарно-профилактической деятельности		
1	Наличие распорядительного документа о закреплении инструкторского состава (должностных лиц) за объектами.	2
2	Наличие и выполнение графика пожарно-технических обследований охраняемых объектов.	2
3	Наличие и ведение контрольно-наблюдательных дел на охраняемые объекты.	1
4	Наличие и ведение журнала регистрации разрешений на производство огневых работ, в соответствии с формой (KMG-F-2458.1-13/ PR-2456.1-13).	1
5	Наличие и ведение журнала учета Актов проверки по результатам пожарного контроля по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с формами (KMG-F-2459.1-13/ PR-2456.1-13) и (KMG-F-2460.1-13/PR-2456.1-13).	1
6	Наличие документации по проведению инструктажей (занятий) по пожарной безопасности (утвержденных программ, планов-конспектов, журнала учета)	1
7	Наличие и проведение ежеквартального анализа пожарной безопасности контролируемого объекта (предприятия).	2
Готовность к локализации и ликвидации пожара (по итогам проверочного пожарно-тактического занятия)		

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 14 из 18

№	ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ	УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ, В БАЛЛАХ
1	2	3
1	Подразделения противопожарной службы способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности разворачивания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	20
2	Подразделения противопожарной службы ограниченно способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности разворачивания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	10
3	Подразделения противопожарной службы не способны выполнить комплекс мер по локализации и ликвидации условного пожара, а именно по соблюдению техники безопасности и правильности разворачивания и подачи, огнетушащих средств в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 «Об утверждении Правил организации тушения пожаров».	0

5.3 Оценка готовности Организации и НГПС, а также эффективности предоставляемых услуг по предупреждению и тушению пожаров

По результатам проверки каждого из перечисленных вопросов выставляются баллы.

При соответствии проверяемого вопроса фактическому положению, принимается значение в баллах, установленное в Таблице 1. Вопросы проверки и оценки готовности Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров.

При несоответствии проверяемого вопроса фактическому положению, установленное значение принимается равным нулю.

Выставленные баллы по каждому вопросу суммируются и определяется общая сумма набранных баллов.

Общая сумма набранных баллов сравнивается с приведенными ниже оценочными баллами, в соответствии с которыми определяется итоговая оценка и делается вывод об уровне эффективности предоставляемых услуг:

1) от 85 до 100 (от 79 до 94 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «5» - «Организация готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров»;

2) от 70 до 84 (от 64 до 78 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «4» - «Организация готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров при условии устранения организационных недостатков»;

3) от 55 до 69 (от 49 до 63 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «3» - «Организация ограниченно готова к выполнению задач по предупреждению и

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 15 из 18

тушению пожаров», требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

4) от 40 до 54 (от 34 до 48 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «2» - «Организация не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, требуется разработка и реализация корректирующих мероприятий»;

5) менее 40 (34 при отсутствии ГДЗС) баллов, оценка «1» - «Организация не готова к выполнению задач по предупреждению и тушению пожаров, рекомендуется рассмотрение вопроса о расторжении договора с НГПС».

При получении по результатам проверки оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя Организации, направляется информация о выявленных недостатках для принятия мер по их устранению.

По результатам проведенной проверки, при получении оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя НГПС, служба ОТ, ПБ и ОС направляет информацию о выявленных недостатках, организует контроль за разработкой плана корректирующих мероприятий и их выполнением.

План корректирующих мероприятий должен быть разработан в течение 10 рабочих дней после направления информации о выявленных недостатках.

6. КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА

Критериями процесса являются:

Повышение уровня готовности Организаций и эффективности деятельности НГПС, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на производственных объектах Группы компаний КМГ.

Повышение уровня пожарной безопасности на объектах Группы компаний КМГ.

7. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

№ 188-V от 11.04.2014г.	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
№ 514 13 июля 2018 г.	Правил аттестации негосударственных противопожарных служб.
№ 111 от 12 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
№ 783 от 7 ноября 2014	Приказ Министра внутренних дел Республики

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 16 из 18

года	Казахстан «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».
№ 782 от 7 ноября 2014 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».
№ 128 от 28 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по технической службе органов государственной противопожарной службы».
№ 446 от 26 июня 2017 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации тушения пожаров»
№ 445 от 26 июня 2017 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Устава службы противопожарной службы»
№ 163 от 19 июня 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Наставления по организации газодымозащитной службы органов государственной противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
№ 127 от 28 мая 2015 года	Приказ Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы».
№ 48 от 24 января 2015 года	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов негосударственных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании».
СТ РК 1980-2010	«Техника пожарная. Автомобили пожарные основные. Общие технические условия».
СТ РК 1495-2006	«Боевая одежда пожарного Общие технические требования».

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 17 из 18

8. ФОРМА ЗАПИСЕЙ

KMG-F-2457.1-13/PR-2456.1-13	Форма оценочного листа
KMG-F-2458.1-13/ PR-2456.1-13	Журнал регистрации разрешений на выполнение огневых работ
KMG-F-2459.1-13/ PR-2456.1-13	Журнал учета актов проверки противопожарного состояния объектов
KMG-F-2460.1-13/PR-2456.1-13	Акт проверки противопожарного состояния объекта

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Правила ИСУ	KMG-PR-2456.1-13	стр. 18 из 18

9. БЛОК-СХЕМА

Входом в процесс является	Проверка и оценка готовности Организации к предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ.			
Блок-схема	Действие	Сроки	Кто выполняет	Запись
1	Разработка и утверждение годового плана работ ответственного структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС (п.5.1)	В соответствии с установленными сроками	Структурное подразделение КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС	Утвержденный план работы структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС
2	Плановое или внеплановое проведение проверки и оценки Организации и НГПС к предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ(п.5.2).	не реже 1 раза в полугодие	Работники ответственного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности	Утвержденный план, решение председателя Правления КМГ, руководителя по охране труда и окружающей среды КМГ
3	Заполнение оценочного листа (п. 5.3)	не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки	Работники ответственного структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности	KMG-F-2457.1-13/PR-2456.1-13
4	Утверждение оценочного листа (п. 5.3)	В соответствии с установленными сроками	Руководитель ответственного структурного подразделения КМГ, руководитель Организации	KMG-F-2457.1-13/PR-2456.1-13
5	При получении по результатам проверки оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя Организации, направляется информация о выявленных недостатках для принятия мер по их устранению (п. 5.3).	В соответствии с установленными сроками	Руководитель ответственного структурного подразделения КМГ, службы ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности	Служебная записка
6	По результатам проведенной проверки, при получении оценок «1, 2, 3 и 4» в адрес руководителя НГПС, направляется информация о выявленных недостатках, либо рассматривается вопрос о расторжении договора (п. 5.3).	В соответствии с установленными сроками	Руководитель Организации или иное уполномоченное лицо, служба ОТ, ПБ и ОС	Исходящее письмо в адрес НГПС
7	Осуществление контроля за разработкой корректирующих мероприятий и их выполнением/Расторжение договора (п. 5.3).	В соответствии с установленными сроками	Руководитель Организации, службы ОТ, ПБ и ОС, специалисты в области пожарной безопасности.	Письмо (служебная записка)
Выход из процесса:	Отчет о результатах проведенных проверок и оценки готовности Организации к предупреждению и тушению пожаров на объектах Группы компаний КМГ и отчеты о выполнении корректирующих мероприятий руководству ответственного структурного подразделения КМГ.			

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА	
Форма ИСУ	KMG-F-2457.1-13/PR-2456.1-13	стр. 1 из 1

Утверждаю

Руководитель ответственного
структурного подразделения КМГ/
(Руководитель Организации)
« » _____ 201__ года

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

**о проверке и оценке готовности Организации и НГПС, а также
эффективности исполнения услуг по предупреждению и тушению пожаров**

_____ (наименование производственного объекта Организации)

Дата _____

Наименование НГПС _____

Должность, ФИО ответственного лица подразделения
НГПС _____

№	НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА	ОЦЕНКА В БАЛЛАХ	
		УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1	2	3	4
ОБЩАЯ СУММА:			

Составил: Должность, ФИО и подпись работника, проводившего проверку

Ознакомлен: Должность, ФИО и подпись ответственного лица
подразделения НГПС

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Журнал регистрации разрешений на выполнение огневых работ	
Форма ИСУ	KMG-F-2458.1-13/ PR-2456.1-13	стр. 1 из 1

**Журнал
регистрации разрешений на выполнение огневых работ**

№ п/п	Дата выдачи разрешения и должность	Регистрац ионный номер	Цех, установка и место проведения огневых работ	Характер (вид) выполняемых работ	Наименование организации, проводящей огневые работы	Ф.И.О., должность, ответственного за проведение огневых работ	Отметка о продолжен ии срока разрешения	Отметка об окончании
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА	
Форма ИСУ	КМГ-Ф-2460.1-13/PR-2456.1-13	стр. 1 из 2

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

(указывается наименование НГПС, осуществляющей пожарный контроль)

Подразделение _____

(указывается адрес, номер телефона, электронный адрес подразделения НГПС,
осуществляющей пожарный контроль)

Акт № _____
проверки противопожарного состояния объекта

(указывается должность, Ф.И.О. руководителя охраняемого объекта)

«__» _____ 20__ г. проведена проверка _____

(указывается должность, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку,

наименование объекта и его адрес)

совместно с _____
(указываются должности, Ф.И.О. лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Выявленные нарушения с указанием пунктов нормативных документов, требования которых нарушены	Предлагаемые мероприятия с указанием сроков устранения нарушения
1	2	3
1.		
2.		
3.		

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных и юридических лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

(подпись)

(должность, Ф.И.О. должностного лица
подразделения НГПС)

«__» _____ 20__ г.

Акт для исполнения получил:

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	<i>Форма правил (процедуры)</i>	
	KMG-F-2460.1-13/PR-2456.1-13	стр. 2 из 2

_____ (подпись)	_____ (должность, Ф.И.О руководителя охраняемого объекта)
«__» _____ 20__ г.	

Результаты внеплановой проверки

Дата проверки	Номера невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Ф.И.О.	Подпись	Должность, Ф.И.О.	Подпись
1	2	3	4	5	6

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY "YITIMK KOMPANIYASY"	Журнал учета актов проверки противопожарного состояния объектов	
Форма ИСУ	KMG-F-2459.1-13/ PR-2456.1-13	стр. 1 из 1

Ж У Р Н А Л
учета актов проверки
противопожарного состояния объектов

№ п/п	Номер акта проверки, дата вручения	Кем выдан акт проверки	Наименование охраняемого объекта	Вид проверки
1	2	3	4	5

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Лист согласования к Правилам осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМұнайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Форма ИСУ	KMG-F-235.12-8/PR-6.12-8	стр. 1 из 2

Лист согласования:

Должность	Виза, дата	ФИО
Заместитель председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Абдулгафаров Д.Е.
Заместитель председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода Сарыарка	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Берлибаев Д.А.
Заместитель председателя Правления по экономике и финансам	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Карабаев Д.С.
Заместитель председателя Правления по разведке и добыче	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Марабаев Ж.Н.
Заместитель председателя Правления по переработке нефти и нефтехимии	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Тиесов Д.С.
Директор департамента по правовому обеспечению	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Сәулебай М.О.
Руководитель аппарата	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Оразбеков М.А.
Директор департамента корпоративной безопасности	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Алиаскаров Т.Ж.
Директор департамента закупок и снабжения	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Балжанов Б.К.
Директор финансового департамента	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Бекназарова А.Ж.
Директор департамента нефтесервиса и проектов утилизации углеводородного сырья	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Дуйсалиев А.М.
Директор департамента бюджетирования и планирования	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Ереулиев А.М.
Директор департамента геологии и разведки	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Коньсов Н.К.
Директор департамента информационных технологий	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Кусаинов Н.Г.

 ҚазМұнайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Лист согласования к Правилам осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМұнайГаз», к предупреждению и тушению пожаров	
Форма ИСУ	KMG-F-235.12-8/PR-6.12-8	стр. 2 из 2

Департамент переработки нефти и нефтехимии	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Макеев Д.С.
Директор департамента маркетинга и сбыта	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Найзабеков Б.Т.
Директор департамента транспортировки и логистики	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Орманов М.К.
Директор департамента охраны труда и окружающей среды	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Сактаганов К.Т.
Директор департамента крупных нефтегазовых проектов	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Туяков А.А.
Директор департамента добычи нефти и газа	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Хасанов Д.К.
Руководитель службы комплаенс	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Нурмагамбетова Л.К.
Руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля	Согласовано СЗ № 13/13940-СЗ от 13.09.2021 г.	Турсумбеков Т.К.

Исп. Ажгалиев Б.К.
тел.: 78 93 79